



Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 13. 8. 2018  
Naše č. j.: HSHMP 44696/2018  
Sp. zn.: S-HSHMP 44696/2018/2818  
Vyřizuje: Mgr. Romana Vanclová, MUDr. Eva Kaňková,  
Bc. Kateřina Dvořáková, DiS.  
Tel.: 286 883 001-2  
E-mail: romana.vanclova@hygpaha.cz  
V Praze dne: 23. 8. 2018

Paní  
**Ing. Zdislava Sedmíková**  
Mochovská 532/32  
198 00 Praha 9

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení** na stavbu:  
Výstavba nového urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče, Psychiatrická nemocnice Bohnice,  
Ústavní 91/7, Praha 8

Na základě žádosti paní Ing. Zdislavy Sedmíkové, nar. 1. 7. 1945, bytem Mochovská 532/32, Praha 9, doručené dne 5. 6. 2018 a doplněné dne 13. 8. 2018, která zastupuje stavebníka Psychiatrická nemocnice Bohnice, se sídlem Ústavní 91/7, 181 02, Praha 8 (IČ: 00064220), dle plné moci, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu §77 ve spojení s §82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na stavbu: Výstavba nového urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, Praha 8.

Po doplnění projektové dokumentace o ZOV vč. výpočtu hluku ze stavební činnosti, gastroprojekt a PD s podrobnějším popisem dispozičního řešení a po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

- 1) Před vydáním kolaudačního souhlasu je nutné předložit protokol z měření hluku stacionárních zdrojů umístěných uvnitř i vně obou objektů, kterým bude prokázáno splnění hygienických limitů pro denní i noční dobu ve venkovních i vnitřních chráněných prostorech staveb.
- 2) Bude předložen protokol o měření a zaregulování výkonů VZT zařízení prokazující splnění projektovaných parametrů.
- 3) Bude předložen protokol o měření umělého osvětlení prokazující dodržení normových hodnot.

#### **Odůvodnění:**

Předložená PD řeší rekonstrukci, zejména změnu vnitřních dispozic, stávajícího pavilonu č. 36, který má podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a podkroví (v PD označeno jako objekt SO 01). Na jižní straně bude k pavilonu přes spojovací krček napojena přístavba SO 02 o dvou nadzemních podlažích. Závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí bylo vydáno HSHMP dne 26.1.2018 pod č.j. 67401/2018.

1.PP objektu SO 01 bude sloužit jako technické zázemí pro oba objekty. V 1.NP bude umístěna 3x vyšetřovna, sesterna, 2x observační pokoj a 1x snoozing room (všechny pokoje s vlastním WC), zázemí pro personál, pracovny personálu pro administrativu, WC pro zaměstnance, WC a koupelna pro



pacienty, sklady čistého a použitého prádla. V 2.NP je řešeno pouze zázemí personálu – místnost pro řidiče, šatna, kuchyňka, 3x pokoj lékařů. Půdní prostor nebude využíván.

V 1. NP přistaveného objektu SO 02 bude umístěna čekárna, přípravná a zákrokový sál, na který navazuje observační místnost s kapacitou 9 lůžek. Pro personál je zřízena šatna oddělená muži/ženy, WC s předsíňkami, sprchy, denní místnost. Dále se v 1.NP tohoto objektu nachází dvě jednotky lůžkového oddělení – identické, umístěné zrcadlově. Každé oddělení má kapacitu 16 lůžek (2x jednolůžkový pokoj, 7x dvoulůžkový pokoj), každý pokoj má vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo, sprchový kout). Dále zajištěny místnosti pro terapie, sesterna, vyšetřovna, pracovny personálu pro administrativu. Pro pacienty k dispozici společná imobilní koupelna s WC, denní místnost, jídelna, na kterou navazuje přípravná jídelna a čajová kuchyňka. Z pomocných prostor bude zajištěna úklidová místnost, čistící místnost, sklady (čisté a použité prádlo, věci pacientů apod.).

V 2.NP je umístěno lůžkové oddělení, které má 21 lůžek (10x dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením – WC, umyvadlo, sprcha; 1x jednolůžkový pokoj pro krátkodobou observaci vybavený umyvadlem). Dále zajištěna sesterna, vyšetřovny, místnosti pro terapie, tělocvična. Také imobilní koupelna s WC, návštěvní místnost, denní místnost pro pacienty a jídelna, ke které přiléhá přípravná jídelna. Z pomocných prostor k dispozici sklady (čisté, špinavé prádlo, materiál apod.), čistící a úklidová místnost. Pro personál zajištěna denní místnost, pracovny, WC s předsíňkami, zasedací místnost.

Budou zřízeny také kuřárny pro pacienty, které jsou řešeny jako samostatná místnost. A to v 1.NP objektu SO 01 s přístupem z haly a na každém lůžkovém oddělení v objektu SO 02 s vchodem z atria. Bezbariérový přístup je zajištěn do hlavních částí budovy SO 02, mezi 1.NP a 2.NP tohoto objektu bude vybudován výtah. Sklad zdravotnického odpadu bude centrální v 1. NP v objektu SO 02. Veškeré podlahy a pracovní plochy ve zdravotnických prostorech budou z materiálu, který je dobře čistitelný a dezinfikovatelný.

Byl také předložen projekt VZT a chlazení objektů SO 01 – pavilon 36 a SO 02 – přístavba pavilonu 36. V objektu SO 01 je řešeno rovnotlaké větrání kuřárny pomocí rekuperační jednotky, podtlakové větrání hygienického zázemí, přetlakové větrání NÚC, větrání výměňkové stanice a chlazení sesterny pomocí split jednotky umístěné na střeše.

Objekt přístavby je celý větrán nuceně, samostatně se odvětrává 1.NP, 2.NP pomocí rekuperačních jednotek s výfukem nad střechu. Samostatná rekuperační jednotka je určena pro větrání kuřáren. Dále je řešeno větrání technických prostor.

Hlukovou studii zpracovala firma Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, Ostrava v červenci 2018. Studie hodnotí hluk ze stacionárních zdrojů a hluk ze stavební činnosti. Provádění stavby bude pouze v době 7.00.-21.00 hod., hygienický limit by měl být dodržen. V noční době nebudou stavební práce prováděny. Studii si ponechávám pro vlastní potřebu.

Předmětem PD je také gastroprojekt řešící vybavení připraven jídel a kuchyněk, včetně distribuce pokrmů. Výdejny jídel budou situovány na jednotlivých odděleních a budou sloužit pro kompletaci jídel pro pacienty z balených potravin na talíře. V kuchyňkách se budou jídla přijímat, připravovat nápoje a jídla z balených potravin, vydávat, uchovávat a bude zde probíhat mytí stolního a provozního nádobí (myčka).

Předpokládaný počet pokrmů cca 50 jídel. Jídla se budou dodávat na 3 oddělení, která budou situována v 1.NP a v 2.NP. Stravování bude celotýdenní pondělí až neděle. Teplé pokrmy (obědy a večeře se budou dovážet v podobě tabletového systému). Výdejny jsou vybavené nerezovými pracovními plochami, lednicemi, mrazákem, indukční plotnou, dřezy, umyvadlem na ruce s přívodem teplé a studené tekoucí vody. Pro přepravu pokrmů mezi patry bude vyčleněn výtah. Tablety a zbytky pokrmů se vkládají zpět do uzamčených skříní a odváží se zpět do gastrocentra, kde zajišťují likvidaci zbytků a mytí tabletového inventáře. Likvidace biologického odpadu bude smluvně zajištěna. Prostory kuchyněk jsou nuceně větrány, nad varnou deskou bude umístěna digestoř s odtahem nad střechu objektu. Veškeré povrchy a podlahy budou z dobře omyvatelného a čistitelného materiálu

Projekt vypracovala fi KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava, IČ:26817853 v dubnu 2018, v červenci 2018 byla doplněna PD dispozičního řešení 1.NP a 2.NP objektu SO 02 a technická zpráva s popisem gastronomického provozu.

Podmínka č.1 byla stanovena z důvodu ochrany před hlukem a opírá se o §§ 11,12 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky č. 2. a 3 se opírají o NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby je povinen během stavby zajistit dodržení hygienických limitů v nejbližších venkovních chráněných prostorách podle zpracované akustické studie. Hygienické limity hluku ze stavební činnosti stanovuje NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

**Mgr. Romana Vanclová**  
vedoucí protiepidemického oddělení



CO: a.a.

**Příloha:** 1x PD



Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 5. 6. 2018  
Naše č. j.: HSHMP 31923/2018  
Spis. Zn.: S-HSHMP 31923/2018  
Vyřizuje: Mgr. Vanclová, MUDr. Kaňková  
Tel.: 286 883 001-2  
E-mail: romana.vanclova@hygp Praha.cz  
V Praze dne: 21. 6. 2018

Paní  
Ing. Zdislava Sedmíková  
Mochovská 532/32  
198 00 Praha 9

**Výzva k doplnění žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na stavbu „Výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, Praha 8“**

Na základě žádosti Ing. Zdislavy Sedmíkové, Mochovská 532/32, 198 00 Praha 9, nar. 1.7.1945, doručené dne 5. 6. 2018, která zastupuje stavebníka Psychiatrická nemocnice Bohnice, se sídlem Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8, IČ: 00064220, posoudila Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na stavbu „Výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, Praha 8“ a vydává podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

**VÝZVU K DOPLNĚNÍ.**

Podaná žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení neposkytuje dostatečné podklady pro posouzení podle zákona 258/2000 Sb., a nemá náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Konkrétně podání neobsahuje:

- 1. Podrobnou ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb a způsob ochrany tohoto prostoru před nadlimitním hlukem**
- 2. Gastroprojekt řešící vybavení připraven jídel a kuchyněk, vč. distribuce pokrmů podle navrženého způsobu stravování**
- 3. V předložené PD doplnit:**
  - sklad zdravotnického odpadu v objektu SO 01 a v 2.NP objektu SO 02
  - umyvadlo v pokoji pro krátkodobou observaci v 2.NP objektu SO 02 (místnost č. 2.52)
  - upřesnění využití místnosti dezinfekce v 1.NP objektu SO 01 (místnost č. 1.32) a přípravy v 1.NP objektu SO 02 (místnost č. 1.89) k případnému doplnění sanity

Uvedené požadavky jsou v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláškou č. 306/2012Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další platné legislativy. Požadavky v bodu 1 a 2 byly již uvedené v podmínkách závazného stanoviska k PD k územnímu rozhodnutí vydaného dne 26.1.2018 pod č.j. HSHMP 67401/2017.



Výše uvedené nedostatky žádosti je nutné odstranit ve lhůtě do **20. 7. 2018** s tím, že v případě bezdůvodného nedodržení stanovené lhůty bude možno vydat nesouhlasné stanovisko. PD si ponechávám k doplnění.

**Hygienická stanice hl. m. Prahy**  
pobočka Praha-SEVER  
Měšická 646, 190 21 Praha 9  
tel. 286 883 001 (EPI)

**Mgr. Romana Vanclová**  
vedoucí protiepidemického oddělení

CO : EPI, HK