

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2139	VZT.1.3.B014_N01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubi 140x140, ruční ovládání	ks			
22	VZT.1.2.022	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 300x200 do čtyřhrann.potrubi, variabilní s možností těsného -	ks			
22	VZT.1.2.021R03	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x100 do čtyřhrann.potrubi, variabilní s možností těsného - uzavření a s protihlukovým krytem, ovládání 0-10 V (napětí 24V)	ks			
23	VZT.1.3.B.023	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 250, 250 m3/h, připravený k uvedení do -	ks			
27	VZT.1.3.B.027	D+M Tlumič hluku 800x900, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (12 ks) Buňkový tlumič -	ks			
28	VZT.1.3.B.028	D+M Tlumič hluku 800x1000, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x500x1000 (8 ks) Buňkový tlumič -	ks			
29	VZT.1.3.B.029	D+M Tlumič hluku 600x1000, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x500x1000 (6 ks) Buňkový tlumič -	ks			
29	VZT.1.1.016_01-R01.	D+M Hranatý regulátor konstantního průtoku EN-D/300x200	ks			
30	VZT.1.3.B.030	D+M Textilní výustky dle následující specifikace: Tvar Kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 2000 -	ks			
30	VZT.1.1.016_01.R01.	D+M Hranatý regulátor konstantního průtoku EN-D/300x150	ks			
31	VZT.1.3.B.031	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 600x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
32	VZT.1.3.B.032	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 500x200, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
33	VZT.1.1.033_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 160, 250 m3/h, připravený k uvedení do provozu List klapky s ložisky s nízkým třením. Plášť a list klapky vyrobené z vysoce kvalitního plastu.	ks			
33	VZT.1.3.B.033	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
34	VZT.1.3.B.034	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
35	VZT.1.3.B.035	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 200x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
36	VZT.1.3.B.036	D+M Kruhový stropní difuzor s pevnými listy pro přívod i odvod vzduchu 250-300 m3/h Difuzor je -	ks			
37	VZT.1.3.B.037	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 500x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
38	VZT.1.3.B.038	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
39	VZT.1.1.039_01	D+M Tlumič hluku 900x600, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 300x300x1000 (6 ks) Buňkový tlumič hluku s kstrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.	ks			
39	VZT.1.3.B.039	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
40	VZT.1.3.B.040	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x100, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
41	VZT.1.3.B.041	D+M Odvodní mřížka neprůhledná s pevnými lamelami 500x150 s filtrem G3 Mřížka z hliníkových -	ks			
42	VZT.1.3.B.042	D+M Sténová mřížka jednořadá 300x150 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné -	ks			
43	VZT.1.3.B.043	D+M Sténová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné -	ks			
43	VZT.1.1.043_01_D03	D+M Textilní výustky dle následující specifikace:Tvar Kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 2000 mm, Nová R-položka	ks			
44	VZT.1.3.B.044	D+M Potrubí Spiro pr. 80, 20% tvarovek	m			
45	VZT.1.3.B.045	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřitým pryžovým těsněním,	m			
47	VZT.1.2.047	D+M Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek	m			
47	VZT.1.3.B.047	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 650 Vnitřní spoje a rohy -	m2			
49	VZT.1.3.B.049	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1500, 20% tvarovek Vnitřní	m2			
50	VZT.1.3.B.050	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek Vnitřní	m2			
51	VZT.1.3.B.051	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek Vnitřní	m2			
52	VZT.1.3.B.052	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 3500, 50% tvarovek Vnitřní	m2			
53	VZT.1.3.B.053	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4000, 80% tvarovek Vnitřní	m2			
65	VZT.1.2.065_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 250, dl. 900mm Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z	ks			
89	VZT.1.1.089	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 500x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
9	VZT.1.3.B.009	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200 do kruhov.potrubi, variabilní s protihlukovým krytem, -	ks			
D09_8/IIIB: Zařízení C9 - sociální zázemí 2.NP						
101	VZT.1.2.101_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 160, dl. 900mm, plast provedení Tlumič hluku do kruhového	ks			
104	VZT.1.2.104_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, plast svařovaný, pr. 160, 20% tvarovek	m			
104	VZT.1.2.104_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, plast svařovaný, pr. 140, 20% tvarovek	m			
104	VZT.1.2.104_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, plast svařovaný, pr. 100, 20% tvarovek	m			
113	VZT.1.2.113_01	D+M Talířový ventil kovový přívodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125 Kovový talířový ventil přívodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu.	ks			
114	VZT.1.2.114_01	D+M Talířový ventil kovový přívodní pr. 150 vč. montážního kroužku pr. 150 Kovový talířový ventil přívodní s regulací průtoku, nátěr RAL9010, montážní rámeček z pozinkovaného plechu.	ks			
155	VZT.zm.2.1_155	D+M Protidešťová žaluzie 250x500, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených hliníkových profilů s povrchovou úpravou. Jednotlivé listy jsou upevněny do rámu žaluzie. Vč. síta zabraňujícího vnikání nečistot.	ks			
2140	VZT.1.3.B.093_N1	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 125	m			
2141	VZT.1.3.B.093_N2	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 150	m			
23	VZT.1.0.023	D+M Ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr. 160, dvouotáčkový V 400 m3/h, 100 Pa Napájení 1x 230V, hmotnost 6 kg vč. zpětné klapky, 2ks pružných manžet Technické údaje jsou uvedeny v příloze technické zprávy = tabulce výkonů	ks			
43	VZT.1.3.B.043	D+M Sténová mřížka jednořadá 500x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné -	ks			
48	VZT.1.3.B.048	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1050, 20% tvarovek Vnitřní	m2			
91	VZT.1.3.B.091	D+M Sténová mřížka jednořadá 300x100 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné -	ks			

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
93	VZT.1.3.8.093	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 100 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou -	m			
94	VZT.1.3.8.094	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 125, 10% tvarovek	m			
		D10_8/IIIb: Zařízení CK1 - klimatizace 1.NP - křídlo C				
2660	VZT.1.100.R001	Doplnění čerpadla kondenzátu pro nástěnnou chladicí jednotku m.č. C1.008	kpl			
		D11_8/IIIb: Zařízení CK2 - klimatizace 2.NP - křídlo C				
113	VZT.1.3.8.113	D+M Venkovní jednotka systému mini VRV - tepelné čerpadlo bez neptřetřítého vytápění Qch 22,4 kW -	ks			
113	VZT.1.3.8.113_N01	D+M Venkovní jednotka systému SPLIT - tepelné čerpadlo bez neptřetřítého vytápění Qch 5,5 kW	ks			
114	VZT.1.3.8.114	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 2,2 kW (požadovaný citelný výkon Qch 1,8 kW), Qt 2,5	ks			
115	VZT.1.3.8.115	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 2,8 kW (požadovaný citelný výkon Qch 2,2 kW), Qt 3,2	ks			
116	VZT.1.3.8.116	D+M Dálkový kabelový ovladač Ovladač Premium s plnotextovým rozhraním v češtině a s podsvícením s -	ks			
117	VZT.1.3.8.117	D+M Kabel k dálkovému ovladači vč. plastové lišty Prokabelování mezi vnitřní jednotkou a ovladačem.	m			
118	VZT.1.3.8.118	D+M Rozbočka chladiwa Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200	ks			
119	VZT.1.3.8.119	D+M Rozbočka chladiwa Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290	ks			
120	VZT.1.3.8.120	D+M Potrubí chladiwa vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m			
121	VZT.1.3.8.121	D+M Čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtláčná výška) Externí sada čerpadla kondenzátu	kpl			
123	VZT.1.3.8.123	Stavební přípomoci (prostory stavebními konstrukcemi) do pr. 100, dl. do 500 mm	ks			
124	VZT.1.3.8.124	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.			
125	VZT.1.3.8.125	Revize úniku chladiwa dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení -	kpl.			
		D13_8/IIIb: Zařízení C10 - větrání virologie				
122	VZT.1.2.122	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 200, 30% tvarovek	m			
15	VZT.1.1.015_01	D+M Požární klapka 200 do kruhov. potrubí pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní ovládání, signalizace polohy "ZAVŘENO". List klapky uzavírá samočinně pruchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost přetavením	ks			
162	VZT.1.2.162	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 250, 30% tvarovek	m			
2142	VZT.1.3.C10.001	Montáž - Klimatizační jednotka, komplet, vnitřní stojaté provedení s hrdly nahoru - přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, přívodní část deskového rekuperačního výměníku s by-passem (70%), vodní chladič (6/12°C), elektrický ohříváč (Qt 4 kW), ventilátor s EC motorem (600m3/h*350Pa),	ks			
2145	VZT.1.3.C10.003	Startpack a zprovoznění jednotky	ks			
2147	VZT.1.3.C10.004	Distribuční mřížka parního zvlhčování dl. 200mm pro potrubí 250x250x1500 , v provedení nerez, pro V 600 m3/h	ks			
3	VZT.1.3.8.003	D+M Čistitelná nádoba parního válce zvlhčovače vč. elektrod a separátoru	ks			
33	VZT.1.3.8.033	D+M Vyústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
34	VZT.1.3.8.034	D+M Vyústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
40	VZT.1.3.8.040	D+M Vyústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x100, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
42	VZT.1.3.8.042	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x150 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné -	ks			
5	VZT.1.3.8.005	D+M Přislušenství parního zvlhčování - hadice rozvodu páry DS80 8m, hadice na kondenzát KS10 8m	kpl			
5	CHLBOX_1.5	Filtrační kazeta s kapsovým filtrem, třída filtrace F7, 600/350 standard: Systemair	ks			
52	VZT.1.2.052_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1050, 30% tvarovek Vnitřní	m2			
54	VZT.1.3.8.054	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2			
6	VZT.1.3.A.006	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2			
65	VZT.1.2.065_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 250, dl. 900mm Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z	ks			
71	VZT.1.2.071	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 50% tvarovek	m2			
75	VZT.1.2.075_a	D+M Parní zvlhčovač Mw 8 kg/h s elektrodovým ohřevem a ovládacím panelem s dotykovým LC displejem, ovládání 0-10V a Modbus,	ks			
76	VZT.1.3.8.076	D+M Výfukový kus kruhový pr. 250, šikmý 45°, vč. síta	ks			
89	VZT.1.1.089	D+M Vyústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 500x150, pozink. provedení s nastavitelnými -	ks			
		D14_8/IIIb: Zařízení C11 - odsávací ramena od lab. stolů				
100	VZT.1.2.100_01	D+M Radiální střednotlaký ventilátor plastový, V 180/360 m3/h, 700/950 Pa (požadovaný koncový tlak	ks			
101	VZT.1.2.101_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 160, dl. 900mm, plast provedení Tlumič hluku do kruhového	ks			
102	VZT.1.2.102	D+M Výfukový kus kruhový pr. 160, šikmý 45°, plast, vč. síta	ks			
103	VZT.1.2.103_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, plast svařovaný, pr. 100, 30% tvarovek	m			
104	VZT.1.2.104_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, plast svařovaný, pr. 160, 20% tvarovek	m			
54	VZT.1.3.8.054	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2			
6	VZT.1.3.A.006	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2			
		D15_8/IIIb: Dochlazení - E1.02				
2661	VZT.1.100.R002	Chladič X04/04 1,87kW (400m3/h) 550x570mm - L600mm; R32	ks			
2662	VZT.1.100.R003	Kond. Jednotka UUA1 UL vel 9	ks			
2663	VZT.1.100.R004	Cu potrubí 6/10	bm			
2664	VZT.1.100.R005	Ohříváč CBXF 200-5,0 400V/2	ks			
2665	VZT.1.100.R006	Zaměření dle skutečnosti na místě, zakreslení vybourání stavebních otvorů	kpl			
2666	VZT.1.100.R007	Spuštění a tlaková zkouška	kpl			
2667	VZT.1.100.R008	montážní materiál	kpl			
2668	VZT.1.100.R009	doprava	kpl			
2669	VZT.1.100.R010	projekt VZT, RCH	kpl			
2670	VZT.1.100.R011	Stavební přípomoc	kpl			
		D18_8/IIIb: Dochlazení C10				
2661	VZT.1.100.R002	Chladič X04/04 1,87kW (400m3/h) 550x570mm - L600mm; R32	ks			
2662	VZT.1.100.R003	Kond. Jednotka UUA1 UL vel 9	ks			
2663	VZT.1.100.R004	Cu potrubí 6/10	bm			
2664	VZT.1.100.R005	Ohříváč CBXF 200-5,0 400V/2	ks			
2665	VZT.1.100.R006	Zaměření dle skutečnosti na místě, zakreslení vybourání stavebních otvorů	kpl			
2666	VZT.1.100.R007	Spuštění a tlaková zkouška	kpl			
2667	VZT.1.100.R008	montážní materiál	kpl			
2669	VZT.1.100.R010	projekt VZT, RCH	kpl			
2670	VZT.1.100.R011	Stavební přípomoc	kpl			