

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET Porevzní opravy E+H

**Doplňit jednotkové ceny do žlté označených buněk jenom na tomhle listě!!!**

položka KROS 2023	Práce	MJ	Cena bez DPH / MJ
741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	ks	
34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	ks	
741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj nouzové	ks	
460171153	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II, skupiny 4	m	
460451163	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z hominy tř II skup. 4	m	
460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m <sup>2</sup>	
35442110	štítek plastový - čísla svodů	ks	
741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	ks	
35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	ks	
210220303	Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby	ks	
35441077	Drát AlMgSi průměr φ8mm / 1kg=7,4m / ( 0,135kg / m)	kg	
35441415	Podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	ks	
741420101	Montáž oddáleného vedení - držáku do zdiva	ks	
35441450	Podpěra vedení FeZn na lepenkovou a vláknocementovou krytinu 100mm	ks	
741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	
35442151	Tyč jímací s rovným koncem 16/10 (500/1000mm) AlMgSi	ks	
210220212	Montáž hromosvodného vedení - jímacích tyčí na konstrukci betonovou	ks	
741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	ks	
35441073	Drát FeZn průměr φ10mm / 1kg=1,61m / (0,62kg / m)	kg	
741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	
35442092	Zemnicí tyč 1,5m FeZn	ks	
741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	ks	
35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	ks	
35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	ks	
210220301	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 2 šrouby (SS, SR03)	ks	
R0001	izolační folie + gumoasfalt (antikorozi ochrana spojů v zemi)	ks	
R0002	Montáž uzemňovacího vedení - provedení hydrospoje (antikorozi ochrany spojů)	ks	
35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	ks	
210220302	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3 a více šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01 a 02)	ks	
580105061	Měření zemní odporu svodu do 2 svodů	měř.	
R0003	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks	

P.č.	Cevidové číslo	Místo objektu	budova / zařízení	Cena revize bez DPH	Cena revize vč. DPH
1	02-01-01-025	Barákový tábor	ČEJKA		
2	02-01-02-001	Letecké kasárna Bechyně	Pobytový objekt - budova T1		
3	02-01-02-015	Letecké kasárna Bechyně	Sklad		
4	02-01-02-018	Letecké kasárna Bechyně	POŠ (Posádková ošetřovna)		
5	02-01-02-509	Letecké kasárna Bechyně	KJB		
6	02-01-06-012	Letiště Bechyně	Hangár		
7	02-01-06-013	Letiště Bechyně	Hangár		
8	02-01-06-038	Letiště Bechyně	Sklad		
9	02-01-06-074	Letiště Bechyně	KVHB - Baterkárna		

Cena celkem bez DPH	137 038,00 Kč
Neplátce DPH	
Cena celkem vč. DPH	137 038,00 Kč

<b>Místo (adresa):</b>	Barákový tábor Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	ČEJKA
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 01 025

<b>Zjištěné závady:</b>
1) Hromosvodová ochrana provedená jako hřebenová jímací soustava z drátu FeZn průměru 8mm, jímací soustava stržena k zemi ( značně zkorodovaná), svody v 2ks odpojeny, uzemňovací přívody z drátu FeZn průměr 10mm bez mechanické ochrany - <b>doporučuji celkovou opravu hromosvodové ochrany</b>
***

položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
460171153	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II, skupiny 4	m			
460451163	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skup. 4	m			
460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m <sup>2</sup>			
354421110	Štítek plastový - čísla svodů	ks			
741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	ks			
35441077	Drát AlMgSi průměr φ8mm / 1kg=7,4m / ( 0,135kg / m)	kg			
35441415	Podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	ks			
741420101	Montáž oddáleného vedení - držáku do zdiva	m			
35441450	Podpěra vedení FeZn na lepenkovou a vláknocementovou krytinu 100mm	ks			
741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m			
35442151	Tyč jímací s rovným koncem 16/10 (500/1000mm) AlMgSi	ks			
210220212	Montáž hromosvodného vedení - jímacích tyčí na konstrukci betonovou	ks			
35441073	Drát FeZn průměr φ10mm / 1kg=1,61m / (0,62kg / m)	kg			
741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m			
35442092	Zemnicí tyč 1,5m FeZn	ks			
741440031	Montáž tyč zemnicí dílky do 2 m	ks			
35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	ks			
35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	ks			
210220301	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 2 šrouby (SS, SR03)	ks			
R0001	izolační folie + gumoasfalt (antikorozi ochrana spojů v zemi)	ks			
R0002	Montáž uzemňovacího vedení - provedení hydrospoje (antikorozi ochrany spojů)	ks			
35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	ks			
210220302	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3 a více šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01 a 02)	ks			
580105061	Měření zemního odporu svodu do 2 svodů	měř.			
R0003	Vypracování a dodání revizní zprávy	ks			
<b>Cena porevzích oprav bez DPH</b>					
<b>DPH</b>					
<b>Cena porevzích oprav včetně DPH</b>					

<b>Místo (adresa):</b>	Letecká kasárna, Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	Pobytový objekt - budova T1
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 02 001

<b>Zjištěné závady:</b>
1) Zprovoznění nouzového osvětlení - 20ks šatny (dožité akumulátory nebo nefunkční elektronické předřadníky)
***

položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	ks			
34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	ks			
741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj nouzové	ks			
<b>Cena porevzích oprav bez DPH</b>					
<b>DPH</b>					
<b>Cena porevzích oprav včetně DPH</b>					

<b>Místo (adresa):</b>	Letecká kasárna, Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	Sklad
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 02 015

<b>Zjištěné závady:</b>
1) Zprovoznění nouzového osvětlení - 4ks chodba (dožité akumulátory nebo nefunkční elektronické předřadníky)
***

položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	ks			
34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	ks			
741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj nouzové	ks			
<b>Cena porevzích oprav bez DPH</b>					
<b>DPH</b>					
<b>Cena porevzích oprav včetně DPH</b>					

<b>Místo (adresa):</b>	Letecká kasárna, Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	POŠ (posádková ošetřovna)
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 02 018

<b>Zjištěné závady:</b>
1) Zprovoznění nouzového osvětlení - 30ks chodby a kanceláře (dožité akumulátory nebo nefunkční elektronické předřadníky)
***

položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	ks			
34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	ks			
741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj nouzové	ks			
<b>Cena porevizních oprav bez DPH</b>					
<b>DPH</b>					
<b>Cena porevizních oprav včetně DPH</b>					

<b>Místo (adresa):</b>	Letecká kasárna, Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	KJB
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 02 056

<b>Zjištěné závady:</b>
1) Zprovoznění nouzového osvětlení - 23ks chodby (dožité akumulátory nebo nefunkční elektronické předřadníky)
***

položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	ks			
34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	ks			
741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj nouzové	ks			
<b>Cena porevizních oprav bez DPH</b>					
<b>DPH</b>					
<b>Cena porevizních oprav včetně DPH</b>					

<b>Místo (adresa):</b>	Letiště, Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	Hangár
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 06 012

<b>Zjištěné závady:</b>
1) Zprovoznění nouzového osvětlení - 9ks chodby (dožité akumulátory nebo nefunkční elektronické předřadníky)
***

položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	ks			
34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	ks			
741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj nouzové	ks			
<b>Cena porevizních oprav bez DPH</b>					
<b>DPH</b>					
<b>Cena porevizních oprav včetně DPH</b>					

<b>Místo (adresa):</b>	Letiště, Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	Hangár
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 06 013

<b>Zjištěné závady:</b>
1) Zprovoznění nouzového osvětlení - 9ks chodby (dožité akumulátory nebo nefunkční elektronické předřadníky)
***

položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	ks			
34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	ks			
741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj nouzové	ks			
<b>Cena porevizních oprav bez DPH</b>					
<b>DPH</b>					
<b>Cena porevizních oprav včetně DPH</b>					

<b>Místo (adresa):</b>	Letiště, Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	sklad
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 06 038

<b>Zjištěné závady:</b>					
1) U svodů č.1, 2, 3 doplnit označovací štítky viz. Čl.82					
***					
položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
35442110	štítek plastový - čísla svodů	ks			
741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	ks			
<b>Cena porevizních oprav bez DPH</b>					
DPH					
<b>Cena porevizních oprav včetně DPH</b>					

<b>Místo (adresa):</b>	Letiště, Bechyně, 391 65 Bechyně
<b>Název objektu:</b>	KVHB - Baterkárna
<b>CEVID / inventární číslo:</b>	02 01 06 074

<b>Zjištěné závady:</b>					
1) Zprovoznění nouzového osvětlení - 1ks v zadní části chodby (dožité akumulátory nebo nefunkční elektronické předřadníky)					
2) Svod č.1 je vytržen, není připojen k atice a část jímací soustavy na přístavku není spojená s jímací soustavou hlavní budovy					
3) U svodu č.3 doplnit okapovou svorku					
***					

položka KROS 2023	výkon	MJ	množství	Cena bez DPH/MJ	cena celkem bez DPH
741371844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	ks			
34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	ks			
741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj nouzové	ks			
35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	ks			
210220303	Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby	ks			
35441077	Drát AlMgSi průměr 8mm / 1kg=7,4m / ( 0,135kg / m)	kg			
741420101	Montáž oddáleného vedení - držáku do zdiva	m			
35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	ks			
210220301	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 2 šrouby (SS, SR03)	ks			
<b>Cena porevizních oprav bez DPH</b>					
DPH					
<b>Cena porevizních oprav včetně DPH</b>					