

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: 0226 – Porevizní opravy E+H

Místo: Barákový tábor Bechyně: CE 02-01-01/025
Letecká kasárna Bechyně: CE 02-01-02/001, 015, 018, 056
Letiště Bechyně: CE 02-01-06/012, 013, 038, 074

Jedná se o odstranění závad zjištěných při periodických revizích na elektroinstalaci a hromosvodech na objektech v posádce Bechyně dle platných ČSN - provedení opravy stávající elektroinstalace a hromosvodů na objektech v rozsahu: provedení celkové opravy hromosvodů u objektu ČEJKA vč. doplnění zemnicích tyčí a zemnicího drátu, doplnění označovacích štítků a okapové svorky u objektů č.038 a č.074; dále provedení demontáže vadných nouzových svítidel a montáž nových nouzových svítidel: 20ks v objektu č.001 (budova T1), 4ks v objektu č.015 (sklad), 30ks v objektu č.018 (POŠ), 23ks v objektu č.056 (KJB), 9ks v objektu č.012 (hangár), 9ks v objektu č.013 (hangár) a 1ks v objektu č.074 (KVHB - baterkárna)

Provedení opravy je vč. zapsání odstranění závady do příslušné stávající revizní zprávy s datem odstranění a podpisem osoby, která opravu provedla a závadu odstranila.

Příjezd do místa plnění je po místní komunikaci bez omezení.