

ELPRO - DELICIA, a. s.			Protokol č.:	
ZPRÁVA O KONTROLE A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ PROHLÍDKA ODPOJOVAČE, UZEMŇOVAČE A ODPÍNAČE			Příloha č. F4639	
Zařízení: Odpojovač, uzemňovač a odpínač	Stanice:	Číslo pole, kobky: Název pole:	Provozní U: kV	
Typ ODTV, OT, SHT, ost. i VN	Výrobce:	Pohon:	Č.v.:	
Ozn:	Jmenovitý proud:	Specifik. pohonu:	Rok výroby:	
Typ:	Ovládací napětí:		R. zprovoz.:	
Poř. č. úkonu	Popis činnosti	Zjištěný stav Popis-naměřené hodnoty	Provedl	
			Dne	Jméno
1.	Kontrola štítkových údajů, upřesnění v hlavičce protokolu			
2.	Kontrola stavu přístroje			
3.	Kontrola čistoty izolátorů			
4.	Kontrola strojních a konstrukčních částí přístroje			
5.	Kontrola prostoru kolem odpojovače			
6.	Kontrola stavu pohonu, namazání kluzných částí ložisek a seřízení pohonu.			
7.	Kontrola stavu nátěrů, případně provést opravu			
8.	Kontrola stavu tmelení izolátorů, stavu proudové dráhy včetně kontaktních hlavic a kontaktů.			
9.	U motorových pohonů: kontrola ošetření kulisového převodu a ozubení kontrola napnutí článkového řetězu převodu a jeho přimaz. kontrola signalizačního přepínače a šnekového převodu kontrola mazání kluzných částí (ploch) a ložisek (opatřených tlakovými maznicemi) kontrola seřízení pohonu výměna oleje v převodovce včetně proplachu minimálně po 4 letech			
10.	Funkce signalizačního zařízení.			
11.	Kontrola šroubů a šroubových spojů (svornic a armatur izolátorů, proudových vsorek a pod.)			
12.	Kontrola stavu uzemnění stíněných kabelů			
13.	Kontrola funkce přístroje (včetně stykačů)			
14.	Kontrola funkce topení (pohonu)			
Poznámky:				
Kontrola činnosti - funkce			Ano - Ne	
z velína				
z řídicí skříně				
Použité přístroje (typ, vyr. č.):				
Kontrolu provedl: Jméno - datum		Vyhodnocení provedl (čitelně jméno, příjmení): Zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu		
Zařízení převzal: Jméno - datum				
Plán:				
		Datum: _____ podpis: _____		