

ELPRO - DELICIA, a. s.		Protokol č.:		
ZPRÁVA O KONTROLE A PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ DIAGNOSTIKA A BÚ ODPOJOVAČE, UZEMŇOV. A ODPÍNAČE		Diagnostika	X	
		Běžná údržba	X	
Zařízení: Odpojovač, uzemňovač a odpínač	Stanice:	Číslo pole, kobky: Název pole:	Provozní U: kV	
Typ ODTV, OT, SHT, ost. i VN	Výrobce:	Pohon: 5PMFV	Č.v.:	
Ozn: ODPOJOVAČ	Jmenovitý proud:	Specifik. pohonu:	Rok výroby:	
Typ: ODTVU	Ovládací napětí:		R. zprovoz.:	
Poř. č. úkonu	Popis činnosti	Zjištěný stav Popis-naměřené hodnoty	Provedl	
			Dne	Jméno
1.	Kontrola štítkových údajů, upřesnění v hlavičce protokolu			
2.	Kontrola stavu přístroje			
3.	Kontrola čistoty izolátorů			
4.	Kontrola strojních a konstrukčních částí přístroje			
5.	Kontrola prostoru kolem odpojovače			
6.	Kontrola stavu pohonu, namazání kluzných částí ložisek a seřízení pohonu.			
7.	Kontrola stavu nátěrů, případně provést opravu			
8.	Kontrola stavu tmelení izolátorů, stavu proudové dráhy včetně kontaktních hlavic a kontaktů.			
9.	U motorových pohonů: kontrola ošetření kulisového převodu a ozubení kontrola napnutí článkového řetězu převodu a jeho přimaz. kontrola signalizačního přepínače a šnekového převodu kontrola mazání kluzných částí (ploch) a ložisek (opatřených tlakovými maznicemi) kontrola seřízení pohonu výměna oleje v převodovce včetně proplachu minimálně po 4 letech			
10.	Kontrola funkce signalizačního zařízení.			
11.	Kontrola šroubů a šroubových spojů (svornic a armatur izolátorů, proudových svorek a pod.)			
12.	Kontrola stavu uzemnění stíněných kabelů			
13.	Kontrola funkce přístroje (včetně stykačů)			
14.	Provede se vyčištění izolátorů, proudové dráhy kontaktů a kontaktních hlavic			
15.	Provede se oprava nátěrů.			
16.	Provedou se drobné opravy základů.			
17.	Podrobná kontrola kulových čepů odpojovače			
18.	Kontrola funkce topení (pohonu)			
19.	U přípojnicových odp. VN - kobka klasická se provede běžná údržba části přípojnice a přípoj. prostoru			
20.	Měření přechodových odporů fáze L1			
	Měření přechodových odporů fáze L2			
	Měření přechodových odporů fáze L3			

Neodstraněné závady (určená opatření a stanovení termínu odstranění):

Poznámky:

Kontrola činnosti - funkce

Ano - Ne

z velína
z řídicí skříně
přímo z přístroje
dálkově RD-KD

Použité přístroje (typ, vyr. č.):

Kontrolu provedl: Jméno - datum

Vyhodnocení provedl (čitelně jméno, příjmení):

**Zařízení je schopné bezpečného
a spolehlivého provozu**

Zařízení převzal: Jméno - datum

Plán:

Datum:

podpis: