

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Zdislava Sedmíková

Mochovská 532/32
198 00 Praha 9 - Hloubětín

Vaše žádost ze dne, značka:
07.06.2018

Naše značka:
108180072
(108/073)

Vyřizuje:
Ing. Jiří Frolík

Karlínské nám.59/12,
Praha 8 dne:
10.07.2018

Věc: PN Bohnice - Výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Praha 8 Bohnice areál PN Bohnice
Stavebník: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 - Bohnice
Projektant: KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přivoz
Č. zakázky: 17024 Datum: 04/2018

Předmětem předložené dokumentace je "PN Bohnice - Výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče"

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. u prosklených ploch v rámci pohybu osob s omezenou schopností orientace osadit reflexní značky podle vyhl. 398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

108-

Ing. Jiří Frolík, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 602234105, frolik@jirifrolik.cz