

16



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Paní
Ing. Zdislava Sedmíková
Mochovská 532/32
198 00 Praha 9 - Hloubětín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
196/2018-263

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Soňa Hašková/226
sona.haskova@pvl.cz

DATUM
24.1.2018

P r a h a 8 – Bohnice, č.h.p. 1-12-02-0070-0-00 „Psychiatrická nemocnice Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče, ústavní 91/7“, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení - stanovisko správce povodí DVL 0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Dopisem ze dne 22.12.2017 jste nás požádali o stanovisko k dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení výše uvedené akce.

Investor : Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, Praha 8

Projektant : KANIA, a.s., Špálova 80/9, Ostrava - Přívoz

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu 36 v areálu PN Bohnice, na pozemku č. parc. 418, v k. ú. Bohnice. Ke stávajícímu objektu budou přistavěny 2 přístavy – vstupní hala do objektu a novostavba lůžkového pavilonu centrálního příjmu. Tyto přístavby budou umístěny na pozemku č. parc. 417/2. Současně bude provedeno technické napojení staveb a napojení nově budovaných zpevněných ploch se 42 stánými pro automobily.

Objekt bude napojen novými přípojkami na vodovod a splaškovou kanalizaci. Dešťové vody z komunikačních ploch a objektů budou svedeny do velké retenční zasakovací nádrže, sestávající z akumulacních bloků o objemu 533 m³, dešťové vody z části komunikace, která je spádována od objektu, budou svedeny do malé retenční zasakovací nádrže o objemu 58 m³. Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny vnitřními dešťovými svody do nové dešťové kanalizace.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

st a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, Berounky [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze



předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Upozorňujeme, že pro danou lokalitu bylo vydáno opatření k dosažení cílů dle Národního plánu Povodí Labe ID: DVL207046 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ (typ A), které ve výhledu předpokládá kromě rekonstrukce ÚČOV také nové retenční nádrže v povodí všech kmenových stok, prodloužení stok G, H, P a sběrače CXL, a výstavbu nových kanalizačních sběračů (Šárecké údolí, Folimanka, v údolí Rokytka), dále rekonstrukci stávajících kmenových stok, sběračů a uliční kanalizace dle Generelu. Součástí navržených opatření je i doplnění kanalizace na rozvojových plochách.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek :

1) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

2) Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.

3) Přípomínky uplatněné správcem a provozovatelem oddílné kanalizace a vodovodu k navrženému technickému řešení je nutné dodržet. Odvádění splaškových vod do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a odběry pitné vody z vodovodní sítě je nutné projednat s PVS, a.s. a PVK, a.s. Vody přečerpávané ze stavební jámy do kanalizace pro veřejnou potřebu budou předčištěny v usazovací jímce, která bude navržena dostatečně kapacitní s dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic.

4) Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Hydrogeologickým posudkem doložte (stavebnímu úřadu) dostatečnou kapacitu vsakovacího zařízení. Dno zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad HPV. Zasakováním nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry na okolních pozemcích (tj. nesmí dojít k negativnímu ovlivnění případných vodních zdrojů).

Pokud bude retenční nádrž/vsakovací objekt projednáván jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami - k zadržování srážkových vod v retenční nádrži o objemu 533 m³ a 58 m³ a k následnému vsakování srážkových vod. Doporučujeme provést bezpečnostní přepad ze vsakovacích objektů do dešťové kanalizace.

5) Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a ke znečištění povrchových a podzemních vod.

S odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu.



Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci, celkovou situaci stavby si ponecháváme pro služební potřeby.


Ing. Markéta Komárková
vedoucí provozního střediska
Vltava – vodní cesta
**Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Dolní Vltava 22
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Na vědomí : spis

