



**Váš dopis zn.**

<b>Ze dne</b>	22. 1. 2018
<b>Naše značka</b>	<b>PVK 4723/OTPČ/18</b>
<b>Vyřizuje</b>	Ing. Tomáš Milaberský Operativní útvar provozního ředitele Dykova 3, Praha 10
<b>Tel. / fax</b>	221 501 122
<b>E-mail</b>	tomas.milabersky@pvk.cz
<b>Datum</b>	30. 1. 2018

Vážená paní  
Ing. Zdislava Sedmíková  
Mochovská 532/32  
198 00 Praha 9

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na akci: Výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče, Ústavní 129, parc. č. 418, 417/2, 417/1, 403/2, k.ú. Bohnice, 181 00 Praha 8 - Bohnice**

**Místo stavby:** Ústavní 129, parc. č. 418, 417/2, 417/1, 403/2, k.ú. Bohnice, 181 00 Praha 8 - Bohnice  
**Stavebník:** Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8 – Bohnice; IČO: 00064220  
**TČO:** 308261 – 3 (V, R, 6xS, Z, T)

Předmětem předložené žádosti resp. projektové dokumentace jsou zejména stavební úpravy pavilonu č. 36, novostavba přístavby pavilonu č. 36 a dále doplňkové stavby v okolí tj. zpevněné plochy připojené na infrastrukturu, oplocení a osvětlení. Objekt bude zásobován vodou z areálového vodovodu. Splaškové odpadní vody budou vypouštěny do areálové kanalizace. Srážkové vody budou zasakovány. Tlakové pásmo vodojemu GR Ládví II. Kanalizační povodí ÚČOV. Uvedená stavba nebude svým rozsahem zasahovat do zájmů PVK.

Vzhledem k tomu, že navržený objekt je již napojen na stávající přípojky, není PVK, jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, účastníkem územního a stavebního řízení, protože neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu včetně tlakových poměrů zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806 – Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek a zejména normy ČSN EN 1717 – ochrana vnitřního vodovodu.

**K předmětné stavbě bylo vydáno stanovisko správce vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy společnosti PVS a.s. a to pod číslem jednacím 6688/17/2/02 ze dne 10.1.2018. Vše musí být provedeno dle tohoto stanoviska.**

**Z pohledu provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s předloženou žádostí za dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření souhlasíme.**

Část projektové dokumentace jsme si ponechali pro služební účely.

S pozdravem

**Ing. Michal Vyskočil**  
manažer operativního útvaru  
provozního ředitele PVK

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**  
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971/1  
Úsek provozního ředitele  
739