


MOŽNOSTI UCHYCENÍ POTRUBÍ		
TYP 1		UCHYCENÍ POTRUBÍ NA OCELOVOU KONSTRUKCI UCHYCENÍ POMOCÍ (KAMENU) NOSNÍKOVÉ SVĚRKY
TYP 2		UCHYCENÍ POTRUBÍ DO SVISLÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE

UMÍSTĚNÍ HADICOVÉHO SYSTÉMU (1:50)



ULOŽENÍ POTRUBÍ		
POTRUBÍ		MAX. ROZTEČ ULOŽENÍ
DN25	1"	2,7 m
DN32	1 1/4"	3,0 m
DN40	1 1/2"	3,4 m
DN50	2"	4 m
DN65	2 1/2"	

LEGENDA

	HYDRANT		STOUPACÍ VEDENÍ		POTRUBNÍ ROZVOD
	UZAVÍRACÍ ARMATURA		ODVODŇOVACÍ ARMATURA		

POZNÁMKA

- ZHOTOVITEL DÍLA (VE SMYSLU VYHLÁŠKY MV ČR č.246/2001 Sb.) JE PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA SPRÁVNOST REALIZOVANÉHO NÁVRHU A FUNKČNOST SYSTÉMU. PŘESNÉ POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ, TRASY ROZVODŮ A SOUVISEJÍCÍCH POMOČNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ŘEŠENY PŘI REALIZACI DÍLA.
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENÉ NA KONZOLÁCH A ZAVĚŠENO NA ZÁVĚSECH ZE ZÁVITOVÝCH TYČÍ. PŘIUCHYCENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ POUT A OBJÍMEK.
- U HYDRANTŮ H001 A H003 JE NUTNÉ ZA HYDRANTEM VYZDÍT PŘÍSTAVEK S MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30.
- U HYDRANTU H002 JE NUTNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ TAK ABY VNÍKL PROSTOR PRO INSTALACI HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ.

U 08. 2022	WADEL	LEŇO	ING. LEŇO
REVIZE	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
		SCHVALIL	
LEŇO stabilCzech		Sídlo firmy: Českoobrátská 610/19 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 26819201	
OBJEKTNĚL PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S., PRŮMYSLOVÁ 615/32, PRAHA 10		Projektce:	
STAVBA ZEVO MALEŠICE, OBJEKT ČISTĚNÍ SPALIN			
TECHNICKÁ ČÍSLA	MĚŘITKO	STUPĚN PROJEKTU	ČÍSLO PÁŘE
VNITŘNÍ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY	1:100	DPS	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	POČET A4	
	85812	8	
NÁZEV	ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU	Č. REVIZE
POTRUBNÍ ROZVOD ±0,000	2022-01-011	02	0
<small>PROJEKČOVÁ DOKUMENTACE JE DÍLEŽNÍ VLASTNÍČÍM SPOLUČNOSTI LEŇO STABIL CZECH S.R.O. IČ: 26819201. SÍDLO: ČESKOBRÁTSKÁ 610/19, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA. MA PŮVABU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ VE SMYSLU UST. § 504 ZÁK. Č. 89/2012 SB. A NESMÍ BÝT BEPISNĚHO SOUHLASU SPOLUČNOSTI LEŇO STABIL CZECH S.R.O. PŘEDÁNA TŘETÍ OSOBĚ NEBO JINAK BEZ SOUHLASU POUŽITA.</small>			