


MOŽNOSTI UCHYCENÍ POTRUBÍ		
TYP 1		UCHYCENÍ POTRUBÍ NA OCELOVOU KONSTRUKCI UCHYCENÍ POMOCÍ (KAMENU) NOSNÍKOVÉ SVĚRKY
TYP 2		UCHYCENÍ POTRUBÍ DO SVISLÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE

UMÍSTĚNÍ HADICOVÉHO SYSTÉMU (1:50)



ULOŽENÍ POTRUBÍ		
POTRUBÍ		MAX. ROZTEČ ULOŽENÍ
DN25	1"	2,7 m
DN32	1 1/4"	3,0 m
DN40	1 1/2"	3,4 m
DN50	2"	4 m
DN65	2 1/2"	

LEGENDA			
	HYDRANT		STOUPACÍ VEDENÍ
	POTRUBNÍ ROZVOD		

POZNÁMKA

- ZHOTOVITEL DÍLA (VE SMYSLU VYHLÁŠKY MV ČR č. 246/2001 Sb.) JE PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA SPRÁVNOST REALIZOVANÉHO NÁVRHU A FUNKČNOST SYSTÉMU. PŘESNÉ POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ, TRASY ROZVODŮ A SOUVISEJÍCÍCH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ŘEŠENY PŘI REALIZACI DÍLA.
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENÉ NA KONZOLÁCH A ZAVĚŠENO NA ZÁVĚSECH ZE ZÁVITOVÝCH TYČÍ. PŘICHYCENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ POUT A OBJÍMEK.

0	08. 2022	WADEL	LEŇO	ING. LEŇO
REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
		Sídlo firmy: Českoobrátská 610/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26819201		Projekce: Pod Nádražím 532, 566 01 Vysoké Mýto
OBEDNATEL: PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S., PRŮMYSLOVÁ 615/32, PRAHA 10				
STAVBA: ZEVO MALEŠICE, OBJEKT ČISTĚNÍ SPALIN				
TECHNOLOGICKÁ ČEŠT		MERITKO	1:100	STUPĚN PROJEKTU
VNITRNÍ ROZVOD		ARCHIVNÍ ČÍSLO	85812	DPS
POŽÁRNÍ VODY		ČÍSLO ZAKÁZKY	2022-01-011	POČET A4
POTRUBNÍ ROZVOD +8,100		ČÍSLO VÝKRESU	03	8
				0

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI LEŇO STABIL CZECH S.R.O., IČ: 26819201, SÍDL: ČESKOBRÁTRSKÁ 610/19, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA. MÁ POUHOU OBCHODNÍ TAJEMNOST VE SMYSLU UST. § 504 ZÁK. Č. 89/2012 SB. A NESMÍ BYT BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI LEŇO STABIL CZECH S.R.O. PŘEDÁNA TŘETÍ OSOBĚ NEBO JINAK BEZ SOUHLASU POUŽITA.