




MOŽNOSTI UCHYCENÍ POTRUBÍ		
TYP 1		UCHYCENÍ POTRUBÍ NA OCELOVOU KONSTRUKCI UCHYCENÍ POMOČÍ (KAMENU) NOSÍKOVÉ SVĚRKY
TYP 2		UCHYCENÍ POTRUBÍ DO SVISLÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE

UMÍSTĚNÍ HADICOVÉHO SYSTÉMU (1:50)



ULOŽENÍ POTRUBÍ		
POTRUBÍ		MAX. ROZTEČ ULOŽENÍ
DN25	1"	2,7 m
DN32	1 1/4"	3,0 m
DN40	1 1/2"	3,4 m
DN50	2"	4 m
DN65	2 1/2"	

LEGENDA		
	HYDRANT	
	STOUPACÍ VEDENÍ	
	POTRUBNÍ ROZVOD	

POZNÁMKA

- ZHOTOVITEL DÍLA (VE SMYSLU VYHLÁŠKY MV ČR č. 246/2001 Sb.) JE PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA SPRÁVNOST REALIZOVANÉHO NÁVRHU A FUNKČNOST SYSTÉMU. PŘESNÉ POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ, TRASY ROZVODŮ A SOUVISEJÍCÍCH POMOČNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ŘEŠENY PŘI REALIZACI DÍLA.
- POTRUBÍ BUDE ULOŽENÉ NA KONZOLÁCH A ZAVĚŠENO NA ZÁVĚSECH ZE ZÁVITOVÝCH TYČÍ. PŘIHCENÍ BUDE PROVEDENO POMOČÍ POUT A OBJÍMEK.

0	08. 2022	WADEL	LEÑO	ING. LEÑO
REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
OBEDNATEL		Sídlo firmy: Českoobratická 610/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26819201		
PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S., PRŮMYSLOVÁ 615/32, PRAHA 10		Projektce: Pod Nádražím 532, 566 01 Vysoké Mýto		
STAVBA		ZEVO MALEŠICE, OBJEKT ČISTĚNÍ SPALIN		
TECHNOLOGICKÁ ČEŠT	MERITKO	1:100	STUPEN PROJEKTU	DPS
VNITRNÍ ROZVOD	ARCHIVNÍ ČÍSLO	85812	POČET A4	8
POŽÁRNÍ VODY	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022-01-011	ČÍSLO VÝKRESU	04
POTRUBNÍ ROZVOD +13,600			Č. REVIZE	0

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI LEÑO STABIL CZECH S.R.O., IČ: 26819201, SÍDL: ČESKOBRATRSKÁ 610/19, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA. MÁ POUHOU OBCHODNÍHO TAJEMNOSTI VE SMYSLU UST. § 504 ZÁK. Č. 89/2012 SB. A NESMÍ BYT BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI LEÑO STABIL CZECH S.R.O. PŘEDÁNA TŘETÍ OSOBĚ NEBO JINAK BEZ SOUHLASU POUŽITA.