

Technická specifikace kancelářských vzduchotechnických zařízení - Západní Čechy

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požár. klapky počet ks	Filtr / řemen	Adresa umístění jednotky	Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce)	Cena jedné kontroly všech zařízení daného typu včetně dopravy v Kč bez DPH
1	SYSTEMAIR	TA 2000 HW	1	2185A	2005	0	1 ks filtru 266x740x280 G4	Pošta Plzeň 9 OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00 Plzeň		2850,00
2	Potrubní diag. ventilátor Elektrodesign - 2 ks nástěnný axiální ventilátor - 1 ks	TD 500/160 - 2 ks, LC sill. 125T - 1 ks	3	nezjištěno	2012	0	-	Klatovská tř. 2524/127, 320 00 Plzeň 20 pošta	1.2.2018	540,00
3	MIXVENT TD 500/160	nezjištěno	1	nezjištěno	2002	3	-	Msgre. B. Staška 71, 344 01 Domažlice 1		120,00
4	MIXVENT TD 1300/250	nezjištěno	1	nezjištěno	2002	0	-	Msgre. B. Staška 71, 344 01 Domažlice 1		120,00
5	el. dohřev SaP	MBE250/60T	1	563311	nezjištěno	0	rouno 400 x 500	Msgre. B. Staška 71, 344 01 Domažlice 1		3530,00
6	ventilátor na odtahu	EDAV315/4	1	nezjištěno	nezjištěno	0	-	Msgre. B. Staška 71, 344 01 Domažlice 1		120,00
7	DUPLEX	DUPLEX 2801 TCF	1	246	1998	2	rouno 520x2050	K Lanovce 1048, 362 51 Jáchymov		3530,00
8	potrubní ventilátor SaP	TD800/200	1	CJ 4843	nezjištěno	0	-	K Lanovce 1048, 362 51 Jáchymov		120,00
9	potrubní ventilátor SaP	TD500/160	1	BJ 471962	nezjištěno	0	-	K Lanovce 1048, 362 51 Jáchymov		120,00
10	VTS CLIMA	neuvedeno	1	22QM01886	2008	0	filtr kapsový s rámečkem - 2 ks 592x592x360/5 G4, řemen - 2 ks: SPZ 1137Lw 1150La	Šlikova 2423/15, 350 01 Cheb 1		2560,00
11	odtahový ventilátor Silent	TD 800/200	1	00P67801	2011	0	-	Poštovní 972, 362 21 Nejdek 1		2500,00
12	dveřní clona Biddle	MW-200	2	500997/6-10, 500997/7-10	1994	0	rouno 2 ks 1800x300	T. G. Masaryka 559/1, 360 01 Karlovy Vary		2620,00
13	el. dohřev Elektrodesign	MBE315/9	1	8279	nezjištěno	0	-	náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov		420,00
14	potrubní ventilátor SaP	TD-200/315	1	03MI1133	nezjištěno	0	rouno 500x500	náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov		2200,00
15	potrubní ventilátor SaP a filtrační kazeta	TD250/100 a MFL 100	1 + 1	nezjištěno	2009	0	rouno přířez 400x400	Poštovní náměstí 911, 352 01 Aš		2200,00
16	el. dohřev Elektrodesign	MBE 200/6	1	8418	nezjištěno	0	-	Sídlíště 648, 357 01 Rotava		420,00
17	potrubní ventilátor SaP	TD800/200	1	04MM0555	nezjištěno	0	rouno 500x500	Sídlíště 648, 357 01 Rotava		2200,00
18	odtahový ventilátor SaP	TD-800/200	1	3841548	nezjištěno	0	-	Plzeňská 1045, 330 11 Třebošná u Plzně		800,00
19	Bosch	HEIZ-BÖSH	1	GL-14428-1	nezjištěno	0	kapsový 310x540x125, kapsový 592x592x360	Rakovník 1 269 01 Husovo nám.21		2270,00
20	Bosch	HEIZ-BÖSH	1	GL-14428-2	nezjištěno	0	2 ks kapsový 592x592x360	Rakovník 1 269 01 Husovo nám.21		23220,00
21	Bosch	HEIZ-BÖSH	1	GL-14428-3	nezjištěno	0	1 ks kapsový 592x592x360	Rakovník 1 269 01 Husovo nám.21		980,00
22	čistička vzduchu HEPA	KC-M222HR	2	-	-	0	filtr 380x300	Solní 260/20, 301 00 Plzeň 1 kancelář ředitelky regionu		2320,00
23	Rekuperační jednotka Remak - potrubní jednotky Vento systém	HRV50-30	1	274239	2014	0	filtrační tkaniny G4 - 1 m2	Pivovarská 219, Velké Předměstí 346 01 Horšovský Týn pošta + dodejna	3.10.2017	2570,00