

**Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 154/2023**

**Technické parametry odběrného místa**

**mezi smluvními stranami**

se sídlem  
**(dále jen „dodavatel“)**  
**a**  
se sídlem:

**TEPLO BRUNTÁL a.s.**  
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

**BUNCOL s.r.o.**  
Ivana Kubince 94, 747 91 Štítina

**(dále jen „odběratel“)**

**pro odběrná místa:**

Název	OPS 108 Ruská 1448/1
Místo předání ÚT	XXXXXXXXXXXXXXXX
Místo předání TV	
Úroveň předání:	OPS
Místo měření TV:	
Místo měření ÚT:	Objektová předávací stanice ( OPS )
Teplonosné médium:	XXXXXXXXXXXX
Tlak:	XXXXXXXXXXXX
Výkon	XXXXXXXXXXXX
Odběr TV	XXXXXXXXXXXX
Teplota TV v souladu s vyhláškou č.:	194/2007 Sb.
Odběr doplňkové vody:	XXXXXXXXXXXX
Teplotní křivka	XXXXXXXXXXXX

**Teplotní diagram – orientační teplotní křivky**

<b>venkovní teplota</b>		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-15</b>	<b>-20</b>
křivka I	°C	36	37	41	44	50	56	62	64
křivka II	°C	36	39	43	48	54	60	65	70
křivka III	°C	36	40	46	52	58	64	68	72
křivka IV	°C	40	44	50	56	62	66	68	72

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace).

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

V Bruntále dne: 01.11.2023

V Bruntále dne:

Z dodavatele

Za odběratele

.....

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX