

Sídlo firmy:

Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

Tel: 315 619 111, Fax: 315 619 999

e-mail: horak@horak-bros.com

http://www.horak-bros.com

Prodejní oddělení:

Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

Tel: 315 619 111, Fax: 315 619 999

e-mail: prodej@horak-bros.com

Obchodně - technické oddělení:

Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

Tel: 257 314 759, Fax: 257 314 758

e-mail: oto@horak-bros.com

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pro firmu: **Obecní dům**

k rukám XXXXXXXX

Akce: **Výměna jednotky Zanotti v CHB 211** fax/e-mail: [XXXXXXXXXXXX](#)

Nabídka č.: **V0712 _23**

počet stran: 1

CHB - chladicí box

CHM - chlazená místnost

PUR - polyuretan

KCHJ - kondenzační a chladicí jednotka

Stručný popis nabídky:

Tato nabídka zahrnuje výměnu 1 technologie Zanotti v CHB studená kuchyně.

CHB 2115:

CHB in: 1750 x 2000 x 2250 mm, cca 8 m³.

Stávající technologie bude zdemontována, odvezena, ekologicky zlikvidována.

Nová chladicí jednotka: stropní Zanotti MSB 107 EA 11XX.

Teplota chl. prostoru: **0°C až +2°C (CHB)**

Chladivo R134a.

El. parametry 1 technologie: 230 V, 16 A, char. C, jmenovitý příkon 0,8 kW

odvětrání vyprodukovaného tepla - 750 m³/h vzduchu.

Chladicí zařízení je navrženo tak, že umožňuje dosažení skladovacích parametrů v chlazené místnosti za těchto podmínek:

- okolní teplota KCHJ **+32°C** (min. 0°C).

- zaskladnění zbožím **200 kg/m³** (volný prostor pro manipulaci se zbožím a cirkulaci vzduchu pod stropem CHM)

- denní výměna zboží **10 %** z celkového zaskladnění zbožím

- vstupní teplota zboží **+15°C** (CHB).

XXXXXXXXXXXX

Obchodně - technické oddělení Praha dne 20.11.2023