

Požadované velikosti prostor požární zbrojnice jednotky SDH obce					
Č.		Název místnosti	m ²	Dotčený čl. ČSN 73 5710	Poznámka
1	Povinné prostory I	Hygienická smyčka	20 až 40	Článek č. 9	u rekonstrukce musí být oddělená čistá a špinavá šatna a umývárna, ale nemusí být dodržena dispozice hygienické smyčky
		Čistá šatna-umývárna-špinavá šatna (min. 2 sprchy)			
2		Záchody (min. 1WC muži +1 pisoár, 1WC ženy)	8 až 30		oddělené pro ženy a muže
3		Garáž	100 až 200	Článek č. 10	u kategorie JPO V může být minimum 50 m ²
4		Denní místnost (místnost pro odbornou přípravu, „zasedačka“)	15 až 60	Článek č. 11,12	X
5	Uznatelné prostory II	Prostor pro praní a sušení oděvů	5 až 15	Článek č. 9	osoby v dobrovolné jednotce vykonávají službu jako svoje zaměstnání nebo společná jednotka s HZS kraje (P0,P1)
6		Ložnice	8 až 20	Článek č. 11	osoby v dobrovolné jednotce vykonávají službu jako svoje zaměstnání nebo společná jednotka s HZS kraje (P0,P1)
7		Kuchyňka	3 až 15		X
8		Kancelář velitele JPO	6 až 15	Článek č. 12	X
9		Prostory technického zázemí	3 až 20	Článek č. 20, 22, 23, 24	např. kotelna, technologie prostředků varování a vyrozumění atd.
10		Skladovací prostory	6 až 40	Článek č. 24	X
11		Dílna	8 až 20		X
12		Věž na sušení hadic	2 až 12		X
13		Posilovna	12 až 40	Článek č. 25	osoby v dobrovolné jednotce vykonávají službu jako svoje zaměstnání nebo společná jednotka s HZS kraje (P0,P1)
Při navrhování se vychází ze základního početního stavu členů jednotky SDH obce dle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb., pro jednotky kategorie JPO V se uvažuje s početním stavem 12 členů.					
Počet garážových stání požární techniky vyplývá z kategorie jednotky a přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. s přihlédnutím ke stávajícímu počtu techniky ve vybavení jednotky SDH obce.					
Povinné prostory I: jedná se o prostory, které musí nová/rekonstruovaná požární zbrojnice obsahovat , včetně dodržení uvedených minimálních a maximálních podlahových ploch. U rekonstrukcí pož. zbrojnic lze v odůvodněných případech krátit stanovené podlahové plochy až o 50 %. V případě nedodržení minimálních ploch bude žádost vyřazena pro neúčelnost . V případě překročení maximálních ploch, je na individuálním posouzení HZS kraje, zda je pro potřeby fungování jednotky SDH obce tento požadavek oprávněný, nebo jde o neuznatelný výdaj. Uznatelné prostory II – jedná se o prostory, které může nová/rekonstruovaná požární zbrojnice obsahovat . V případě dodržení stanovených podlahových ploch se jedná o uznatelný výdaj, v opačném případě je na individuálním posouzení HZS kraje, zda je pro potřeby fungování jednotky SDH obce tento požadavek oprávněný, nebo jde o neuznatelný výdaj. Spojovací prostory např. chodby, zádveří, prostory schodiště, podesty jsou uznatelnými náklady.					
Všechny ostatní prostory podléhají individuálnímu posouzení HZS kraje.					
Pro jednotky které zabezpečují výjezd dvou družstev, se aplikuje tabulka a všechny předpisy výše uvedené s individuálním přístupem od příslušného HZS kraje.					

Poznámka: **předepsané povinné prostory musí obsahovat všechny zbrojnice, které žádají o dotační titul.**