

**Technická specifikace VO - Turnov**Výměna osvětlovacích těles

**Zadavatel:** **MIKROREGION JIZERA**  
**Příšovice 60, 463 46 Příšovice**

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název:	
IČO:	
Sídlo:	

Uchazeč potvrdí symbolem ✓ v pravém sloupečku tabulky a v každém jeho řádku skutečnost, že jeho nabízený systém danou minimální technickou podmínku splňuje.

Minimální technické parametry osvětlovacích těles VO		Potvrzení uchazeče
Pro použití do venkovních prostor	ANO	✓
Odolná proti stříkající vodě	ANO	✓
Světelný zdroj 70 W	ANO	✓
Elektromagnetický předřadník 230 V/50Hz s paralelní kompenzací	ANO	✓
Příruba z plastového materiálu (polykarbonát) tmavě šedé barvy RAL 7030	ANO	✓
Difuzor z plastového materiálu (polykarbonát), dezén na vnitřní straně		
Kryt z plastového materiálu (polykarbonát), tmavě šedý RAL 7031	ANO	✓
Uchycení pomocí příruby na sadový sloup pr. 60 mm	ANO	✓
Připojení – bezšroubová třípolová svorkovnice, max. průřez vodiče 2,5 mm <sup>2</sup>	ANO	✓

V případě, že nebude potvrzený některý z minimálních technických parametrů uchazečem, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a následně zadavatelem vyloučena.

V Martinicích dne 12.8.2016

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob)

Jiří Jebavý

.....  
podpis (a případně razítko)