

Technická specifikace k veřejné zakázce „Stanice HZS Příbram – technické zhodnocení podzemních nádrží“

Technické zhodnocení spočívá ve vyplášt'ování podzemních jednoplášt'ových nádrží 2 x 10 m³ na motorovou naftu. Demontáž odvoz a likvidace stojanů, propojení sacího potrubního rozvodu k jednomu výdejnímu místu čerpací stanice v areálu stanice HZS Příbram.

Stávající nádrže jsou podzemní jednoplášt'ové ocelové jednokomorové ležaté válcové o objemu 2 x 10 m³, průměr nádrží je 1,6 m a délka 5,0 m, šachty nádrží jsou v pořádku, nezatéká do nich, nebudou rekonstruovány, výdejní stojany ADAST 2 ks budou demontovány a odvezeny, sací rozvod bude propojen a sjednocen k jednomu výdejnímu místu.

Podrobný popis prací:

- vyčištění nádrží, podzemní ocelové 2 x 10 m³
- odvoz a likvidace ropných kalů
- zaměření nádrží pro plastový vak
- dodávka a montáž vystýlky do nádrží, příprava pro plastový vak
- vyplášt'ování nádrží plastovým vakem
- dodávka a instalace indikátorů netěsnosti ASF, hlídání prostoru mezi pláští nádrží
- kalibrace nádrží, vypracování kalibračních tabulek
- odpojení, demontáž, odvoz a likvidace stávajících stojanů ADAST
- úprava stávajících potrubních rozvodů, dodávka a instalace nového propojovacího rozvodu
- propojení jednoplášt'ové ocelové DN 40 v délce, 6 m, včetně 2 ks ventilů DN 40 7500
- dodávka a instalace ocelové vaničky pod nový výdejní stojan
- revize nádrží a technologických rozvodů, zkoušky těsnosti, platnost revizních protokolů 5 let