

Mgr. Pavel Völkl

Předmět: FW: Poptávka - ABS Venturi Jet
Přílohy: Venturi_Jet_TDS.pdf

From: Miroslav Podskalský
Sent: Tuesday, November 21, 2023 1:06 PM
To: Mgr. Pavel Völkl
Subject: Re: FW: Poptávka - ABS Venturi Jet

Dobrý den,
omlouvám se za zpoždění s odpovědí, stávající aerátor tryska lze osadit na nové čerpadlo, obojí je výtlač DN 150. Ovšem výška osy nového čerpadla je jiná, proto je potřeba zakoupit i podstavec pod čerpadlo s bude potřeba předělat podpěry pod trysku.

aerátor Ventury Jet DN 150	40 700 Kč bez DPH (v ceně není sací trubka)
čerpadlo XFP 150E-CB1 PE60/4	121 300 Kč bez DPH
podstavce pod čerpadlo	8 200 Kč bez DPH

Dodací lhůta na čerpadlo je 4 - 6 prac. týdnů.

S pozdravem,

Miroslav Podskalský

[AMP Technic s.r.o.](#)

Raisova 1004, CZ-386 01 Strakonice

From: Miroslav Podskalský
Sent: Thursday, November 9, 2023 9:52 AM
To: Mgr. Pavel Völkl
Subject: Re: Poptávka - ABS Venturi Jet

Dobrý den,
aerátory Venturi Jet AFP byly nahrazeny aerátory Ventury Jet XFP.
Ekvivalentní náhradou na uvedený typ je Venturi Jet XFP 150E-CB1 PE60/4 (motor o stejném výkonu 6 kW, stejná příruba DN 150)

Jednotkové ceny:

aerátor Ventury Jet DN 150	40 700 Kč bez DPH (v ceně není sací trubka)
čerpadlo XFP 150E-CB1 PE60/4	121 300 Kč bez DPH

Z uvedených cen bude poskytnuta sleva ve výši 10%.

Aerátor je možné instalovat několika způsoby - viz technický list v příloze.
Prosím o upřesnění typu instalace, abychom mohli nabídnout příslušenství (podstavec, patkové koleno, atd.).

S pozdravem,

Miroslav Podskalský

[AMP Technic s.r.o.](#)

Raisova 1004, CZ-386 01 Strakonice