



Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.
 Purkyňova 2138/16
 741 01 NOVÝ JIČÍN
 Vřizule: "

Objednávka č.
 SPR-2023/136

Název: Radok Němec -STORA
 Adresa: K Šišťotu 802
 Město: Brušperk
 PSČ: 739 44
 Vyřizuje:
 Telefon / Fax: Splatnost:
 E-mail: 30 dní
 IČ / DIČ:

Název materiálu	Počet jednotek	Cena/jedn. (bez DPH)	DPH %	Cena/jedn. (včetně DPH)	Celkem bez DPH Kč
Objednáváme vestavný nábytek do 2 stomatolog. ordinací v rozsahu specifikovaném v příloze - Zadání. Termín plnění - Ambulance č. 1 - 26.-27.7.2023, Ambulance č. 2 - 21.-22.9.2023	1	225 780,00			225 780,00
Příloha č. 1 - Cenová nabídka Příloha č. 2 - Zadání					
Celkem					225 780,00

Číslo účtu kupujícího: 117097723/0300

IČ: 25886207

DIČ: CZ099008899

Schvál:

Vyhotovil:

.....
 Ing. Martina Janásková
 místopředseda představenstva
 Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

Datum: 07.06.2023

.....
 vedoucí odboru techniky a provozu
 Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

Poznámky a připomínky:

Fakturu zasílejte na adresu:
 Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.; K Nemocnici 76; 741 Nový Jičín 1.



TOKAMA stavební s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2301024

Dodavatel: TOKAMA stavební s.r.o. Pod Štandlém 1402 738 01 Frýdek-Místek IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961 Telefon: +420 558 111 781 Mobil: +420 730 870 630 E-mail: info@tokamastav.cz www.tokamastav.cz		Variabilní symbol: 2301024 Konstantní symbol: Objednávka č.: za dne:	
Číslo účtu: 730870630 0600		Odebíratel: IČ: 25086207 DIČ: CZ699000899 Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. Purkyňova 2138/16 741 01 Nový Jičín	
Datum vystavení: 23.07.2023 Datum splatnosti: 21.09.2023 Datum uskutečnění plnění: 23.07.2023 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám konečnou fakturou dle SoD ze dne 6.6.2023 dle soupisu provedených prací na zakázce: "Stavební úpravy nebytových prostor za účelem zprovoznění zubních ambulancí v budově č.p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín, 741 01"				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	760 000,00	21%	0,00	760 000,00
Součet	760 000,00		0,00	760 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ				760 000,00

Daň odvede zákazník

Vystavitel:

Pod Štandlém 1402
 738 01 Frýdek-Místek
 IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961

Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Olavě, oddíl C, vložka 55824

Dovolaujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fakturě Vám budeme účtovat úrok z prodání v dohodnuté, resp. zákonné výši a inkasní pokutu (byť-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	760 000,00	21%	0,00	760 000,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:	760 000,00			

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém PCHODA

Zjišťovací protokol č.

Z2023010-1

STAVBA

Stavba úpravy nebytových prostor za účelem zprovoznění zubních ambulantí v budově č.p. 1028 na ulici Megr. Šrámka 11, Nový Jičín 741 01

Zhotovitel

TOKAMA stavební s.r.o.
Pod Štandem 1402
738 01 Frýdek-Místek

Objednatel

Nemocnice AGEL Nový Jičín
Purkyňova 2138/16
741 01 Nový Jičín

Za měsíc	červen - červenec 2023
----------	------------------------

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	PROVEDENO OD POČÁTKU	PROVEDENO ZA OBDOBÍ	ZBÝVÁ
Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	760 000,00 Kč	0,00 Kč	760 000,00 Kč	0,00 Kč
	760 000,00 Kč	0,00 Kč	760 000,00 Kč	0,00 Kč


Za zhotovitele

JKA
Pod Štandem
738 01 Fr
IČ: 01446961 DIČ: CZ01446961

Za objednatele

Ve Frýdku-Místku dne

23.7.2023

Dodavatel: Radek Němec K šišťotě 802 739 44 Brušperk ČR IČ: 13690456 DIČ: r		FAKTURA - daňový doklad 392023 Objednávka: SPR-2023/136 Zakázka: Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 392023																									
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 35-7214490297/0100 SWIFT kod: KOMB CZ PP IBAN kod: CZ6701000000357214490297		Odběratel: Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. Purkyňova 2138/16 741 01 Nový Jičín Česká republika IČ: 25886207 DIČ: CZ699000899																									
Příjemce: Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 27.08.2023 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 28.07.2023 Datum vystavení: 28.07.2023																									
Označení dodávky		Množství MJ Cena za MJ Sleva Cena bez DPH Sazba Celkem s DPH [CZK] % [CZK] DPH v % [CZK]																									
Fakturujeme Vám v souladu s Vaší objednávkou č. SPR-2023/136 ze dne 7.6.2023																											
• vestavný nábytek do stomatologické ordinace - Ambulance č. 1		1 112 890,00 112 890,00 21 112 890,00																									
Rekapitulace DPH v CZK		112 890,00 112 890,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sazba</th> <th>Celkem základ</th> <th>Celkem DPH</th> <th>Předplata s DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 %</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>112 890,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>112 890,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplata s DPH	Základ DPH	DPH	0 %	0,00	-	0,00	0,00	-	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	112 890,00	0,00	0,00	112 890,00	0,00	K úhradě: 112 890,00 Kč		
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplata s DPH	Základ DPH	DPH																						
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																						
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
21 %	112 890,00	0,00	0,00	112 890,00	0,00																						
Daň odvede zákazník																											
Přílohy:		Strana: 1 / 1																									
Fakturu vystavit:																											
Úrok z prod...		PREMIER...																									

RADEK NĚMEC-STORA
K Šišťotě 802 Brušperk
iČo:13590456

FAKTURA - daňový doklad

Odběratel
Jméno Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
Adresa Purkyňová 2138/16
PSČ 741 01 Město Nový Jičín
Telefon
IČO 25886207
DIČ CZ699000899

Různé
Faktura číslo 442023
Objednávka číslo
Datum vystavení 12,9,2023
Datum usk. zd. plnění 12,9,2023
Datum splatnosti 12,10,2023

Množství	Popis	Cena/ks bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Fakturujeme Vám v souladu s Vaší objednávkou č. SPR-2023/136 ze dne 7.6.2023 Vestavný nábytek do stomatologické ordinace - Č2	112 890,00 Kč	0%	0,00 Kč	112 890,00 Kč
-1	Záloha	0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
1	zaokrouhleno	0,00 Kč	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem k úhradě					112 890,00 Kč

Platba Převodem
Pěnežní ústav: K-B
Číslo účtu 35-7214490297/0100
Poznámka V.S. 442023

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%	112 890,00 Kč	-
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč

Daň je povinen odvést zákazník

Magistrát města Frýdek-Místek, č.j. Ž.U./4468R/06/La

Zápis o odevzdání a převzetí díla

I. Předmět přejímky	
Označení předmětu díla (stavby):	Stavební úpravy nebytových prostor za účelem zprovoznění zubních ambulancí v budově č.p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín 741 01

Stavební povolení:

Smlouva o dílo: ze dne 2.6.2023

II. Účastníci přejímacího řízení

Zhotovitel:	TOKAMA stavební s.r.o., Štandlem 1402, 738 01 Frýdek-Místek 01445961, DIČ: CZ01445961	Pod iČ:
Objednatel:	Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín iČ: 25886207	

Ostatní: TDS:

III. Termíny

Předání a převzetí staveniště:	02.06.2023
Smluvní termín dokončení díla (stavby):	23.07.2023
Termín zahájení přejímacího řízení:	21.07.2023
Termín ukončení přejímacího řízení:	21.07.2023

IV. Stručný popis přejímaného díla vč. změn v průběhu realizace

Předmětem přejímky jsou rekonstruované prostory nebytových prostor za účelem zprovoznění zubních ambulancí v budově č.p. 1028 na ul. Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín 741 01

Změny:

Beze změn

V. Soupis dodatečných a neprováděných prací v průběhu stavby

VI. Vykližení zařízení staveniště (ZS)

21.07.2023

VII. Uplatnění vzájemných práv a závazků (smluvní pokuty apod.)

Žádné

VIII. Seznam předaných podkladů, zkoušek a revizí vč. PD skutečného provedení

- 1 Prohlášení zhotovitele o kompletnosti stavby
- 2 Originál stavebního deníku
- 3 Prohlášení o shodě a vlastnostech použitých materiálů
- 4 Revizní zpráva
- 5 Doklady o uložení odpadu
- 6
- 7
- 8
- 9

IX. Soupis zjištěných vad a nedodávek vč. dohodnutých termínů k jejich odstranění

Poř.č	Popis vady	Termín odstranění

X. Záruční doba (ZD)

Záruční doba dle smlouvy o dílo (počet měsíců):


60 měsíců na HSV a PSV

Začátek ZD: 21.07.2023

Konec ZD: 21.07.2028

XI. Závěr

Zhotovitel dnešního dne předává provedené dílo objednateli, který jej přijímá/nepřijímá.

Za zhotovitele:	Dne: 21.07.2023	Podpis:  731 IČ: 01445981 DIČ: CZ01445981
Za objednatele:	Dne: 21.07.2023	Podpis:

Příloha č. 7 - Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení

ZPRÁVA o výchozí revizi elektrického zařízení

Zahájena dne	28.07.2023	Ev.č.revize :	2023-129.EV-P
Ukončena dne	30.07.2023	Druh revize :	výchozí podle ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik:		Ev.č.osvědčení	ITI 13376/7/21/R-EZ-B1/A
	ELEKT-GRAV s.r.o.	E. č.oprávnění	ITI 10277/7/03/EZ-M,O,R,Z-B1/B

Objednatel	ELEKTRO-FA Pavelek s.r.o., Ostravská 54, Opava-Komárov, 747 70. IČ: 60322195
Provozovatel	Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Purkýňova 2138/16, 74101
Revidované zařízení	Stomatologická poliklinika Msgr. Šrámka 1028, Nový Jičín - Ordinance 1 m.č.: 108 - Ordinance 2 m.č.: 109

Zhotovitel	ELEKTRO-FA Pavelek s.r.o., Ostravská 54, Opava-Komárov, 747 70. IČ: 60322195
------------	---

Napájecí soustava	Síť ČEZ distribuce, a.s. 3 PEN, AC 50Hz 230/400V TN-S : Ochrana před nebezpečným dotykem provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Čl.413.1 a 413.1.1 Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S. Zvýšená ochrana proudovými chrániči. Živé části - zábranou, krytím a izolací čl.412.
-------------------	---

Použité měřicí přístroje: PROFITEST 0100S v.č. M 42819626 K.l. 0162B-21
MERTISO 500 v.č. 4632528 aj.
EUROTEST 61557 v.č. 08060322 08060322

Celkový posudek

Revidované zařízení provedeno v souladu s technickou dokumentací, platnými ČSN a předpisy. Při správném zacházení s elektrickým zařízením je toto po stránce bezpečnosti schopno provozu.

Počet stran 5.

Počet zpráv 4.

Rozdělovník Provozovatel 2ks Objednatel 1ks

Revizní technik 1ks

Příští revize v roce : dle plánu provozovatele



Předána dne:
za provozovatele

Vypracována dne: 30.07.2023

Revizní technik
ELEKT-GRAV s.r.o.
Lachova 430/12
713 00, Ostrava-Heřmanice
IČ: 25818635 DIČ: CZ25818635
mob:

Revize provedena ve smyslu ČSN 33 2000-6 ed:2 a dalších souvisejících předpisů - taktó:
Prohlídka čl.61.2 : za účelem zjištění řádného stavu před zkoušením a měřením – vyhovuje.
Zkoušení a měření čl.61.3 : za účelem zjištění hodnot nutných pro posouzení účinnosti
ochranných zařízení – vyhovuje.

Popis zařízení :

Předmětem této výchozí revize je elektroinstalace prostor ordinací v objektu stomatologické kliniky Nový Jičín. Provedeno nové napojení z rozvaděče RMS.8 do rozvaděčů R01 a R02, ze kterých jsou nově instalovány světelné a zásuvkové vývody uvedeného objektu, uzemňovací zásuvky a zemnicí body MET.. Elektroinstalace provedena dle průvodní dokumentace, provedení odpovídá platným ČSN v době zhotovení.

Technická dokumentace :

Předložená průvodní technická dokumentace – uložena u provozovatele.
V. Hendrych D:1.4.E z 10/2022

Předmětem revize není :

- 1/ původní napojení do HDS objektu, ze sítě ČEZ distribuce a.s.
- 2/ ostatní elektroinstalace domu
- 3/ elektroinstalace malého napětí
- 4/ hromosvodní ochrana objektu – samostatná revize
- 5/ elektrické spotřebiče – samostatné revize

Seznam podkladů k provedení revize:

1. osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče a jednotlivých komponentů výbavy
2. technická dokumentace je nedílnou součástí této revizní zprávy

Určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed:3:

Vnější vlivy jsou stanoveny dokumentací, viz čl. 4.8 :

Vnitřní část budovy AA5, AB5, ostatní xx1 – prostory normální

Krytí podle ČSN 33 2000-5-51 ed:3. Vyhovuje

Zkoušení zařízení

Proudové chrániče

vyhovuje

Bezpečnostní vypínání v rozvaděči.

vyhovuje

II. Výsledky měření :

V zápisě o revizi jsou uvedeny nejnižší naměřené hodnoty izolačních stavů jednotlivých okruhů, největší naměřené hodnoty impedanční smyčky Zs a zkratových proudů Ik jednotlivých okruhů, největší hodnoty zemních odporů Rz, celkového zemního odporu ochr. vodiče Rb, přechodových odporů ochr. vodičů Rpř.

Č.	Místnost (proudový obvod), prostředí druh vedení, popis zařízení, popis závady	Ri	Zs, Rpř, Ik
		(MΩ)	(Ω, Ω, A)
1:	Rozvaděč RMS.8 – v chodbě objektu 2.N.P. soustava TN-C Je to vestavný ocep, IP 40/20 230/400V, In=63A, v.č.: 1203 Přechodový odpor vodiče PĚ		0,07- 3280A Rpř 0,05
FA86	Schr 3B 25A Rozvaděč R02 ProFlaSafe 5x6 + DP 6mm	90	
FA87	Schr 3B 25A Rozvaděč R01 ProFlaSafe 5x6 + DP 6mm	90	

Ordinace 1 – m.č.: 108

Č.	Místnost (proudový obvod), prostředí dráh vedení, popis zařízení , popis závady	Ri	Zs,Rpř,lk
		(MΩ)	(Ω, Ω, A)
2:	Rozvaděč R01 v ordinaci soustava TN-S Je to vestavný ocep , IP 40/20 230/400V , In=32A, vč.: 23060 U=235V Přechodový odpor vodiče PE		0,09- 2550A Rpř: 0,04
FV1	Schrack přepěťové ochrany	propoje	90
Q51	A40 32A Hlavní vypínač	propoje	90
FIA1	OFI 2/10 0,03A Osvětlení	CYKY 5x1,5	90 Iv= 21,4
FIA2	OFI 2/16 0,03A Zásuvka PC lékař	CYKY 3x2,5	90 Iv= 22,7
FIA3	OFI 2/16 0,03A Zásuvky pravá strana	CYKY 3x2,5	90 Iv= 23,3
FIA4	OFI 2/16 0,03A Zásuvka rentgen	CYKY 3x2,5	90 Iv= 23,3
FIA5	OFI 2/16 0,03A Zásuvka odsávačka	CYKY 3x2,5	90 Iv= 21,9
FIA6	OFI 2/16 0,03A Zásuvka lednice na léky	CYKY 3x2,5	90 Iv= 22,8
FIA7	OFI 2/16 0,03A Zásuvka sterilizátor 1	CYKY 3x2,5	90 Iv= 22,2
FIA8	OFI 2/16 0,03A Zásuvka sterilizátor 2	CYKY 3x2,5	90 Iv= 22,7
FIA9	OFI 2/16 0,03A Zásuvky levá strana	CYKY 3x2,5	90 Iv= 20,0
FIA10	OFI 2/16 0,03A Křeslo	CYKY 3x2,5	90 Iv= 24,2
FIA11	OFI 2/16 0,03A Zásuvka PC sestra	CYKY 3x2,5	90 Iv= 21,4
FIA12	OFI 2/16 0,03A Klimatizace	CYKY 3x2,5	90 Iv= 24,1
FIA13	OFI 2/16 0,03A Rentgen 2	CYKY 3x2,5	90 Iv= 20,8

Instalované zařízení:

Ordinace 1				
6 Ks	LED svítidlo	40W IP20	3 hodiny vyhovuje	
1 Ks	Nouzové osvětlení	3W IP20		
22 Ks	Zásuvka 230V	IP20		
1 Ks	Vývod osvětlení křeslo	IP20		
1 Ks	Vývod křeslo přes SP	IP20		
1 Ks	Vývod rentgen	IP20		
1 Ks	Vývod klimatizace	IP20		
1 Ks	Zemní bod MET:1			Rpř do 0,2Ω
2 Ks	Antistatická krabice	IP20		Rpř do 0,2Ω
1 Ks	Zemní zásuvka	IP20		Rpř do 0,2Ω
Ostatní viz technická dokumentace				

Ordinace 2 – m.č.: 109

Č.	Místnost (proudový obvod), prostředí druh vedení, popis zařízení ; popis závady	Ri	Zs,Rpř,lk
		(MΩ)	(Ω, Ω, A)
23	Rozvaděč R02 v ordinaci soustava TN-S Je to vestavný ocep , IP 40/20 230/400V , In=32A, vč.: 23061 U=235V Přechodový odpor vodiče PE		0,12- 1910A Rpř 0,04
FV1	Schrack přepětové ochrany	propoje 90	
QS1	A40 32A Hlavní vypínač	propoje 90	
FIA1	OFI 2/10 0,03A Osvětlení	CYKY 5x1,5 90	Iv= 21,4
FIA2	OFI 2/16 0,03A Zásuvka rentgen	CYKY 3x2,5 90	Iv= 22,7
FIA3	OFI 2/16 0,03A Zásuvky pravá strana	CYKY 3x2,5 90	Iv= 23,3
FIA4	OFI 2/16 0,03A Zásuvka PC sestra	CYKY 3x2,5 90	Iv= 23,3
FIA5	OFI 2/16 0,03A Zásuvka odsávačka	CYKY 3x2,5 90	Iv= 21,9
FIA6	OFI 2/16 0,03A Zásuvka lednice na léky	CYKY 3x2,5 90	Iv= 22,8
FIA7	OFI 2/16 0,03A Zásuvka sterilizátor I	CYKY 3x2,5 90	Iv= 22,2
FIA8	OFI 2/16 0,03A Zásuvky levá strana	CYKY 3x2,5 90	Iv= 20,0
FIA9	OFI 2/16 0,03A Křeslo	CYKY 3x2,5 90	Iv= 24,2
FIA10	OFI 2/16 0,03A Zásuvka PC lékař	CYKY 3x2,5 90	Iv= 21,4

Instalované zařízení:

Ordinace 2				
6 Ks	LED svítidlo	40W IP20	3 hodiny vyhovuje	
1 Ks	Nouzové osvětlení	3W IP20		
20 Ks	Zásuvka 230V	IP20		
1 Ks	Vývod osvětlení křeslo	IP20		
1 Ks	Vývod křeslo přes SP	IP20		
1 Ks	Vývod rentgen	IP20		
1 Ks	Zemnicí bod MET,2			Rpř do 0,2Ω
2 Ks	Antistatická krabice	IP20		Rpř do 0,2Ω
1 Ks	Zemnicí zásuvka	IP20		Rpř do 0,2Ω
Ostatní viz technická dokumentace				

IV. Yyhodnocení měření:

a) Zkouška spojitosti ochranných vodičů byla provedena podle čl.6.4.3.2 ČSN 332000-6 ed.2 s vyhovujícím výsledkem.

b) Izolační odpor el. zařízení byl měřen podle čl.6.4.3.3. ČSN 332000-6 ed.2. Při měření byla odpojována přepětová ochrana na předřazeném pojistkovém odpojovači VL10. Všechny naměřené hodnoty vyhovují tab.6.1 ČSN 332000-6 ed.2.

c) Zkoušení izolačních odporů pro potvrzení ochrany pomocí SELV, PELV nebo elektrickým odpojením, viz. čl.6.4.3.4. ČSN 332000-6 ed.2. Zařízení SELV, PELV nejsou instalována.

- d) Zkoušení izolačních odporů pro potvrzení účinnosti odporu/impedance podlahy a stěn, viz. čl. 6.4.3.5. ČSN 332000-6 ed.2. - vyhovují
- e) Ověření polaroty, zkouška zapojení přístrojů byla provedena podle čl.6.4.3.6 ČSN32000-6 ed.2. Spínači přístroje jsou zapojeny pouze ve fázovém vodiči.
- f) Impedance poruchové smyčky byla měřena podle čl.6.4.3.7; ČSN 332000-6ed.2 a ČSN 332000-4-41ed.3. Všechny naměřené hodnoty vyhovují vztahu $Z_s \times I_A \leq U_0$, dle požadavku ČSN 332000-4-41ed.3, čl.411.4.4.
- g) Zkoušení pro potvrzení doplňkové ochrany viz: čl.6.4.3.8.
U obvodů chráněnými proudovými chrániči splnění požadavků čl. 411.3.3 ČSN 332000-4-41ed.3 - zkouška proudového chrániče, s vyhovujícím výsledkem.
U ochranného pospojování – dle ČSN 332000-4-41ed.3, čl.415.2.2. S vyhovujícím výsledkem.
- h) Zkouška pořadí fází dle čl. 6.4.3.9, s vyhovujícím výsledkem.
- i) Funkční zkoušky dle čl.6.4.3.10. s vyhovujícím výsledkem.
- j) Krytí zařízení je v provedení odpovídajícímu danému prostoru dle ČSN 332000-5-51ed.3, ČSN 332000-7-701ed.2.
- k) Jištění vedení je v souladu s požadavky ČSN 332000-5-523 a 4-43 pro jištění vedení proti zkratům a přetížení.

Závady - Bez závad.

