

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV
adresa: sídliště Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov
tel: 582 302 411,604 821 175 IČO: 47922770, e-mail: zsjz@zsjz.cz,ekonom@zsjz.cz

Miroslav Zavřel
Mozartova 27
796 01 Prostějov

Věc:
Objednávka

Prostějov 8. 12. 2023

Na základě protokolu o servisním zásahu u Vás objednááme oběhové čerpadlo topné větve UT4 – nutná výměna s ovládáním čerpadla z MaR.

Předpokládaná cena čerpadla včetně prací souvisejících s výměnou je stanovena do 80 000.- Kč včetně DPH.



Mgr. Dalibor Ovečka
ředitel školy

Základní škola a mateřská škola
Jana Železného Prostějov
796 01 Prostějov, sídliště Svobody 3578/79
IČO: 479 22 770



dělní certifikátní systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001

ELMAR group s.r.o.
Smrčická 115/13
796 07 Drzovice

IČO: 64 94 26 51
DIČ: CZ64 94 26 51
Spis. zn.: KOS v Brně,
oddíl C, v.l. 34305

PROTOKOL O SERVISNÍM ZÁSAHU Č. 43354

Zakázka: Základní škola a mateřská škola Jana
Železného
Místo ZŠ Železného PV, Sídl. Svobody

Datum oznámení: 30. 11. 2023
Způsob oznámení: Telefonát

Nahlásil: p. Šindler 774190763

Kdo přijal: Miroslav Zavadil

Popis závady od uživatele:
(nebo soupis jeho požadavků)
Pravidelný servis MaR

Pravidelný servis MaR

Způsob řešení: Výjezd

Datum a hodina výjezdu: 30. 11. 2023 8:45

Hodina zahájení opravy závady: 9:00

Servisní technik: Miroslav Zavadil

Popis stavu a provedené práce servisním technikem:

ZŠ Železného, pravidelný servis MaR. Připojení do regulátoru, kontrola datových bodů a analýza alarmů. Kontrola bezpečnostních a havarijních funkcí. Kontrola snímačů, čidel teploty, tlaku atd.. Přezkoušení funkce a ovládání čerpadel, trojcestných ventilů a servopohonů na povely z regulátoru MaR. Úprava časových programů dle požadavků zákazníka. Zjištění vadný LON modul DM3 (LDE10) v rozvaděči DT1. Výměna modulu, dem. + mont. přepojení kabeláže. Přehrání SW a obnova vazeb LON s regulátorem. Dotažení silových svorek v rozvaděči. Zjištěné závady: potečený trojcestný ventil větve UT1, doporučuji jeho výměnu. Nefunkční čerpadlo topné větve UT4. (Nutná výměna čerpadla). Ovládání čerpadla z MaR je v pořádku. Napětí 230V na svorkách čerpadla je přítomno.

Nové díly: 1 x modul BTR, LDE10 (LON), zelený repas

Zařízení ponecháno ve stavu:
FUNKČNÍ


Datum a hodina ukončení opravy:
30. 11. 2023 12:45

Ujeto km:
0,00

Záruční oprava:
NE

Vadné díly nebyly předány uživateli 1 x modul BTR, LDE10 (LON), zelený

Připomínky uživatele:



Podpis technika:

Jméno uživatele: p. Šindler

Podpis uživatele: Name: p. Šindler Jan

Reason: Confirmed

Date: 30. 11. 2023 12:33:37 (UTC+01:00:00)

Kancelář Prostějov
Smrčická 115/13, 796 07 Drzovice
Tel.: 582 337 726
Fax.: 582 333 358
email: prostejov@elmarpv.cz

peněžní ústav: ČSOB a.s.
číslo účtu: 153 439 305 0300
IČO: 64 94 26 51
DIČ: CZ64942651
http: www.elmarpv.cz

Jičná 29a, 621 00 Brno
Tel.: 541 634 360
Fax.: 541 634 360
email: bmo@elmarpv.cz