STL PLYNOVOD O PROVOZNÍM TLAKU 300 kPa
STL PLYNOVOD PE dn 110/6,3 = 991,5m, SDR 17,6
STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PE dn 110/6,3 = 4,0m - 1ks, SDR 17,6

LEGENDA

- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ PLYNOVOD STL
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ PLYNOVOD NTL
- NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA PE dn 110x6,3 SDR 11
- NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU 1,0m NA OBĚ STRANY OD HRANY POTRUBÍ

POZNÁMKA:
V OCHRANNÉM PÁSMU 1,0M OD HRANY STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU PROVÁDĚT VEŠKERÉ ZEMNÍ PRACE RUČNĚ
OSTATNÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ZAKRESLENA V SITUACE C.3 TÉTO PD.

UPOZORNĚNÍ:
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDŘENÍ A ZÁKRESŮ JEJICH SPRÁVCŮ, PRO OVĚŘENÍ POLOHY JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTYČENÍ A PROVÉST KOPANÉ SONDY.
PO VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA NAVRŽENÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ S OHLEDEM NA ČSN 736005.
V PŘÍPADĚ MĚLČÍ HO ULOŽENÍ KANALIZACE NEŽ 1,/M POD TERÉNEM BUDE PLYNOVOD V MÍSTECH KŘÍŽENÍ ULOŽEN DO CHRÁNIČKY S OSAZENÍM ČIŠHAČKY DO ZEMNÍHO POKLOPU.

POZNÁMKA:
TLAKOVÁ ZKOUŠKA BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 12327, ČSN EN 12007-1 A 2 A TI VČP, A.S. Č. 7/1999.

Jeho příslušnost:	vypracoval: Ing. Hana HLIZOVÁ	revidil:	zastřešoval:
Kraj: KVBK	Místo: Dvůr Králové nad Labem	Ulice: Dvůr Králové nad Labem	
Investor:	Karoli Automotive, s.r.o., Jaroměřská 31, 551 01 Jaroměř		
Název akce: Výstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl v průmyslové zóně Zboží IOP-131 Plynovod pro průmyslovou zónu ZBOŽÍ			
Výkres: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES PLYNOVODU		1 : 500	C.4

Ing. Hana HLIZOVÁ
autorizovaný inženýr v oboru ZTI
ČKAIT č. 0601505
FIRTEXNA 300, 541 01 TRUTNOV
tel. 775 205271 mail: hlizova@seznam.cz

formát	840 x 1189
datum	12/2017
stupeň	DUR
číslo zakázky	16-2010
číslo paré	datum

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem

GridServices

Člen innogy

Gri

Člen in