



Příloha č. 1 k smlouvě č. K13/510/2006 TE

Přehled odběrných míst, plánovaný odběr, charakteristiky dodávky,

1.1 Seznam odběrných míst:

Odběrné místo TE pro ÚT: hl. uzávěry na vstupu do objektu. Odběrné místo je totožné s měřicím místem.

Zdroj	Adresa odb. místa – ulice	Číslo/kód odběr. místa	Plánovaný roční odběr TE [GJ]	Výkon [kW]	Tlakový rozdíl [kPa]	objemový průtok [m ³ /hod]
ORC Teplárna Sever (K13)	Cyrilometodějská 754/6	7546	1000	200/151	60	10

1.2 Teplota, tlak

V topném období:


Venkovní teplota	15,0 °C	13,0 °C	11,0 °C	9,0 °C	7,0 °C	5,0 °C	3,0 °C	1,0 °C
Teplota topného média	70,2 °C	72,0 °C	73,8 °C	75,6 °C	77,4 °C	79,2 °C	81,0 °C	82,8 °C
Venkovní teplota	-1,0 °C	-3,0 °C	-5,0 °C	-7,0 °C	-9,0 °C	-11,0 °C	-13,0 °C	-15,0 °C
Teplota topného média	84,6 °C	86,4 °C	88,2 °C	90,0 °C	91,8 °C	93,6 °C	95,0 °C	95,0 °C

Mimo topné období: teplota topného média musí splňovat technické požadavky zařízení pro výrobu TUV. V době od 24,00 – 01,00 bude minimální teplota 65 °C.

1.3 Roční průběh odběru TE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	celkem
%	18,0	14,5	14,0	9,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	8,0	12,0	16,5	100

V Třebíči dne 1. 9. 2006



TTS energo s.r.o.
Ing. Richard Horký

ADRESA:
TTS energo s.r.o.
Průmyslová 163
674 01 Třebíč
CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 568 837 611
Fax: +420 568 840 035
GSM: +420 602 772 080
e-mail: info@tts.cz

V Třebíči dne 11. 9. 2006



Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace
Mgr. Dobroslava Šilhanová

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB Třebíč
č. úč.: 6630520227/0100
IČO: 60724692
DIČ: CZ60724692

