

Položkový rozpočet

S:	jr 1030-023-ZL · Práce nezbytně nutné pro provedení stavby	
O:	5	SLP
R:	3	DR- A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: T1		Technologie				-16 202,50				
1	1	Rozdíl-Digitální výstupní modul - centrální řídicí jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16	ks	-1,00000	58 500,00	-58 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		rozdíl mezi IMPACT								
2	10	Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A	ks	-1,00000	58 871,15	-58 871,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	3	Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 mikrofonom a 1 reproduktorem,	ks	-1,00000	31 985,34	-31 985,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	4	Požární mikrofón pro HZS u ústředny	ks	-1,00000	69 532,27	-69 532,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	6	Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16	ks	-1,00000	13 813,65	-13 813,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	7	Kabel na propojení řídicí jednotky s řídicím zesilovačem zesilovačem	ks	-1,00000	2 734,89	-2 734,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	8	Kabel na propojení řídicí jednotky s řídicím zesilovačem	ks	-1,00000	296,20	-296,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	nc 4	IMPACT jednotka výkonových zesilovačů a manageru 2x500W- rozdíl	ks	3,00000	46 142,00	138 426,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	nc 5	Modul rozšíření linky	ks	3,00000	17 500,00	52 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	nc 7	Havarijní kabel-rozdíl	ks	1,00000	1 055,00	1 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	nc 8	Akumulátor 12V/140Ah šroubové svorky M8-rozdíl	ks	2,00000	13 300,00	26 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	nc 9	RACK 19" 32U, 800x600, stojanový-rozdíl	ks	1,00000	950,00	950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000