NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 50Hz 400V/230V TN-C
jmen.napětí 3 ~ 50Hz 400V/230V TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: DLE ČSN 330000-1
ZÁKLADNÍ OCHRANA ČÁSTÍ NN: POLOHOU,PŘEPÁŽKAMI,
NEBO KRYTY,IZOLACÍ
PŘI PORUŠE ČÁSTÍ NN: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V SÍTI TN-C

PROSTORY: PODLE PNE 33000-2 NEBEZPEČNÉ

ZNAČENÍ: PODLE IEC 617-11 (ČSN 013390)

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÁ TRASA NN KABELU - SAMOSTATNÁ TRASA
- PROJEKTOVANÁ TRASA NN KABELU A VN KABELU
- PROJEKTOVANÁ TRASA VN KABELU - SAMOSTATNÁ TRASA
- STÁVAJÍCÍ TRASA NN KABELU/NN VEDENÍ
- RUŠENÁ TRASA NN KABELU/NN VEDENÍ
- STAVAJÍCÍ TRASA VN KABELU/VN VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE
- VODOVOD
- TELEFONNÍ SÍTĚ CETIN
- KT UO
- PLYNOVOD
- PROJEKTOVANÁ CHRÁNIČKA

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SILOVÝCH KABELŮ
PŘI POKLÁDCE SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD STÁVAJÍCÍCH A BUDOUCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 73 6005.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA SILOVÝCH KABELŮ JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ. SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND A VYTÝČENÍ.

VYPRACOVAL:	Honl Miloš	ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Wacnik Ervin
	Ing. Petr Valenta		
MÍSTO STAVBY:	Ústí nad Orlicí	KRAJ:	PARDUBICKÝ
STAVEBNÍK:	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4		

GTT akciová společnost GLOBAL TRADE & TECHNOLOGY

NÁZEV STAVBY:
Ústí n.O., Heranova, Družstevní - kvn, knn

OBSAH VÝKRESU:
SITUACE TRASY

ČÍSLO STAVBY:	IE-12-2006426
NÁZEV SOUBORU:	polohopis.dgn
DATUM:	12/2016
FORMÁT:	A2
MĚŘÍTKO:	1:500
ČÍS.VÝKRESU:	P 01