

Poptávka

Návrh a realizace chlazení a elektroinstalace místnosti hlubokomrazících boxů č. m. 01.1.05 v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni

Poptáváme návrh a realizaci chlazení a elektroinstalace místnosti hlubokomrazících boxů č. m. 01.1.05 v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni.

Aktuálně je předpoklad umístění 4 boxů, ale žádáme, aby bylo chlazení a elektroinstalace dimenzována na 5 - 6 boxů. Jeden box má trvalý příkon 2 kW, přičemž většina energie je přeměněna na vysálané teplo. Chlazení tak musí být dimenzováno až na 12 kW chladicího výkonu. Žádáme, aby byly navrženy jednotky se 100% zálohou, vhodné na celoroční trvalý provoz s vysokou zátěží. Provoz by měl být zaručen až do -20°C.

Provedení vnitřní jednotky není limitující, může být v provedení nástěnném (včetně průmyslového) i kazetovém.

Elektroinstalace pro hlubokomrazící boxy bude přivedena z rozvaděče zálohovaného zdroje a bude osazeno celkem 6 ks zálohovaných zásuvek.

Poptáváme kompletní provedení od návrhu po dodávku, montáž, zprovoznění, zaškolení, revize a další činnosti potřebné k provedení díla, jako je zejména, nikoliv však výlučně – doprava a manipulace, likvidace odpadu, dokumentace, drobný materiál apod.

Záruku za provedení díla požadujeme minimálně 36 měsíců.