

ZMĚNOVÝ LIST č. 0015
Název projektu:
„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

Změna úpravny vody

Požaduje:

objednatel

zhotovitel

AD

Oddíl PD:

Stavební práce
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

X

odstavec 7, § 222

Dle projektové dokumentace byla navržena úprava vody, která nereflektovala požadavky myčky endoskopů. Nová myčka endoskopů byla vybrána na základě VŘ až po zpracování PD. Z požadavku nového instalovaného zařízení vzešla potřeba na úpravnu s větší kapacitou.

Č. deníku:

Č. listu:

Datum:

13.11.2023

Zadávací list změny:

Číslo:

015

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
015	Stavební práce	PŘÍPOČTY		48 750,00
		ODPOČTY		-28 750,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				20 000,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

Položkový rozpočet

S:	22-044	Nemocnice Chrudim				
O:	SO 03.7	HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE (BUDOVA B)				
R:	SO 03.7	HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE (BUDOVA B)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				20 000,00
8	720-001	Úpravna vody PARAMETRY ÚPRAVNÝ VODY DLE TECHNICKÉHO LISTU MYČKY ENDOSKOPŮ max. 4 °dH /7,12 °F / 71,2 ppm CaCO ₃ , Leitfähigkeit > 100 µS/cm(1) ,pH: 6,5–9,5, Chloridionenkonzentration: < 100, mg/l,PAA-Prozess: max. 25 °C,GA-Prozess: max. 30 °C, PŘESNÝ TYP ÚPRAVNÝ BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI AŽ BUDE ZNÁN SKUTEČNÝ DODÁVANÝ VÝROBEK MYČKY ENDOSKOPŮ - dodávka a montáž	kompl	-1,00000	28 750,00	-28 750,00
8	720-001	Úpravna vody GORO MID 100 - dodávka a montáž	kompl	1,00000	48 750,00	48 750,00
Celkem						20 000,00

Položkový rozpočet

S:	22-044	Nemocnice Chrudim				
O:	SO 03.7	HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE (BUDOVA B)				
R:	SO 03.7	HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE (BUDOVA B)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				20 000,00
8	720-001	Úpravna vody PARAMETRY ÚPRAVNÝ VODY DLE TECHNICKÉHO LISTU MYČKY ENDOSKOPŮ max. 4 °dH /7,12 °F / 71,2 ppm CaCO ₃ , Leitfähigkeit > 100 µS/cm(1) ,pH: 6,5–9,5, Chloridionenkonzentration: < 100, mg/l,PAA-Prozess: max. 25 °C,GA-Prozess: max. 30 °C, PŘESNÝ TYP ÚPRAVNÝ BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI AŽ BUDE ZNÁN SKUTEČNÝ DODÁVANÝ VÝROBEK MYČKY ENDOSKOPŮ - dodávka a montáž	kompl	-1,00000	28 750,00	-28 750,00
8	720-001	Úpravna vody GORO MID 100 - dodávka a montáž	kompl	1,00000	48 750,00	48 750,00
Celkem						20 000,00