

Technické parametry odběrného místa: Čs. legií 243/29 - ZUŠ

na adrese: ul. Čs. legií, č.p.: 243/29, PSČ 405 02 Děčín IV - Podmokly
parcels číslo: 947

Poř.č.	Technické parametry a údaje	
1	Lokalita / zdroj tepelné energie / předávací stanice	CZT Želenice / plyn / VS Jeronýmova
2	Technický způsob dodávek TE	viz Obchodní podmínky, čl.III., odst.25., písm. c)
3	Předávací zařízení dodávek tepelné energie	KPS v odběrném místě bez přípravy teplé vody (TV)
4	Místo měření tepelné energie pro fakturaci	před KPS v odběrném místě
5	Místo předání pro TE	uzavírací ventily za KPS
6	Místo měření pro TE	před KPS v odběrném místě
7	Způsob měření pro TE	stanoveným měřidlem
8	Projektovaný tepelný spád objektu [°C] *)	
9	Úroveň předání pro TE	sekundární
10	Teplonosná látka	teplá voda (max.110°C)
11	Max. tlak [MPa] pro TE	600
12	Potřebná tlaková diference [MPa] pro TE na patě objektu *)	
13	Výkon [kW] pro TE / Příkon [kW] pro TE *)	110 /
14	Teplota [°C] při - 15 °C přívod/zpátečka	80 °C
15	Úroveň vytápění regulační křivka – označení	a + 6°C
16	Denní doba vytápění – útlumy TE	-6°C v době od 18:30 do 10:00 h
17	Započitatelná podlahová plocha [m ²] (byty+nebyty) v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. č. 269/2015 Sb pro rozúčtování nákladů na vytápění *)	(0,00 + 1141,12) = 1141,12
18	Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro TE *)	420
19	Předávací zařízení dodávek TV	-----

20	Místo předání pro TV	-----
21	Místo měření tepelné energie pro přípravu TV	-----
22	Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV	-----
23	Místo měření studené vody pro přípravu TV	-----
24	Způsob měření studené vody pro přípravu TV	-----
25	Denní doba dodávky TV – útlumy ohřevu TV	-----
26	Teplota [°C] TV	-----
27	Podlahová plocha [m ²] (byty+nebyty) v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. č. 269/2015 Sb pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *)	-----
28	Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst	-----
29	Počet bytových jednotek v objektu zásobovaných tepelnou energií	-----

*) Údaje poskytnuté odběratelem.

V Děčíně dne: **30 -09- 2016**

Dodavatel:



na základě „Pověření“ ze dne 21.12.2015
 Jméno: Ing. Rostislav Brandejs
 Funkce: vedoucí oddělení obchodu a marketingu
 Společnost: TERMO Děčín a.s.

TERMO Děčín a.s.
 Obloučková 958/25,
 Děčín I-Děčín,
 405 02 Děčín -3-

Odběratel:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
 Děčín IV - Podmokly
 Čs. legii 243/29
 příspěvková organizace

Jméno: Daniela Jetelová
 Funkce: ředitelka školy
 Základní umělecká škola, Děčín IV-Podmokly,
 Čs. legii 243/29, příspěvková organizace