

Příloha č. 3 - specifikace zařízení Zelný trh - Labyrint					
VZDUCHOTECHNIKA	Ks	Počet prohlídek	Rozsah prací	Cena za prohlídku	Cena celkem za rok
Zařízení č. 1 - větrání sklepů					
Vzduchotechnická jednotka REMAK Aeromaster FP 4.0 s regulací MaR ovladačem VCB	1	2	Celková kontrola, vyčištění, kontrola tech. parametrů, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, kontrola režimu systému	xxx	xxx
Nástěnný ventilátor radiální EB 250T	3	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů ... atd.	xxx	xxx
Nástěnný ventilátor SILENT 100 CRZ	1	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů ... atd.	xxx	xxx
Požární klapka 400x500, odolnost 90 min., ruční, teplotní	1	2	Kontrola a provozuschopnost požárně - bezpečnostního zařízení. Kontrola uzavíracího mechanismu, zápis v požární knize	xxx	xxx
Zařízení č. 2 - větrání sklepů					
Vzduchotechnická jednotka REMAK Aeromaster FP 4.0 s regulací MaR ovladačem VCB	1	2	Celková kontrola, vyčištění, kontrola technických parametrů, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, kontrola režimu systému MaR, diagnostika zařízení ... atd.	xxx	xxx
Zařízení č. 3 - větrání sklepů					
Vzduchotechnická jednotka REMAK Aeromaster FP 4.0 s regulací MaR ovladačem VCB	1	2	Celková kontrola, vyčištění, kontrola technických parametrů, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, kontrola režimu systému MaR, diagnostika zařízení ... atd.	xxx	xxx
Zařízení č. 4 - větrání sklepů					
Vzduchotechnická jednotka REMAK Aeromaster FP 4.0 s regulací MaR ovladačem VCB	1	2	Celková kontrola, vyčištění, kontrola technických parametrů, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, kontrola režimu systému MaR, diagnostika zařízení ... atd.	xxx	xxx
Zařízení č. 5 - větrání sklepů					
Vzduchotechnická jednotka REMAK Aeromaster FP 4.0 s regulací MaR ovladačem VCB	1	2	Celková kontrola, vyčištění, kontrola technických parametrů, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, kontrola režimu systému MaR, diagnostika zařízení ... atd.	xxx	xxx
Zařízení č. 6 - větrání sklepů					
Diagonální ventilátor Mixvent TD 800/200	2	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, ... atd.	xxx	xxx
Diagonální ventilátor Mixvent TD 500/160	1	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, ... atd.	xxx	xxx
Diagonální ventilátor Mixvent TD 500/160	2	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, ... atd.	xxx	xxx
Odvodní potrubní ocelový radiální ventilátor RM 100	1	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, ... atd.	xxx	xxx
Stěnový axiální ventilátor Silent 200 CRZ	1	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, ... atd.	xxx	xxx
Stěnový axiální ventilátor Silent 100 CRZ	1	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, ... atd.	xxx	xxx
Požární stěnový uzávěr 200x200, odolnost 90 min, ruční, teplotní	1	2	Kontrola a provozuschopnost požárně - bezpečnostního zařízení. Kontrola uzavíracího mechanismu, zápis v požární knize	xxx	xxx
Zařízení č. 7 - větrání CHÚC					
Diagonální ventilátor Mixvent TD 2000/315	1	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, ... atd.	xxx	xxx
Zařízení č. 8 - větrání místností odpadků					
Nástěnný ventilátor radiální EB 250T	1	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, ... atd.	xxx	xxx
Cena celkem (bez DPH)					xxx
Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: 30.11.2023					
ENGINEERING – VENTILATION, AIR CONDITION, COOLING					

Mincmistrovský sklep					
Vzduchotechnika	Ks	Počet prohlídek	Rozsah prací	Cena za prohlídku	Cena celkem za rok
Zařízení č. 1 - větrání místnosti audiovizuální techniky a haly					
Vzduchotechnická jednotka REMAK Aeromaster FP 4.0 s regulací MaR ovladačem VCB	1	2	Celková kontrola, vyčištění, kontrola technických parametrů, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení přívodních svorek vodičů, kontrola režimu systému MaR, diagnostika zařízení ... atd.	xxx	xxx
Zařízení č. 2 - odsávání hygienických místností					
Potrubní diagonální ventilátor TD	1	2	Kontrola čistoty lopatek oběžného kola, kontrola vyváženosti rotoru, dotažení.	xxx	xxx
Cena celkem (bez DPH)					xxx
Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: 30.11.2023					
ENGINEERING – VENTILATION, AIR CONDITION, COOLING					