

The logo of the Technical Inspection of the Czech Republic (TIČR) is located in the top right corner. It features the acronym 'TIČR' in red, bold letters, with a blue checkmark above the 'I'. The logo is set against a white background with a red border and is surrounded by a decorative, wavy border.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/11697/2020

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: **5592/6/20/R-EZ-E2A,E2B**

k činnosti: **provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro: **Vlastimil Škorpiš**

datum narození: 22. srpna 1955

Toto osvědčení platí do 25. února 2025.


V Praze dne 25. února 2020

Poučení:


Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: **Martin Neumann, Ing. Filip Vízner, Ph.D.**

Pobočka: **Technická inspekce České republiky, pobočka Hradec Králové,
Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové**

A blue ink signature of Magdalena Hesounová is written over the stamp.

Magdalena Hesounová
pověřená osoba

A blue ink signature of Ing. Tomáš Tůma is written to the right of the stamp.

Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/11697/2020

2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: **5592/6/20/R-EZ-E2A,E2B**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu