


ZRUŠENÍ OCHOZU BEZPEČNOSTNÍHO UZÁVĚRU PLYNU
 NA OCHOZU DEMONTOVAT KLAPKU, VSTUP OPATŘIT ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBOU, VÝSTUP OPATŘIT DNEM

ŘÍDÍCÍ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 ERDING a.s. ZAORALOVA 5, 628 00 BRNO
Ing. PŮČEK	ING. WEINTRITT	ING. WEINTRITT	Ing. PŮČEK	
INVESTOR	KRAJ		KONTROLOVAL	FORMÁT
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO	JIHOMORAVSKÝ		Ing. PŮČEK	1A4
	MÍSTO STAVBY BRNO			DATUM
				06/2015
STAVBA	PN BRNO – MODERNIZACE TECHNOLOGIE OHŘEVU ÚT A TUV			STUPEŇ
ČÁST				ROZVOD PLYNU
NÁZEV VÝKRESU	ZRUŠENÍ OCHOZU			Č.ZAK.
				ARCH.Č.
				15-117-R-0-203
				MĚŘ.
				1:20
				ČÍS.VÝKRESU
				3