

Stavby COMPLET s.r.o.
se sídlem Slezská Ostrava,
Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00

IČO : 25 38 97 34

DIČ : CZ 25 38 97 34

DIVIZE : Družstevní 276/15, Mohelnice 789 85

tel / fax : 583 430 025, mobil : 777 707 860, www.scomplet.cz

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy : 47/2015

Datum vystavení revizní zprávy : 2. června 2015

Jméno, popř. jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma :
Vladimír Harastej/Stavby COMPLET s.r.o.

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby : Živnostenský list ev. č. : 380900-101831-00
Revizní technik spalinových cest : 36-024-H

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele : 25389734

Název právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a
bydliště fyzické osoby, u které se provádí revize spalinové cesty :
provedeno pro : Psychiatrická nemocnice Brno

Adresa kontrolovaného objektu :
Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno

Datum provedení revize spalinové cesty :
2.6.2015

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize :
Zděné komínové těleso viz příložená fotodokumentace. Výška 35m.

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín
včetně IČO výrobce :

Základní údaje o spotřebiči paliv :
Není předmětem

Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží :

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo) :

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu
Bude vyhovovat po provedení vyložkování komínového tělesa nerez vložkami pro plynové
kondenzační kotle.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě : - - -

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě : - - -

Termín odstranění nedostatků : - - -

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.



Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Technická zpráva

Příloha k revizní zprávě spalinové cesty č. 47/2015 ze dne 2.6.2015

- A. Projektová dokumentace : - - -
- B. Popis stavby : Plynová kotelna – pro zpracování nového projektu
- C. Spotřebič : - - -
- D. Popis kouřovodu : - - -
- E. Popis komínu : Zděný tovární komín o výšce 35m, o vnitřním průměru v patě 1900mm, v hlavě DN1300mm. Uvnitř komínu jsou stupadla tudíž i vně. V hlavě komínu jsou zbylé části betonové hlavy. Vně komínu jsou stahovací pásy. Toto komínové těleso není uzpůsobeno pro vlhký provoz spalin.
Ve výšce cca 5m od dna komínu jsou vyžděné vstupy pro spaliny o rozměrech 590x400mm. Tyto vstupy bude možné použít pro napojení nových plynových kotlů, za předpokladu provedení vývodu i komínů v nerez provedení, které zabrání narušení zdiva a statiky komínu.
- F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty: - - -
- G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443 : - - -
- H. Umístění identifikačního štítku : - - -
- I. Výpočet spalinové cesty : Pro návrh bude proveden
- J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty : Je provedeno s napojením na zemnicí soustavu
- K. Požární bezpečnost : bez vad
- L. Bezpečnost práce : Není přístup do paty komínu
- M. Přívod spalovacího vzduchu : - - -
- N. Odsávací el. ventilátory, digestoře : - - -
- O. Tlaková zkouška spalinové cesty : - - -

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

