

**DODATEK č. 1****ke smlouvě o servisních službách č. UNM10/0022**

uzavřené dne 1.12.2010

mezi

**Odběratelem:** **ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání**  
se sídlem: Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2  
zastoupeným: XXXXXXXXXXXXX  
IČO: 45251002  
DIČ: není plátce  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

a

**Dodavatelem:** **UNISMINI – služby, spol. s r.o.**  
se sídlem: Bělčická 2922/22, 141 00 Praha 4  
servisní organizace  
zastoupená: XXXXXXXXXXXXX  
IČO: 62418742  
DIČ: CZ62418742  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

---

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy takto:

**2 Povinnosti dodavatele**

V tomto článku se původní text bodů 2.2, 2.4 a 2.5 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- 2.2 Dodavatel bude provádět servis na základě nahlášení závady odběratelem.  
Nahlášení závady se provádí:  
- telefonicky na bezplatném čísle **800 171 298** na servisní dispečink firmy UNISMINI – služby, spol. s r.o. – nepřetržitě (7 x 24 x 365), nebo  
- e-mailem na adresu [servis.ups@unismini.cz](mailto:servis.ups@unismini.cz) v pracovní době Po – Pá, 8.00 až 17.00 hod
- 2.4 Servisní činnost zahrnuje:  
- 1 x ročně pravidelná plánovaná preventivní údržba včetně kontroly a měření akumulátorů  
- provedení zásahu a zabezpečení opravy  
- dopravné při opravách a plánovaných kontrolách  
- dodávku náhradních dílů  
- dodávku a výměnu akumulátorů  
- zajištění dodávky akumulátorů pro výměnu vadných akumulátorů  
- servisní zásah je prováděn 24 hodin denně 7 dnů v týdnu  
- zpětné volání do 2 hodin  
- posouzení provozních podmínek  
- telefonická asistence

2.5 Součástí servisní činnosti je provádění **plánované preventivní údržby 1 x ročně** v době, která bude dohodnutá s odběratelem a obsahuje:

- odkrytování a zakrytování UPS
- kompletní vyčištění UPS
- kontrolu funkčnosti a kompletnosti zařízení
- kontrola a měření jednotlivých baterií
- test zálohování
- kontrola, dotažení a vyčištění silových spojů
- kontrola kapacity kondenzátorů
- přezkoušení provozních stavů usměrňovače, střídače a bateriového modulu
- měření vstupních a výstupních hodnot napětí, proudů a frekvencí
- simulace výpadku napětí
- kontrola přepnutí UPS do bypassu
- kontrola a úprava parametrů UPS pomocí servisního programu
- kontrola bezpečnostních a informačních štítků
- kontrola provozních podmínek zařízení - teplota, vlhkost, prašnost
- pravidelné školení obsluhy UPS

Na základě výše provedené kontroly bude vypracována závěrečná zpráva a měřicí protokol.

### 3 Povinnosti odběratele

V tomto článku se původní text bodu 3.1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1 Odběratel neprodleně uvědomí dodavatele, vyžaduje-li zařízení opravu nebo nefunguje-li zařízení správně. Specifikace poruch a nestandardních stavů UPS je součástí pravidelného školení obsluhy UPS poskytovaného dodavatelem odběrateli zdarma 1x ročně.

### 5 Doba platnosti

V tomto článku se původní text ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv a uzavírá se na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi. Zveřejnění zajistí odběratel. Ve výpovědní lhůtě platí smluvní závazky bez omezení.

**Příloha číslo 1 - Seznam servisovaných zařízení a Provozní podmínky**

V příloze č. 1 se bod 1.1 vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

**1 Předmět smlouvy**

1.1 Seznam servisovaných zařízení a místo plnění:

<b>Typ</b>	<b>Model</b>	<b>v.č.</b>	<b>místo</b>	<b>cena/rok</b>
UPS AVARA Sentryum Active 10kVA		AR34UT251610002	Škrétova 44/6, Praha 2	35 664,-- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč za rok</b>				<b>35 664,-- Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Jménem odběratele:

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Podpis:

Funkce: XXXXXXXXXXXX

Datum:

Jménem dodavatele:

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Podpis:

Funkce: XXXXXXXXXXXX

Datum: