



VZP Sokolov  
[REDACTED]

Karlovy Vary 12.9.2016

### Cenová nabídka.

Dne 8.9.2016 byla na vnějších aut.dveřích provedena oprava chodu dveří. Jednalo se o špatný chod dveří-zkřížené spodní vedení. Kvůli špatnému chodu dveří byl režim dveří přes den přepnut na stále otevřeno, večer při zamknutí musely být křídla dveří k sobě zatlačena ručně.

Tato závada byla odstraněna, křídla dveří lze pohybovat bez překonání většího odporu.

Při zapnutí po opravě se stalo, že dveře nereagovaly tak jak měly, po vypnutí a opětovném zapnutí napájení dveře začaly reagovat.

Dne 9.9.2016 mi bylo oznámeno, že dveře opět nepracují, tak jak by měly – sami se otvíraly a zavíraly a v koncové poloze otevřeno docházelo k bouchání křídel.

Během zkoušení přestaly dveře reagovat, řídicí jednotka nejde naprogramovat.

Jedná se o systém dveří ca. 15 let starý.

Výrobce již tyto řídicí jednotky nedodává, rovněž další komponenty jsou z tohoto data a nejsou kompatibilní s novými řídicími jednotkami. Z tohoto důvodu si Vám dovoluujeme nabídnout výměnu komponentů pohonu stávajícího za nové, tovární značky GEZE.

Dodávka a výměna dílů pohonné jednotky aut.dveří.

Výměna původních částí pohonu typu za typ Geze DCU.

V ceně dodávky:- díly pohonu: napájecí část

řídicí jednotka

stejnoseměrný motor

elektromagnetický zámek

pohybová a bezpečnostní čidla

ovládací panel

záložní baterie

- demontáž, montáž

- demontáž pojezdových vozíků a vyčištění pohonu

- doprava

**Materiál.....48 600,-Kč**

**Demontáž, montáž, doprava..... 5 500,-Kč**

Z původního pohonu zůstávají: křídla dveří včetně spodního vedení a pojezdových vozíků  
těleso pohonu včetně krytu

**Termín dodání: 1 týden.**

**Uvedené ceny jsou bez DPH.**

**Zálohová platba 70 %.**

**Za KALIBRA NOVA s.r.o.**  
[REDACTED]