

## Hlášení reklamace

Datum	05.12.2023	Čas	9:46
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Česká		
Popis reklamace	nefunkční zařízení INJ		
Hlásil		Zadal	

## Oprava

Příčina	VADNÝ SMÍTAČ COK A		
Popis opravy			
Spotřebovaný materiál	COK MS MODULE SN: 771744 DRŽÁK UPHZ604HS3 - 7 ks		
Datum		Opravil	

## Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

## Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	5516,-	2700,-	3476,-	6737,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

## Hlášení reklamace

Datum	07.12.2023	Čas	14:21
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Česká		
Popis reklamace	opakované hlášení "malé napětí baterie"		
Hlásil		Zadal	

## Oprava

Příčina	VADNĚ AKUMULÁTORY V UPS TECHNOLOGIE INUJ		
Popis opravy			
Spotřebovaný materiál	AKUMULÁTORY 72V/7,2AH - 9ks		
Datum		Opravitel	

## Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

## Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	4923,-	2700,-	—	7623,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--