POLIKLINIKA

ZAKRESLENO SCHÉMATICKY, BEZ ROZDĚLENÍ VNITŘNÍCH PŘÍČEK:
NENÍ PŘEDMĚTEM PD

OBRYS BUDOUCÍ PŘÍSTAVBY URGENTNÍ PŘÍJMU (NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD)

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ

DILATAČNÍ PROFIL

DOBĚH PŘÍČKY K OKNU ŘEŠIT SYSTÉMOVÝM SDK DETAILEM

NOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA (PODLAHA, STĚNY)

KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU BUDE DODÁNA AŽ V RÁMCI PŘÍSTAVBY URGENTNÍHO PŘÍJMU

OZUB PRO PŘEDPRAHOVÝ PROFIL 60x60 mm - ODSOUHLASIT S VYBRANÝM DODAVATELEM VÝTAHU

PROVIZORNÍ ÚPRAVA OTVORU

VELIKOST OTVORU OVĚŘIT S VYBRANÝM DODAVATELEM VÝTAHU

MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH ROZVADĚČE

PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ D.1.0.13

SVĚTLOVOD

AUTOMAT - NÁPOJE

STÁVAJÍCÍ RTG ROZVADĚČ

VENTILOVÁ KRABICE, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ D.1.01.4e

AUTOMATICKÉ

VZT 300x300

VZT 650x300

VZT PROSTUP DO 1.PP 500x850

VZT 800x400

VZT PROSTUP DO 1.PP 500x850

VZT PROSTUP DO 1.PP 700x300

STÁVAJÍCÍ VZT PROSTUP DO STŘECHY

DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU

VÝŠEŘ PODJEZDNÍK NA MOTOCYKL

JEDNU SDK DESKU VÉST PŘED ŽB SLOUPEM

ZÁKLAD PRO CT

DEFIBRILÁTOR

RECEPČNÍ PULT VIZ D.1.01.6

STÁVAJÍCÍ VÝLEZ NA STŘECHU 600 x 900 mm VČETNĚ ŽEBŘÍKU

DVEŘE OSAZENY V RÁMCI PD Z 09/2020

STÁVAJÍCÍ AUTOMATICKÉ EI 30 DP3-C Sm

PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD NOVÉHO ZASTROPENÍ VIZ D.1.0.13

POŽÁRNÍ OKNO EI 30 DP1

OPRAVA OBKLADŮ V MÍSTĚ BOURANÝCH DVEŘÍ + NOVÁ VÝMALBA

BETONOVÁ PLOCHA O CELKOVÉ TL. MIN. 160 mm PRO KOTVENÍ TECHNOLOGIE, PROVEDENA V NAPROSTÉ ROVINĚ (TOLERANCE 1 mm/m) V ÚROVNI OKOLNÍ ČISTÉ PODLAHY, BETON C20/25-XC1, VÝZTUŽ KARI SÍŤ 100/5-100/5 PŘI HORNÍM I SPODNÍM POVRCHU, KRYTÍ 25 mm, STYKOVÁNÍ PŘESAHEM MIN. 100 mm

PROSTUP STROPEM NAD 1.NP DN 400 mm PRO POTRUBÍ He DN 300 mm. PŘESNÁ POZICE A DIMENZE BUDE STANOVENA PO VÝBĚRU DODAVATELE MR. PROSTUP BUDE ODSOUHLASEN STAVBYVEDOUCÍM V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE PŘEFA PANELŮ

2x PROSTUP DO 1.PP DN 80 mm PRO VEDENÍ PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ CHLADÍCÍHO OKRUHU MR, POZICE A VELIKOST BUDE UPŘESNĚNA PO VÝBĚRU DODAVATELE MR

MONTÁŽNÍ OTVOR - VELIKOST OVĚŘIT S VYBRANÝM DODAVATELEM MR

DO SPÁRY VLOŽIT PPS - NAVÁZAT NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI - PO PROVLAK

VENKOVNÍ ELEKTRICKÝ OVLÁDANÉ ŽALUZIE

POŽÁRNÍ OKNO EI 30 DP1

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ - DILATAČNÍ PROFIL

STÁVAJÍCÍ VÝSTUPNÍ - OBLOŽEN CHEMOPETROLEM - KOMPLETNÍ PŘESTAVBA - DEGRADOVANÉ PODKLADNÍ VRSTVY STŘECHA - ODSTRANIT NÁLETOVOU ZELEŇ, NOVÁ HYDROIZOLACI, DOPLNIT OPLECHOVANÍ

VÝŠKA ATTIKY CCA 15

POŽÁRNÍ OKNO EI 30 DP1

D3-1.01 ±0,000
D3-1.02
D3-1.03
D3-1.04
D3-1.05
D3-1.06
D3-1.07
D3-1.08
D3-1.09
D3-1.10
D3-1.11
D3-1.12
D3-1.13
D3-1.14
D3-1.15
D3-1.16
D3-1.17
D3-1.18
D3-1.19
D3-1.20
D3-1.21
D3-1.22
D3-1.23
D3-1.24
D3-1.25
D3-1.26
D3-1.27
D3-1.28
D3-1.29
D3-1.31
D3-1.32
D3-1.33
D3-1.34
D3-1.35
D3-1.36
D3-1.37
D3-1.38
D3-1.39
D3-1.40
D3-1.41
D3-1.42
D3-1.44
D3-1.45
D3-1.46
D3-1.47
D3-1.48
D3-1.49
D3-1.50
D3-1.51
D3-1.52
D3-1.53
D3-1.54
D3-1.55
D3-1.56
D3-1.57 ±0,000
D3-1.58 -4,200
D3-1.59 -2,050
D3-1.60
D3-1.61
D3-1.62
D3-1.63
D3-1.64
D3-1.65
D3-1.66
D3-1.67 -0,020