

místnost:	<b>01137f</b>	upřesnění:	prst B, Terminál 1
nájemce:		provozovna:	Crew shop
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	1	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	ne	
	hlavní jištění	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v rozvodně	
	vnitřní rozvod:	ne	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	RO2D	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP	
	m3/h:	není známo	
	m3/h max LP:		
	FCU:		
	ovladač [ks]:		
	výrobce ovladače:		
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:		
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu hadička 10-12mm, SV+TUV PPR 25mm probíhá v kci podhledu do dílny zámečnicků	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
<b>slaboproud</b>	porty:		
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N  
LP

nájemce  
Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>153</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF WTZ
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	1	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	0	
	poznámka:	požární roleta se zkrápěním, odolnost EI	
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x125A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	3x150+70	
	přívod z:	přívod z: MDB1.1 TS40 + přívod z MDBE.TS40 3x25A	
VZT, klapky	VZT:	VZT17 LP vč.vnitřních rozvodů, VZT28.1,2. LP, vnitřní rozvod LP	
	m3/h:		
	m3/h max LP:		
	FCU:	NE	
	ovladač [ks]:	X	
	výrobce ovladače:	X	
	výkon kW max LP:	X	
	požární klapky:		
	odkup:		
	poznámka:	Anemostat 900x900 - 55Ks/N - vzt 28.1/28.2	
ZTI	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	Degustace - 2x vodoměr SV+TUV, odpad HT 75mm, Zázemí - 2x vodoměr, odpad HT 50mm, odvody kondenzátu, požární hydranty - viz PD Komerční zóna T1	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	ANO	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpovídající projekt.	
slaboproud	porty:	157 + 28 / LP	
	poznámka:	157portů + 28portů v místnostech zázemí	
EPS	čidla:	76 / LP	
	celkem (včetně pohledu):	76	
	nad pohledem:	39	
	poznámka:	153 + a, b, c	
SHZ	čidla (červená 68°C):	73	
	poznámka:	ANO	
ostatní	poznámka:		

místnost:	<b>1277</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Armani
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	1	
<b>stavební</b>	kostrukce:	jiná	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	N	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x6	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	přívod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 1980 / O 1980	
	m3/h max LP:	+1980 / -1980	
	FCU:	3 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	Qch 13,5 kW	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:	centrální rozvod chladu po armatury / LP	
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 40mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	2 / LP + 2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:	1277 + a, b, c, d	
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	10	
	poznámka:	ANO	
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N  
LP

nájemce  
Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>1280</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:		provozovna:	Hugo Boss
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x20A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	P 700 / O z mezistropu	
	m3/h max LP:	P 700 / O z mezistropu	
	FCU:	1 FCU / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	EUROHEAT	
	výkon kW max LP:	PD: -7500	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 32mm, hadička 10-12mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	0	
	poznámka:	4 porty za zázemím, za místností 1280b	
<b>EPS</b>	čidla:	3 / LP + 2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	5	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):		
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N nájemce  
LP Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>1281</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Zegna, Ferragamo T1
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	jiná	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:	odkup bezpečnostní rolety NE (zadarmo ANO); Prodejna vybudovaná nájemcem.	
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	RON.58	
VZT, klapy	VZT:	přívod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 700 / O 700	
	m3/h max LP:	+700 / -700	
	FCU:	2 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	Qch 7,2 kW	
	požární klapy:	0	
	odkup:		
	poznámka:	centrální rozvod chladu po armatury / LP	
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 32mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	10 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	1 / LP + 2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	3	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	7	
	poznámka:	ANO	
ostatní	poznámka:		

místnost:	<b>1285</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Eye Love Prague T1 / Chanel
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	1	
<b>stavební</b>	kostrukce:	jiná	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:	V prodejně je požární roleta, která vybudováním komerční zóny ztratila význam.	
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	vnitřní rozvod VZT / LP, rozvody VZT na hranu OJ / LP	
	m3/h:	PD: P 250 / O 250	
	m3/h max LP:	+250 / -250	
	FCU:	1 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	CARRIER	
	výkon kW max LP:	Qch 3,8 kW	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
	<b>ZTI</b>	voda:	NE
vodoměr:		NE	
kanalizace:		NE	
poznámka:		odvod kondenzátu hadička 10-12mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	6 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	1 / LP + 1 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:	1	
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	2	
	poznámka:	ANO	
<b>ostatní</b>	poznámka:		

místnost:	<b>1286</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Burberry
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	2	
<b>stavební</b>	kostrukce:	jiná	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:	V prodejně je požární roleta, která vybudováním komerční zóny ztratila význam.	
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x25	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	vnitřní rozvod VZT / LP, rozvody VZT na hranu OJ / LP	
	m3/h:	PD: P 850 / O 850	
	m3/h max LP:	+850 / -850	
	FCU:	2 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	EBERLE	
	výkon kW max LP:	Qch 15 kW	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:	VZT napojeno z komerční zony	
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 32mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	2 / LP + 2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:	1286 +a	
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	9	
	poznámka:	ANO	
<b>ostatní</b>	poznámka:		

místnost:	<b>A130</b>	upřesnění:	prst A, Terminál 1
nájemce:	LAGARDERE DUTY FREE	provozovna:	Aelia DF prst A
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x6	
	přívod z:	RON.62	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 1500 / O z mezistropu	
	m3/h max LP:	1500	
	FCU:	3 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	TRANE	
	výkon kW max LP:	dle stávajících FCU	
	požární klapky:	6 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
slaboproud	porty:	6 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:	A130 + a	
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N  
LP

nájemce  
Letiště Praha, a. s.



místnost:	<b>B124</b>	upřesnění:	prst B, Terminál 1
nájemce:		provozovna:	RELAY
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	1	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	shell and core / hrubá podlaha	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	shell and core (pouze přívodní kabel)	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	bude instalován do rozvaděče nájemce v provozovně	
	vnitřní rozvod:	shell and core	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x6	
	přívod z:	přívod z: RON.93B	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP, vnitřní rozvod LP	
	m3/h:	LP PD: P 900 / O 900	
	m3/h max LP:	P 900 / O 900	
	FCU:	1xFCU / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	SAUTER	
	výkon kW max LP:	Qch 3,5kW, Qt 2kW	
	požární klapky:	1 / LP	
	odkup:		
	poznámka:	Zařízení LP funkční	
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 40mm, hadička 10-12mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
<b>slaboproud</b>	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	1 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	1	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N nájemce  
LP Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>B0123</b>	upřesnění:	prst B, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	LDF prst B dolní
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x6	
	přívod z:	RON.93B	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 2000 / O 2000	
	m3/h max LP:	+2000 / -2000	
	FCU:	2 FCU double / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	SAUTER	
	výkon kW max LP:	Qch 10 kW, Qt 6 kW	
	požární klapky:	6 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	2x vodoměr SV+TUV M-BUS, odvod kondenzátu HT 40mm, kanalizace splašková HT 70mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
<b>slaboproud</b>	porty:	12 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	3 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	3	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N  
LP

nájemce  
Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>B123</b>	upřesnění:	prst B, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	LDF prst B horní
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	1 / LP	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x25	
	přívod z:	RON.93B	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 700 / O 700	
	m3/h max LP:	+700 / -700	
	FCU:	1 FCU / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	EBERLE	
	výkon kW max LP:	Qch 3,5 kW, Qt 2 kW	
	požární klapky:	2 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 40mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
slaboproud	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:	B123 + a	
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N  
LP

nájemce  
Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>2047</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	LDF prst D
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	1	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	3	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x63A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x16	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	LP PD: P 2100 / O 2100	
	m3/h max LP:	P 2100 / O 2100	
	FCU:	6 x FCU/LP nadstropní + 1 x double LP	
	ovladač [ks]:	3	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +14/-44,8	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:	Zařízení LP funkční	
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 20mm, PPR 32mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt. Pokud je zde i komerční rozhlas nájemce, pak LP/ESY nepožaduje ponechat.	
<b>slaboproud</b>	porty:		
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	8 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	8	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N nájemce  
LP Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>2054</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst D Victoria
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x16	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 840 / O 840	
	m3/h max LP:	+840 / -840	
	FCU:	6 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +1500 / -20068; +1000 / -12969	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu hadička 10-12mm, PPR 25mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	6 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	6 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	6	
	nad podhledem:		
	poznámka:	2054 + c	
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

místnost:	<b>2054a</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst D Victoria
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč		
	hlavní jištění		
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:		
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:		
přívod z:	el. rozvod z rozvaděče č.m. 2054		
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 840 / O 840	
	m3/h max LP:	+840 / -840	
	FCU:	1 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:	0	
	odkup:		
poznámka:			
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu hadička 10-12mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

místnost:	<b>2059</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst D centrální
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x63A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x25	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1500 / O 1500	
	m3/h max LP:	+1500 / -1500	
	FCU:	4 FCUs / 3 double; 8 split	
	ovladač [ks]:	3	
	výrobce ovladače:	GEA / SAUTER / REGO	
	výkon kW max LP:	PD: 2x +2000 / -26000	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	1x vodoměr SV, přívod SV PPR 25mm čerpací stanice odpad PPR 40mm, odvod kondenzátu PPR 32mm, HT 40mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkovaný projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	28 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	10 / LP + 1 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	11	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

místnost:	<b>2071</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia multibrand T2
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	plovoucí podlaha	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x63A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x16	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 800 / O 800	
	m3/h max LP:	+800 / -800	
	FCU:	2 FCU double	
	ovladač [ks]:	2	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: 2x +5000 / -20240	
	požární klapky:	1 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 20mm, 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	12 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	4 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N  
LP

nájemce  
Letiště Praha, a. s.



místnost:	<b>2072</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst D konec - Food Lovers
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x16	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 2400 / O 2400	
	m3/h max LP:	+2400 / -2400	
	FCU:	7 FCUd	
	ovladač [ks]:	2	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	č.m. 2072 PD +4000/-13270, č.m. 2073 PD +5000/-20240, č.m. 2074 PD +5000/-20240	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 32mm, PPR 32mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	20 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	6 / LP + 1 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	7	
	nad podhledem:		
	poznámka:	2072 + b	
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

místnost:	<b>2082</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Travel Retail	provozovna:	Relay prst D
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	shell and core / hrubá podlaha	
	bezpečnostní roleta:	1 / LP	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	shell and core (pouze přívodní kabel a rozvaděč)	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP	
	m3/h:	PD: P 900 / O 900	
	m3/h max LP:		
	FCU:	ne	
	ovladač [ks]:		
	výrobce ovladače:		
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:	1 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 32mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	18 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N  
LP

nájemce  
Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>2083</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	Tech2Go
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP, bez světel	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x10	
přívod z:	přípojnicový rozvod		
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	LP PD: P 600 / O 600	
	m3/h max LP:	P 600 / O 600	
	FCU:	2 FCUdouble / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +1000 / -10800	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm, PPR 32mm, hadička 10-12mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	4 / LP	
	poznámka:	v zázemí 6 portů	
<b>EPS</b>	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N nájemce  
LP Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>2084</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Blue Praha s.r.o.	provozovna:	Blue Praha prst D
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1 / LP	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 800 / O 800	
	m3/h max LP:	+800 / -800	
	FCU:	2 FCU nadstropní	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +2000 / -15282	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 32mm, 40mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N  
LP

nájemce  
Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>C004</b>	upřesnění:	prst C, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia Df prst C0
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1000 / O 1000	
	m3/h max LP:	+1000 / -1000	
	FCU:	3 FCU nadstropní	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +3000 / -15000	
	požární klapky:	8 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

místnost:	<b>C121</b>	upřesnění:	prst C, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst C I
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1550 / O 1550	
	m3/h max LP:	+1550 / -1550	
	FCU:	3 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +2000 / -22500	
	požární klapky:	1 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	10 / CAH	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N  
LP  
CAH

nájemce  
Letiště Praha, a. s.  
Český Aeroholding, a.s.

místnost:	<b>C129</b>	upřesnění:	prst C, Terminál 2
nájemce:	EGERMANN TRADE s.r.o.	provozovna:	Egermann prst C - sklo
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1850 / O 1850	
	m3/h max LP:	+1850 / -1850	
	FCU:	2 FCUd	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +6000 / -37000	
	požární klapky:	3 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 20mm, 25mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkovaný projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	6 / CAH	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	4 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N  
LP  
CAH

nájemce  
Letiště Praha, a. s.  
Český Aeroholding, a.s.

místnost:	<b>C130</b>	upřesnění:	prst C, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst C II
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1900 / O 1900	
	m3/h max LP:	+1900 / -1900	
	FCU:	4 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +6000 / -47000	
	požární klapky:	2 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
<b>slaboproud</b>	porty:	8 / CAH	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	4 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N  
LP  
CAH

nájemce  
Letiště Praha, a. s.  
Český Aeroholding, a.s.



místnost:	<b>1131, 1132</b>	upřesnění:	celniště, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	Interchange
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	NE	
<b>stavební</b>	kostrukce:	obvodové konstrukce	
	podlaha:	koberec	
	bezpečnostní roleta:		
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozdávěč	LP / Rg	
	hlavní jištění	B25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:		
	vnitřní rozvod:	230V	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	3x400V	
přívod z:			
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	součást haly	
	m3/h:		
	m3/h max LP:		
	FCU:	součást haly	
	ovladač [ks]:		
	výrobce ovladače:		
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:		
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:		
<b>ESY</b>	rozhlas:	součást haly	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:		
<b>slaboproud</b>	porty:	8	
	poznámka:		
<b>EPS</b>	čidla:	součást haly	
	celkem (včetně podhledu):		
	nad podhledem:		
poznámka:			
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	NE	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N

nájemce

LP

Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>2080</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	Paul
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	1	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:		
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	N	
	hlavní jištění	3x160A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v rozvodně	
	vnitřní rozvod:	N	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	3x95+50	
	přívod z:	TS63 MDB	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / N + vlastní VZT	
	m3/h:	LP PD: P 1300 / O 1300	
	m3/h max LP:	P 1300 / O 1300	
	FCU:	3 FCUdouble / LP	
	ovladač [ks]:	řídící systém	
	výrobce ovladače:	SIEMENS	
	výkon kW max LP:	PD: -22600	
	požární klapky:	2 / LP + 3 / N	
	odkup:		
	poznámka:	zařízení LP funkční	
<b>ZTI</b>	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	2x vodoměr SV + TUV M-BUS, přívod vody SV PPR 32mm, TUV Cu 28mm, odvod kondenzátu HT 40mm, kanalizace splašková Geberit PE 125mm (největší dimenze)	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt. Pokud je zde i komerční rozhlas nájemce, pak LP/ESY nepožaduje ponechat.	
<b>slaboproud</b>	porty:	4 / LP	
	poznámka:	v zázemí 20 portů	
<b>EPS</b>	čidla:	7 / LP + 5 / N	
	celkem (včetně podhledu):	12	
	nad podhledem:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):		
	poznámka:	Dřevěný strop nad podhledy nelze se dostat	
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N

nájemce

LP

Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>2081</b>	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	Costa Coffee
<b>PO</b>	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:		
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozsah:	N	
	hlavní jištění:	3x90A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v rozvodně	
	vnitřní rozvod:	N	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x25	
	přívod z:	TS63 MDB	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / N + vlastní VZT	
	m3/h:	LP PD: P 1750 / O 1750	
	m3/h max LP:	P 1750 / O 1750	
	FCU:	3 FCU / LP	
	ovladač [ks]:	3	
	výrobce ovladače:	GEA / REMAK	
	výkon kW max LP:	PD: +1500 / -19400	
	požární klapky:	2 / LP	
	odkup:		
	poznámka:	zařízení LP funkční	
<b>ZTI</b>	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	2x vodoměr SV + TUV M-BUS, přívod vody SV PPR 25mm, TUV PPR 25mm, odvod kondenzátu HT 40mm, kanalizace splašková HT 110mm (největší dimenze)	
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt. Pokud je zde i komerční rozhlas nájemce, pak LP/ESY nepožaduje ponechat.		
<b>slaboproud</b>	porty:	1 / LP	
	poznámka:	v zázemí 11 portů	
<b>EPS</b>	čidla:	4 / LP + 4 / N	
	celkem (včetně podhledu):	8	
	nad podhledem:		
poznámka:			
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:		

N

nájemce

LP

Letiště Praha, a. s.

místnost:	<b>2005</b>	upřesnění:	Terminál 2
nájemce:		provozovna:	část chodby 2005
<b>PO</b>	požární úsek:	ANO - součást požárního úseku chodby 2005	
	požární roleta:	0	
<b>stavební</b>	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:		
	poznámka:		
<b>silnoproud</b>	rozvaděč	NE	
	hlavní jištění	dle PD	
	měření:	NE	
	elektroměr:	NE	
	vnitřní rozvod:	ANO, světla - LED downlight ve stropě (počty ks a umístění dle PD)	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	dle PD	
	přívod z:	dle PD	
<b>VZT, klapky</b>	VZT:	ANO, součást haly	
	m3/h:	dle PD	
	m3/h max LP:	dle PD	
	FCU:	NE	
	ovladač [ks]:	NE	
	výrobce ovladače:		
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:	ANO, počty ks a umístění dle PD	
	odkup:		
	poznámka:		
<b>ZTI</b>	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:		
<b>ESY</b>	rozhlas:	ANO, počty ks a umístění dle PD	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt. Dále zachovat rozvody (kabeláž) a reproduktory místního komerčního rozhlasu nájemce.	
<b>slaboproud</b>	porty:	dle PD	
	poznámka:	FIDS, CCTV, Wi-fi	
<b>EPS</b>	čidla:	ANO, ve dvou vrstvách, počty ks a umístění dle PD	
	celkem (včetně podhledu):		
	nad podhledem:		
	poznámka:		
<b>SHZ</b>	čidla (červená 68°C):	není	
	poznámka:		
<b>ostatní</b>	poznámka:	součást haly je ZOTK, dle PD	

N

nájemce

LP

Letiště Praha, a. s.