

místnost:	153	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF WTZ
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	1	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	0	
	poznámka:	požární roleta se zkrápěním, odolnost EI	
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x125A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	3x150+70	
	přívod z:	přívod z: MDB1.1 TS40 + přívod z MDBE.TS40 3x25A	
VZT, klapky	VZT:	VZT17 LP vč.vnitřních rozvodů, VZT28.1,2. LP, vnitřní rozvod LP	
	m3/h:		
	m3/h max LP:		
	FCU:	NE	
	ovladač [ks]:	X	
	výrobce ovladače:	X	
	výkon kW max LP:	X	
	požární klapky:		
	odkup:		
poznámka:	Anemostat 900x900 - 55Ks/N - vzt 28.1/28.2		
ZTI	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	Degustace - 2x vodoměr SV+TUV, odpad HT 75mm, Zázemí - 2x vodoměr, odpad HT 50mm, odvody kondenzátu, požární hydranty - viz PD Komerční zóna T1	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	ANO	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpovídající projekt.	
slaboproud	porty:	157 + 28 / LP	
	poznámka:	157portů + 28portů v místnostech zázemí	
EPS	čidla:	76 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	76	
	nad podhledem:	39	
	poznámka:	153 + a, b, c	
SHZ	čidla (červená 68°C):	73	
	poznámka:	ANO	
ostatní	poznámka:		

místnost:	1277	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Armani
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	1	
stavební	kostrukce:	jiná	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	N	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x6	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	přívod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 1980 / O 1980	
	m3/h max LP:	+1980 / -1980	
	FCU:	3 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	Qch 13,5 kW	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:	centrální rozvod chladu po armatury / LP	
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 40mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP + 2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:	1277 + a, b, c, d	
SHZ	čidla (červená 68°C):	10	
	poznámka:	ANO	
ostatní	poznámka:		

N
LP

nájemce
Letiště Praha, a. s.

místnost:	1280	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:		provozovna:	Hugo Boss
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x20A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x10	
přívod z:	přípojnicový rozvod		
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	P 700 / O z mezistropu	
	m3/h max LP:	P 700 / O z mezistropu	
	FCU:	1 FCU / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	EUROHEAT	
	výkon kW max LP:	PD: -7500	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 32mm, hadička 10-12mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	0	
	poznámka:	4 porty za zázemím, za místností 1280b	
EPS	čidla:	3 / LP + 2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	5	
	nad podhledem:		
SHZ	čidla (červená 68°C):		
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N nájemce
LP Letiště Praha, a. s.

místnost:	1281	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Zegna, Ferragamo T1
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	jiná	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:	odkup bezpečnostní rolety NE (zadarmo ANO); Prodejna vybudovaná nájemcem.	
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	RON.58	
VZT, klapy	VZT:	přívod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 700 / O 700	
	m3/h max LP:	+700 / -700	
	FCU:	2 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	Qch 7,2 kW	
	požární klapy:	0	
	odkup:		
	poznámka:	centrální rozvod chladu po armatury / LP	
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 32mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	10 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	1 / LP + 2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	3	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	7	
	poznámka:	ANO	
ostatní	poznámka:		

N
LP

nájemce
Letiště Praha, a. s.

místnost:	1285	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Eye Love Prague T1 / Chanel
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	1	
stavební	kostrukce:	jiná	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:	V prodejně je požární roleta, která vybudováním komerční zóny ztratila význam.	
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	vnitřní rozvod VZT / LP, rozvody VZT na hranu OJ / LP	
	m3/h:	PD: P 250 / O 250	
	m3/h max LP:	+250 / -250	
	FCU:	1 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	CARRIER	
	výkon kW max LP:	Qch 3,8 kW	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
	ZTI	voda:	NE
vodoměr:		NE	
kanalizace:		NE	
poznámka:		odvod kondenzátu hadička 10-12mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	6 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	1 / LP + 1 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:	1	
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	2	
	poznámka:	ANO	
ostatní	poznámka:		

místnost:	1286	upřesnění:	tranzit, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Burberry
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	2	
stavební	kostrukce:	jiná	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:	V prodejně je požární roleta, která vybudováním komerční zóny ztratila význam.	
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x25	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	vnitřní rozvod VZT / LP, rozvody VZT na hranu OJ / LP	
	m3/h:	PD: P 850 / O 850	
	m3/h max LP:	+850 / -850	
	FCU:	2 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	EBERLE	
	výkon kW max LP:	Qch 15 kW	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:	VZT napojeno z komerční zony	
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 32mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP + 2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:	1286 +a	
SHZ	čidla (červená 68°C):	9	
	poznámka:	ANO	
ostatní	poznámka:		

místnost:	A130	upřesnění:	prst A, Terminál 1
nájemce:	LAGARDERE DUTY FREE	provozovna:	Aelia DF prst A
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x6	
	přívod z:	RON.62	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 1500 / O z mezistropu	
	m3/h max LP:	1500	
	FCU:	3 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	TRANE	
	výkon kW max LP:	dle stávajících FCU	
	požární klapky:	6 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
slaboproud	porty:	6 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:	A130 + a	
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP

nájemce
Letiště Praha, a. s.

místnost:	B124	upřesnění:	prst B, Terminál 1
nájemce:		provozovna:	RELAY
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	1	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	shell and core / hrubá podlaha	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
silnoproud	rozdávěč	shell and core (pouze přívodní kabel)	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	bude instalován do rozvaděče nájemce v provozovně	
	vnitřní rozvod:	shell and core	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x6	
	přívod z:	přívod z: RON.93B	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP, vnitřní rozvod LP	
	m3/h:	LP PD: P 900 / O 900	
	m3/h max LP:	P 900 / O 900	
	FCU:	1xFCU / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	SAUTER	
	výkon kW max LP:	Qch 3,5kW, Qt 2kW	
	požární klapky:	1 / LP	
	odkup:		
	poznámka:	Zařízení LP funkční	
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 40mm, hadička 10-12mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
slaboproud	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	1 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	1	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N nájemce
LP Letiště Praha, a. s.

místnost:	B0123	upřesnění:	prst B, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	LDF prst B dolní
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x6	
	přívod z:	RON.93B	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 2000 / O 2000	
	m3/h max LP:	+2000 / -2000	
	FCU:	2 FCU double / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	SAUTER	
	výkon kW max LP:	Qch 10 kW, Qt 6 kW	
	požární klapky:	6 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	2x vodoměr SV+TUV M-BUS, odvod kondenzátu HT 40mm, kanalizace splašková HT 70mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
slaboproud	porty:	12 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	3 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	3	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

místnost:	B123	upřesnění:	prst B, Terminál 1
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	LDF prst B horní
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	1 / LP	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x25	
	přívod z:	RON.93B	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT / LP	
	m3/h:	PD: P 700 / O 700	
	m3/h max LP:	+700 / -700	
	FCU:	1 FCU / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	EBERLE	
	výkon kW max LP:	Qch 3,5 kW, Qt 2 kW	
	požární klapky:	2 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 40mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Pouze informační rozhlas (změna na PER musí vycházet z PBŘ a projektu).	
slaboproud	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:	B123 + a	
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP

nájemce
Letiště Praha, a. s.

místnost:	2054	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst D Victoria
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x16	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 840 / O 840	
	m3/h max LP:	+840 / -840	
	FCU:	6 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +1500 / -20068; +1000 / -12969	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu hadička 10-12mm, PPR 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	6 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	6 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	6	
	nad podhledem:		
	poznámka:	2054 + c	
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

místnost:	2054a	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst D Victoria
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč		
	hlavní jištění		
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:		
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:		
přívod z:	el. rozvod z rozvaděče č.m. 2054		
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 840 / O 840	
	m3/h max LP:	+840 / -840	
	FCU:	1 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:	0	
	odkup:		
poznámka:			
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu hadička 10-12mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

místnost:	2059	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst D centrální
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x63A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x25	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1500 / O 1500	
	m3/h max LP:	+1500 / -1500	
	FCU:	4 FCUs / 3 double; 8 split	
	ovladač [ks]:	3	
	výrobce ovladače:	GEA / SAUTER / REGO	
	výkon kW max LP:	PD: 2x +2000 / -26000	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	1x vodoměr SV, přívod SV PPR 25mm čerpací stanice odpad PPR 40mm, odvod kondenzátu PPR 32mm, HT 40mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	28 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	10 / LP + 1 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	11	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

místnost:	2071	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia multibrand T2
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	plovoucí podlaha	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x63A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x16	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 800 / O 800	
	m3/h max LP:	+800 / -800	
	FCU:	2 FCU double	
	ovladač [ks]:	2	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: 2x +5000 / -20240	
	požární klapky:	1 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 20mm, 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	12 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	4 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP

nájemce
Letiště Praha, a. s.

místnost:	2072	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst D konec - Food Lovers
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x16	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 2400 / O 2400	
	m3/h max LP:	+2400 / -2400	
	FCU:	7 FCUd	
	ovladač [ks]:	2	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	č.m. 2072 PD +4000/-13270, č.m. 2073 PD +5000/-20240, č.m. 2074 PD +5000/-20240	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu HT 32mm, PPR 32mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	20 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	6 / LP + 1 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	7	
	nad podhledem:		
	poznámka:	2072 + b	
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP

nájemce
Letiště Praha, a. s.

místnost:	2082	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Travel Retail	provozovna:	Relay prst D
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	shell and core / hrubá podlaha	
	bezpečnostní roleta:	1 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	shell and core (pouze přívodní kabel a rozvaděč)	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP	
	m3/h:	PD: P 900 / O 900	
	m3/h max LP:		
	FCU:	ne	
	ovladač [ks]:		
	výrobce ovladače:		
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:	1 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 32mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	18 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP

nájemce
Letiště Praha, a. s.

místnost:	2083	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	Tech2Go
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP, bez světel	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x10	
přívod z:	přípojnicový rozvod		
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	LP PD: P 600 / O 600	
	m3/h max LP:	P 600 / O 600	
	FCU:	2 FCUdouble / LP	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +1000 / -10800	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm, PPR 32mm, hadička 10-12mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	4 / LP	
	poznámka:	v zázemí 6 portů	
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N nájemce
LP Letiště Praha, a. s.

místnost:	2084	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:	Blue Praha s.r.o.	provozovna:	Blue Praha prst D
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	1 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x32A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	4x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 800 / O 800	
	m3/h max LP:	+800 / -800	
	FCU:	2 FCU nadstropní	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +2000 / -15282	
	požární klapky:	0	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 32mm, 40mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP

nájemce
Letiště Praha, a. s.

místnost:	C004	upřesnění:	prst C, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia Df prst C0
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
přívod z:	přípojnicový rozvod		
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1000 / O 1000	
	m3/h max LP:	+1000 / -1000	
	FCU:	3 FCU nadstropní	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +3000 / -15000	
	požární klapky:	8 / LP	
	odkup:		
poznámka:			
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpovídající projekt.	
slaboproud	porty:	8 / LP	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

místnost:	C121	upřesnění:	prst C, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst C I
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1550 / O 1550	
	m3/h max LP:	+1550 / -1550	
	FCU:	3 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +2000 / -22500	
	požární klapky:	1 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpovídající projekt.	
slaboproud	porty:	10 / CAH	
	poznámka:		
EPS	čidla:	2 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	2	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP
CAH

nájemce
Letiště Praha, a. s.
Český Aeroholding, a.s.

místnost:	C129	upřesnění:	prst C, Terminál 2
nájemce:	EGERMANN TRADE s.r.o.	provozovna:	Egermann prst C - sklo
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	LP	
	hlavní jištění	3x25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1850 / O 1850	
	m3/h max LP:	+1850 / -1850	
	FCU:	2 FCUd	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +6000 / -37000	
	požární klapky:	3 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 20mm, 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	6 / CAH	
	poznámka:		
EPS	čidla:	4 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP
CAH

nájemce
Letiště Praha, a. s.
Český Aeroholding, a.s.

místnost:	C130	upřesnění:	prst C, Terminál 2
nájemce:	Lagardere Duty Free	provozovna:	Aelia DF prst C II
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	2 / LP	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:	2 / LP	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	LP	
	hlavní jištění:	3x50A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v provozovně	
	vnitřní rozvod:	LP	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x10	
	přívod z:	přípojnicový rozvod	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / LP	
	m3/h:	PD: P 1900 / O 1900	
	m3/h max LP:	+1900 / -1900	
	FCU:	4 FCU	
	ovladač [ks]:	1	
	výrobce ovladače:	GEA	
	výkon kW max LP:	PD: +6000 / -47000	
	požární klapky:	2 / LP	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:	odvod kondenzátu PPR 25mm	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt.	
slaboproud	porty:	8 / CAH	
	poznámka:		
EPS	čidla:	4 / LP	
	celkem (včetně podhledu):	4	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N
LP
CAH

nájemce
Letiště Praha, a. s.
Český Aeroholding, a.s.

místnost:	1131, 1132	upřesnění:	celniště, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	Interchange
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	NE	
stavební	kostrukce:	obvodové konstrukce	
	podlaha:	koberec	
	bezpečnostní roleta:		
	poznámka:		
silnoproud	rozdávěč	LP / Rg	
	hlavní jištění	B25A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:		
	vnitřní rozvod:	230V	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	3x400V	
přívod z:			
VZT, klapky	VZT:	součást haly	
	m3/h:		
	m3/h max LP:		
	FCU:	součást haly	
	ovladač [ks]:		
	výrobce ovladače:		
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:		
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	NE	
	vodoměr:	NE	
	kanalizace:	NE	
	poznámka:		
ESY	rozhlas:	součást haly	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:		
slaboproud	porty:	8	
	poznámka:		
EPS	čidla:	součást haly	
	celkem (včetně podhledu):		
	nad podhledem:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	NE	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N

nájemce

LP

Letiště Praha, a. s.

místnost:	2080	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	Paul
PO	požární úsek:	ANO	
	požární roleta:	1	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:		
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
silnoproud	rozsah:	N	
	hlavní jištění:	3x160A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v rozvodně	
	vnitřní rozvod:	N	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	3x95+50	
	přívod z:	TS63 MDB	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / N + vlastní VZT	
	m3/h:	LP PD: P 1300 / O 1300	
	m3/h max LP:	P 1300 / O 1300	
	FCU:	3 FCUdouble / LP	
	ovladač [ks]:	řídící systém	
	výrobce ovladače:	SIEMENS	
	výkon kW max LP:	PD: -22600	
	požární klapky:	2 / LP + 3 / N	
	odkup:		
	poznámka:	zařízení LP funkční	
ZTI	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	2x vodoměr SV + TUV M-BUS, přívod vody SV PPR 32mm, TUV Cu 28mm, odvod kondenzátu HT 40mm, kanalizace splašková Geberit PE 125mm (největší dimenze)	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt. Pokud je zde i komerční rozhlas nájemce, pak LP/ESY nepožaduje ponechat.	
slaboproud	porty:	4 / LP	
	poznámka:	v zázemí 20 portů	
EPS	čidla:	7 / LP + 5 / N	
	celkem (včetně podhledu):	12	
	nad podhledem:		
SHZ	čidla (červená 68°C):		
	poznámka:	Dřevěný strop nad podhledy nelze se dostat	
ostatní	poznámka:		

N

nájemce

LP

Letiště Praha, a. s.

místnost:	2081	upřesnění:	tranzit, Terminál 2
nájemce:		provozovna:	Costa Coffee
PO	požární úsek:	NE	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:		
	bezpečnostní roleta:	2	
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	N	
	hlavní jištění	3x90A	
	měření:	ANO	
	elektroměr:	v rozvodně	
	vnitřní rozvod:	N	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	5x25	
	přívod z:	TS63 MDB	
VZT, klapky	VZT:	rozvod VZT hrana OJ / LP; vnitřní rozvody / N + vlastní VZT	
	m3/h:	LP PD: P 1750 / O 1750	
	m3/h max LP:	P 1750 / O 1750	
	FCU:	3 FCU / LP	
	ovladač [ks]:	3	
	výrobce ovladače:	GEA / REMAK	
	výkon kW max LP:	PD: +1500 / -19400	
	požární klapky:	2 / LP	
	odkup:		
	poznámka:	zařízení LP funkční	
ZTI	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:	2x vodoměr SV + TUV M-BUS, přívod vody SV PPR 25mm, TUV PPR 25mm, odvod kondenzátu HT 40mm, kanalizace splašková HT 110mm (největší dimenze)	
ESY	rozhlas:	ANO	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřipomínkový projekt. Pokud je zde i komerční rozhlas nájemce, pak LP/ESY nepožaduje ponechat.		
slaboproud	porty:	1 / LP	
	poznámka:	v zázemí 11 portů	
EPS	čidla:	4 / LP + 4 / N	
	celkem (včetně podhledu):	8	
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	0	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:		

N

nájemce

LP

Letiště Praha, a. s.

místnost:	2005	upřesnění:	Terminál 2
nájemce:		provozovna:	část chodby 2005
PO	požární úsek:	ANO - součást požárního úseku chodby 2005	
	požární roleta:	0	
stavební	kostrukce:	SDK	
	podlaha:	dlažba	
	bezpečnostní roleta:		
	poznámka:		
silnoproud	rozvaděč	NE	
	hlavní jištění	dle PD	
	měření:	NE	
	elektroměr:	NE	
	vnitřní rozvod:	ANO, světla - LED downlight ve stropě (počty ks a umístění dle PD)	
	přívodní kabel:	LP	
	průřez přívodu:	dle PD	
	přívod z:	dle PD	
VZT, klapky	VZT:	ANO, součást haly	
	m3/h:	dle PD	
	m3/h max LP:	dle PD	
	FCU:	NE	
	ovladač [ks]:	NE	
	výrobce ovladače:		
	výkon kW max LP:		
	požární klapky:	ANO, počty ks a umístění dle PD	
	odkup:		
	poznámka:		
ZTI	voda:	ANO	
	vodoměr:	ANO	
	kanalizace:	ANO	
	poznámka:		
ESY	rozhlas:	ANO, počty ks a umístění dle PD	
	EKV:	NE	
	STA/MATV	NE	
	poznámka:	Instalován PER, před jakýmkoliv zásahem do PER musí předcházet schválený a odpřípomínkový projekt. Dále zachovat rozvody (kabeláž) a reproduktory místního komerčního rozhlasu nájemce.	
slaboproud	porty:	dle PD	
	poznámka:	FIDS, CCTV, Wi-fi	
EPS	čidla:	ANO, ve dvou vrstvách, počty ks a umístění dle PD	
	celkem (včetně podhledu):		
	nad podhledem:		
	poznámka:		
SHZ	čidla (červená 68°C):	není	
	poznámka:		
ostatní	poznámka:	součást haly je ZOTK, dle PD	

N

nájemce

LP

Letiště Praha, a. s.