

Název zakázky: „Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa“

Příloha č. 9

Třída	Označení výpočtu	Počet svítidel (celkem)	Typ svítidla*	Příkon / svítidlo [W]	Celkový příkon [W]
M4	1000	17	IP 36L73 727 TSR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	66,00	1 122,00
M5	1020	19	IP 36L49 727 TSR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	45,00	855,00
M4	1030	30	IP 24L49 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	30,00	900,00
M4	1031	30	IP 24L49 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	30,00	900,00
M4	1032	30	IP 24L49 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	30,00	900,00
M4	1200	30	IP 36L49 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	45,00	1 350,00
M4	1201	30	IP 36L49 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	45,00	1 350,00
M4	1210	27	IP 36L61 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	45,00	1 215,00
M4	1220	30	IP 36L61 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	56,00	1 680,00
M4	1221	21	IP 36L61 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	56,00	1 176,00
P5	1040	4	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	44,00
P3	1050	27	IP 12L68 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	20,00	540,00
P4	1060	17	IP 12L49 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	15,00	255,00
P3	1090	19	IP 24L49 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	30,00	570,00
P3	1091	14	IP 24L49 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	30,00	420,00
M5	1100	16	IP 24L49 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	15,00	240,00
P4	1110	5	IP 12L68 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	20,00	100,00
P4	1230	6	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	66,00

Referenční vzorek

P4	1120	6	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	66,00
P4	1130	28	IP 12L68 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	20,00	560,00
P4	1240	20	IP 12L49 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	15,00	300,00
P4	1250	29	IP 12L25 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	232,00
P5	1140	29	IP 12L25 727 ES BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	232,00
P5	1260	17	IP 12L25 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	136,00
P5	1270	30	IP 12L25 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	240,00
P5	1271	15	IP 12L25 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	120,00
P5	1150	30	IP 12L25 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	240,00
P5	1151	30	IP 12L25 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	240,00
P5	1152	30	IP 12L25 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	240,00
P3	1160	22	IP 12L49 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	15,00	330,00
P3	1280	4	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	44,00
P4	1170	30	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	330,00
P4	1171	30	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	330,00
P4	1172	27	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	297,00
P4	1173	30	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	330,00
P4	1174	30	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	330,00
P4	1175	30	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	330,00
P4	1176	30	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	330,00
P4	1290	27	IP 12L25 727 ES BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	216,00

P4	1190	30	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	330,00
P4	1191	8	IP 12L34 727 ENR BP3550 ZU CL2 M60 ANT	11,00	88,00
P7	1010	5	IP 24L39 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	24,00	120,00
P7	1080	3	IP 12L49 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	15,00	45,00
P7	1070	5	IP 12L68 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	20,00	100,00
P7	1180	5	IP 12L25 727 WS BP3550 ZU CL2 M60 ANT	8,00	40,00
C4	13	4	IP 36L52 727 EWC BP3550 ZU CL2 M60 ANT	48,00	192,00
C4	11	24	IP 36L52 727 EWC BP3550 ZU CL2 M60 ANT	48,00	1 152,00

*** Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem**

Celkový počet svítidel:

980

Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: 21 223,00

Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: 4 130

Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: 65 738,2

Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: 97 709,00

Podpisy oprávněných osob:
