

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2022

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**

sídlem Hranice, Zborovská 606, 753 01 Hranice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
zastoupená Mgr. Jakubem Horákem, ředitelem společnosti, ba základě pověření ze dne
01.08.2019

IČO 61974919
DIČ CZ61974919

ID datové schránky: ye6ts8y

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]

osoba oprávněná jednat: Mgr. Jakub Horák

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **Město Hranice**

sídlem Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město 753 01 Hranice

zastoupená Ing. Danielem Vitonským, starostou

IČO 00301311

ID datové schránky: q8abr3t

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]

osoba oprávněná jednat: Ing. Daniel Vitonský

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „odběratel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 1/2022 uzavřené dne 23.12.2021 (dále jen „smlouva“)

I.

1. Tímto Dodatkem se dosavadní přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 smlouvy nově nahrazují těmito přílohami:

Příloha č. 2 – Smlouvy o dodávce tepelné energie, sjednané roční množství odběru tepelné energie, platné od 1. 1. 2024

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období 1.-12. 2024
Účinnost od 1. 1. 2024

Příloha č. 4 – Cenové ujednání – cenová doložka na období 1.-12. 2024
Účinnost od 1. 1. 2024

2. Smluvní strany se dohodly, že změny smlouvy dohodnuté v odst. 1 tomto článku dodatku se vztahují i na vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době od 01.01.2024 do doby nabytí účinnosti tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hranic
č. 880/2024-2429 ze dne 9. 1. 2024

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnost nabývá dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dodavatel.

4. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Hranicích dne 15. 01. 2024

V Hranicích dne 22.12.2023




Ing. Daniel Vitoušský
starosta města Hranice

za odběratele



EKOLTES Hranice, a.s. ⁶²²
Zborovská 606, 753 01 Hranice
19
120



Mgr. Jakub Horák
ředitel společnosti

za dodavatele

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Město Hranice

Parametry odběrného místa:

Název: Purgešova 1399		Identifikační znak odběrného místa (kód): 1399	
Adresa: Purgešova čp. 1399 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě:	0	Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	1921,49 m²
		pro dodávky TUV:	0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	2651149	Výrobní číslo průtokoměru:	2651149
Datum instalace:	02.08.2021	Datum instalace:	02.08.2021
Typové označení:	Kamstrup Multical	Typové označení:	Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K19			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	200 kW	pro dodávky TUV:	0 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>			
Teplota na vstupu do objektu:	75 °C	Teplota na zpátečce:	55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl:	50 kPa	Max. statický tlak v soustavě:	0,12 MPa
Maximální průtok:	9 m³/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Purgešova 1399

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 663 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:

Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	125,97	1	8,5	0,00
2	16	106,08	2	7,7	0,00
3	14	92,82	3	8,5	0,00
4	9	59,67	4	8,2	0,00
5	2	13,26	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	6,63	9	8,2	0,00
10	8	53,04	10	8,5	0,00
11	14	92,82	11	8,2	0,00
12	17	112,71	12	8,5	0,00

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Město Hranice

Parametry odběrného místa:

Název: Tovačovského 2000		Identifikační znak odběrného místa (kód): 2000	
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 60,9197%			
Počet bytů v odběrném místě:	31	pro dodávky TUV:	1090,40 m2
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	989,75 m2		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	78482649	Výrobní číslo průtokoměru:	78482649
Datum instalace:	27.07.2021	Datum instalace:	27.07.2021
Typové označení:	Kamstrup Multical	Typové označení:	Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K20			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	60 kW	pro dodávky TUV:	30 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):			
Teplota na vstupu do objektu:	75 °C	Teplota na zpátečce:	55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl:	50 kPa	Max. statický tlak v soustavě:	0,10 MPa
Maximální průtok:	50 m3/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitemní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 247 GJ

pro ohřev TUV: 184 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	46,93	1	8,5	15,64	
2	16	39,52	2	7,7	14,17	
3	14	34,58	3	8,5	15,64	
4	9	22,23	4	8,2	15,09	
5	2	4,94	5	8,5	15,64	
6	0	0,00	6	8,2	15,09	
7	0	0,00	7	8,5	15,64	
8	0	0,00	8	8,5	15,64	
9	1	2,47	9	8,2	15,09	
10	8	19,76	10	8,5	15,64	
11	14	34,58	11	8,2	15,09	
12	17	41,99	12	8,5	15,64	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Město Hranice

Parametry odběrného místa:

Název: Tovačovského/nebytový prostor		Identifikační znak odběrného místa (kód): 22000	
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 15,5409%			
Počet bytů v odběrném místě:	0	pro dodávky TUV:	255,04 m ²
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	252,49 m ²		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	78482649	Výrobní číslo průtokoměru:	78482649
Datum instalace:	27.07.2021	Datum instalace:	27.07.2021
Typové označení:	Kamstrup Multical	Typové označení:	Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K20			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	50 kW	pro dodávky TUV:	15 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):			
Teplota na vstupu do objektu:	75 °C	Teplota na zpátečce:	55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl:	50 kPa	Max. statický tlak v soustavě:	0,10 MPa
Maximální průtok:	50 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 63 GJ pro ohřev TUV: 23 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	11,97	1	8,5	1,95	
2	16	10,08	2	7,7	1,77	
3	14	8,82	3	8,5	1,95	
4	9	5,67	4	8,2	1,88	
5	2	1,26	5	8,5	1,95	
6	0	0,00	6	8,2	1,88	
7	0	0,00	7	8,5	1,95	
8	0	0,00	8	8,5	1,95	
9	1	0,63	9	8,2	1,88	
10	8	5,04	10	8,5	1,95	
11	14	8,82	11	8,2	1,88	
12	17	10,71	12	8,5	1,95	

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovačovského/společné prostory	Identifikační znak odběrného místa (kód): 32000
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 23,5394%	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 382,44 m²	pro dodávky TUV: 0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78482649	Výrobní číslo průtokoměru: 78482649
Datum instalace: 27.07.2021	Datum instalace: 27.07.2021
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K20	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 30 kW	pro dodávky TUV: 0 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,10 MPa
Maximální průtok: 50 m³/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovačovského 2000**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 96 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	18,24	1	8,5	0,00	
2	16	15,36	2	7,7	0,00	
3	14	13,44	3	8,5	0,00	
4	9	8,64	4	8,2	0,00	
5	2	1,92	5	8,5	0,00	
6	0	0,00	6	8,2	0,00	
7	0	0,00	7	8,5	0,00	
8	0	0,00	8	8,5	0,00	
9	1	0,96	9	8,2	0,00	
10	8	7,68	10	8,5	0,00	
11	14	13,44	11	8,2	0,00	
12	17	16,32	12	8,5	0,00	

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel:
Město Hranice

Parametry odběrného místa:

Název: Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1536	
Adresa: Struhlovsko čp. 1536 753 01 Hranice	Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 99,0056%	
Počet bytů v odběrném místě: 48	Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1394,81 m ²	pro dodávky TUV: 1522,80 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače: 58895197	Výrobní číslo průtokoměru: 58895197	
Datum instalace: 03.08.2022	Datum instalace: 03.08.2022	
Typové označení: Diehl Sharky	Typové označení: Diehl Sharky	
Umístění měřiče: v domovní kotelně K21		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 96 kW	pro dodávky TUV: 48 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):		
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,12 MPa	
Maximální průtok: 50 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 571 GJ pro ohřev TUV: 311 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:

Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	108,49	1	8,5	26,43
2	16	91,36	2	7,7	23,94
3	14	79,94	3	8,5	26,43
4	9	51,39	4	8,2	25,50
5	2	11,42	5	8,5	26,43
6	0	0,00	6	8,2	25,50
7	0	0,00	7	8,5	26,43
8	0	0,00	8	8,5	26,43
9	1	5,71	9	8,2	25,50
10	8	45,68	10	8,5	26,43
11	14	79,94	11	8,2	25,50
12	17	97,07	12	8,5	26,43

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Struhlovsko 1536/nebytový prostor	Identifikační znak odběrného místa (kód): 21536
Adresa: Struhlovsko čp. 1536 753 01 Hranice	
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 0,9944%	
Počet bytů v odběrném místě: 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 14,01 m ²	pro dodávky TUV: 13,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 58895197	Výrobní číslo průtokoměru: 58895197
Datum instalace: 03.08.2022	Datum instalace: 03.08.2022
Typové označení: Diehl Sharky	Typové označení: Diehl Sharky
Umístění měřiče: v domovní kotelně K21	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 5 kW	pro dodávky TUV: 2 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,12 MPa
Maximální průtok: 50 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Struhlovsko 1536**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 6 GJ pro ohřev TUV: 1 GJ****Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:**

Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	1,14	1	8,5	0,08
2	16	0,96	2	7,7	0,07
3	14	0,84	3	8,5	0,08
4	9	0,54	4	8,2	0,08
5	2	0,12	5	8,5	0,08
6	0	0,00	6	8,2	0,08
7	0	0,00	7	8,5	0,08
8	0	0,00	8	8,5	0,08
9	1	0,06	9	8,2	0,08
10	8	0,48	10	8,5	0,08
11	14	0,84	11	8,2	0,08
12	17	1,02	12	8,5	0,08

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Čechova 183	Identifikační znak odběrného místa (kód):	183
Adresa: Čechova čp. 183 753 01 Hranice		
Počet bytů v odběrném místě: 0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 921,49 m²	pro dodávky TUV:	0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače: 69867925	Výrobní číslo průtokoměru: 69867925	
Datum instalace: 14.07.2020	Datum instalace: 14.07.2020	
Typové označení: KAMSTRUP	Typové označení: KAMSTRUP	
Umístění měřiče: v domovní kotelně K28		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 120 kW	pro dodávky TUV: 0 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teplotnosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):		
Teplota na vstupu do objektu: 60 °C	Teplota na zpátečce: 40 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa	
Maximální průtok: 15 m³/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Čechova 183

Sjednané roční množství odběru tepelné energie**pro dodávky do ÚT: 387 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:

Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	73,53	1	8,5	0,00
2	16	61,92	2	7,7	0,00
3	14	54,18	3	8,5	0,00
4	9	34,83	4	8,2	0,00
5	2	7,74	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	3,87	9	8,2	0,00
10	8	30,96	10	8,5	0,00
11	14	54,18	11	8,2	0,00
12	17	65,79	12	8,5	0,00

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Bělotínská 1297	Identifikační znak odběrného místa (kód): 1297
Adresa: Bělotínská čp. 1297 753 01 Hranice	
Počet bytů v odběrném místě: 32	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 972,40 m ²	pro dodávky TUV: 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78163649	Výrobní číslo průtokoměru: 78163649
Datum instalace: 14.07.2020	Datum instalace: 14.07.2020
Typové označení: KAMSTRUP	Typové označení: KAMSTRUP
Umístění měřiče: v domě čp. 1297	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 96 kW	pro dodávky TUV: 0 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):	
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C	Teplota na zpátečce: 55 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,18 MPa
Maximální průtok: 30 m ³ /h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Bělotínská 1297**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 730 GJ pro ohřev TUV: 0 GJ****Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:**

Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	138,70	1	8,5	0,00
2	16	116,80	2	7,7	0,00
3	14	102,20	3	8,5	0,00
4	9	65,70	4	8,2	0,00
5	2	14,60	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	7,30	9	8,2	0,00
10	8	58,40	10	8,5	0,00
11	14	102,20	11	8,2	0,00
12	17	124,10	12	8,5	0,00

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovární 1957/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód):	1957
Adresa: Tovární čp. 1957 753 01 Hranice		
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 66,1324%		
Počet bytů v odběrném místě: 32		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1042,61 m²	pro dodávky TUV: 1157,24 m²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače: 78715418	Výrobní číslo průtokoměru: 5988677	
Datum instalace: 25.07.2023	Datum instalace: 19.07.2023	
Typové označení: Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical	
Umístění měřiče: v domovní kotelně K35		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 60 kW	pro dodávky TUV: 10 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):		
Teplota na vstupu do objektu: 70 °C	Teplota na zpátečce: 50 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa	
Maximální průtok: 15 m³/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovární 1957**Sjednané roční množství odběru tepelné energie****pro dodávky do ÚT: 533 GJ pro ohřev TUV: 291 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	101,27	1	8,5	24,73	
2	16	85,28	2	7,7	22,40	
3	14	74,62	3	8,5	24,73	
4	9	47,97	4	8,2	23,86	
5	2	10,66	5	8,5	24,73	
6	0	0,00	6	8,2	23,86	
7	0	0,00	7	8,5	24,73	
8	0	0,00	8	8,5	24,73	
9	1	5,33	9	8,2	23,86	
10	8	42,64	10	8,5	24,73	
11	14	74,62	11	8,2	23,86	
12	17	90,61	12	8,5	24,73	

Příloha č. 2 smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy: 1/2022

Dodavatel:
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel:**
Město Hranice**Parametry odběrného místa:**

Název: Tovární 1957/nebytový prostor ELIM	Identifikační znak odběrného místa (kód):	21957
Adresa: Tovární čp. 1957 753 01 Hranice		
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 33,8676%		
Počet bytů v odběrném místě:	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	533,94 m²	pro dodávky TUV: 553,40 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače:	78715418	Výrobní číslo průtokoměru: 5988677
Datum instalace:	25.07.2023	Datum instalace: 19.07.2023
Typové označení:	Kamstrup Multical	Typové označení: Kamstrup Multical
Umístění měřiče: v domovní kotelně K35		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	24 kW	pro dodávky TUV: 11 kW
Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):		
Teplota na vstupu do objektu:	70 °C	Teplota na zpátečce: 50 °C
Jmenovitý tlakový rozdíl:	50 kPa	Max. statický tlak v soustavě: 0,15 MPa
Maximální průtok:	15 m³/h	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Tovární 1957

Sjednané roční množství odběru tepelné energie**pro dodávky do ÚT: 273 GJ pro ohřev TUV: 123 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	51,87	1	8,5	10,45	
2	16	43,68	2	7,7	9,47	
3	14	38,22	3	8,5	10,45	
4	9	24,57	4	8,2	10,08	
5	2	5,46	5	8,5	10,45	
6	0	0,00	6	8,2	10,08	
7	0	0,00	7	8,5	10,45	
8	0	0,00	8	8,5	10,45	
9	1	2,73	9	8,2	10,08	
10	8	21,84	10	8,5	10,45	
11	14	38,22	11	8,2	10,08	
12	17	46,41	12	8,5	10,45	

EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606
753 01 Hranice
IČ: 61974919 DIČ: CZ61974919

Příloha č. 3

Kalkulace ceny tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2024

Vymezení cenové lokality: HRANICE

Úroveň předání: dodávka tepelné energie z domovních kotelen

	GJ
Množství tepelné energie pro dodávku ÚT	
Množství tepelné energie pro dodávku TV	
Množství tepelné energie celkem	

Položka	Náklady
1. Proměnné náklady (Kč)	
1.1 Palivo	
1.2 Povolenky	
1.3 Nákup tepelné energie	
1.4 Elektrická energie	
1.5 Technologická voda	
1.6 Ostatní proměnné náklady	
2. Stálé náklady (Kč)	
2.1 Stálá složka nákladů na energii	
2.2 Mzdy a zákonné pojištění	
2.3 Opravy a údržba	
2.4 Odpisy	
2.5 Nájemné	
2.6 Finanční leasing	
2.7 Zákonné rezervy	
2.8 Výrobní režie	
2.9 Správní režie	
2.10 Ostatní stálé náklady	
3. Zisk (Kč)	
Stálé náklady a zisk celkem	
Celkem náklady a zisk	

	Kč/GJ	Kč/kWh
Kalkulovaná cena TE bez DPH		
Kalkulovaná cena TE včetně 12% DPH		

Cenové ujednání – cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě Hranice, PSČ 753 01

Cenové ujednání – dohoda o způsobu stanovení ceny

1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu a u vstupů se smluvními cenami (palivo, elektřina, voda) v souladu s cenami a podmínkami jejich dodavatelů.

Cena se určuje na kalendářní (regulovaný) rok 2024.

2. a) Cena tepelné energie stanovená k 1. lednu ve výši [REDAKCE] Kč/GJ ([REDAKCE] Kč/kWh) bez DPH je v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ cena předběžná (plánovaná).

b) Dodavatel TE v případě změny cenových předpisů nebo vydání cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn cen či podmínek vstupů od jejich dodavatelů, které by vyvolaly změny ceny dodávky TE, oznámí odběrateli tuto změnu s případnou úpravou zálohových (dílčích) plateb.

c) Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě Hranice, 5 187,00 GJ. V případě, že skutečné množství dodávek bude po skončení roku (k 31. prosinci) odchylné, bude cena TE ve výsledné ceně, v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ, úměrně tomu změněna.

d) Vyúčtování skutečného množství dodávek TE daného roku (předběžné ceny a změn cen v průběhu roku) na cenu výslednou, vypočtenou podle zásad Cenového rozhodnutí ERÚ, s proúčtováním uhrazených záloh (dílčích plateb) bude provedeno do **28. února** roku následujícího.

V Hranicích dne 15. 01. 2024

V Hranicích dne 22.12.2023

[REDAKCE]
Ing. Daniel Vítovský
starosta města Hranice



za odběratele

[REDAKCE]
Mgr. Jakub Horák
ředitel společnosti

za dodavatele

EKOLTES Hranice, a.s. ⁵²²
Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČ: 2574919, DIČ: CZ61974919
674 400, Fax: 581 615 420