

Ceník služeb - POWER SERVICE STANDARD

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Položka	ceník prací a ostatních služeb - fakturace po provedení	Cena
1	prostoje jednoho pracovníka zaviněné objednavatelem po dobu 1 hodiny	250 Kč
2	cena servisního úkonu jednoho pracovníka po dobu 1 hodiny	750 Kč
3	cena servisního úkonu jednoho pracovníka po dobu 1 hodiny - nástup do 10 hodin *	1 820 Kč
4	cena servisního úkonu jednoho pracovníka po dobu 1 hodiny (dny volna a svátky)	1 850 Kč
5	cena servisního úkonu jednoho pracovníka po dobu 1 hodiny (dny volna a svátky) při nástupu do 10 hodin *	3 640 Kč
6	cena servisního úkonu jednoho pracovníka-specialisty HW/SW po dobu 1 hodiny	1 390 Kč
7	cena přepravného servisního technika za 1 km	17 Kč
8	zaškolení obsluhy (pokud bude požadována v jiném termínu než při instalaci)	4 500 Kč
9	ekologická likvidace použitých baterií a dílů	0 Kč
10	periodická revize MG , (bez dopravy) provedená při profylaktické prohlídce	5 200 Kč

* do odpracovaného času se započítává i doba strávená na cestě - dojezd z Dolní Bečvy účtujeme každou započatou hodinu práce

Položka	ceník profylaxí UPS a MG (Xx za rok) - platba po provedení	Cena za 1 ks
11	MG Cukuruova 350kVA Ústí nad Labem	19 800 Kč
12		
13		
14		
15		
16		
17		

V rámci pravidelné prohlídky a údržby (profylaxe) UPS se provádí:

vizuální kontrola záložního zdroje (kabeláž, svorky, ventilátory, baterie)

ověření základních funkcí záložního zdroje (zapnutí a vypnutí, normální provozní podmínky, zálohování, připojení a odpojení baterie, manuální obtok, kontrola komunikace)

kontrola funkčnosti při zátěži

měření napětí, proudu a frekvence

měření napětí a proudu usměrňovače, měření nabíjecího napětí

odstranění prachu pro zlepšení chladících poměrů

kontrola mechanické funkčnosti a kontrola ventilátorů

mechanická kontrola obvodů

kontrola vyhřátí vodičů

kontrola dotažení svorek

V rámci profylaxe UPS se také provádí kapacitní zkoušky baterií :

vybití baterií při jmenovité (provozní) zátěži

měření celkového napětí a proudu sady baterií

měření napětí jednotlivých akumulátorů

vizuální kontrola stavu baterií

kontrola a dotažení bateriových spojů

kontrola těsnosti bateriových článků

odstranění prachu a nečistot z baterií

konzervace bateriových kontaktů

výpočet skutečné kapacity baterií

V rámci pravidelné prohlídky a údržby motorgenerátoru se provádí:

kontrola palivového systému

kontrola chladicího systému

kontrola olejového systému

kontrola výfukového systému

kontrola startovacích akumulátorů

kontrola kabeláže, dotažení svorek

vizuální kontrola zařízení

výměna oleje, olejového filtru a palivového filtru