



## Příloha č.3 Stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace je stanoveno podle přílohy č.16 k Vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/2001 Sb.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Číslo odběrného místa	1020246
Adresa odběrného místa	Jihlava - Jihlava, Březinovy sady 441/2 (Jihlava)
Odběratel:	Statutární město Jihlava

Kombinované využití nemovitosti  ANO  NE (zaškrtněte)  
 (Nemovitost je částečně využívána k trvalému bydlení)

Stanovení % využití nemovitosti (pouze v případě kombinovaného využití):

Zastavěná plocha (m <sup>2</sup> )	5 715
Počet podlaží (včetně přízemí)	
Celková podlahová plocha (zastavěná plocha x počet podlaží)	
Podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení	5 715
Procento ploch neužívaných k trvalému bydlení (podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení / celková podlahová plocha x 100)	100

Výpočet srážkových vod pro vyúčtování:

č.r.	Druh plochy:	Plocha (m <sup>2</sup> )	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m <sup>2</sup> ) (plocha x součinitel)
1.	A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (střechy budov, asfalt, spárovaná dlažba apod.)	3 713,00	0,90	3 341,70
2.	B - Plocha veget. střechy (5-10 cm)		0,60	
3.	C - lehce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (antuka, štěrky, nespárovaná dlažba apod.)	2 002,00	0,40	800,80
4.	D - Plocha veget. střechy (11-30 cm)		0,30	
5.	E - Plocha veget. střechy (od 31 cm)		0,10	
6.	F - plochy kryté vegetací s možností odtoku do kanalizace (trávník, zahrada, park apod.)		0,05	
7.	<b>Součet redukovaných ploch (m<sup>2</sup>)</b>			<b>4 142,50</b>
8.	<b>Redukce ploch podle % ploch neužívaných k trvalému bydlení (m<sup>2</sup>)</b> Součet redukovaných ploch x procento ploch neužívaných k trvalému bydlení / 100			<b>4 142,50</b>
9.	Dlouhodobý srážkový normál m/rok			0,6677
10.	<b>Vypočtené množství odváděných srážkových vod k vyúčtování (m<sup>3</sup>)</b> (dlouhodobý srážkový normál v m/rok x součet redukovaných)			<b>2 766,00</b>

Odběratel prohlašuje, že uvedl úplné a správné údaje

V JIHLAVĚ

Dne

19.1.2024

Odběratel



Jméno, funkce:

Podpis odběratele .....