

Konstruktis Praha spol. s r.o.

Petra Rezka 1723/1a

140 00 Praha 4

Dílčí objednávka k Rámcové smlouvě na stavební údržbu	Číslo:	01/04/01/2024
--	---------------	----------------------


Žádám o provedení opravy:

ÚPOZ Trója, V zámcích 56 – Oprava doplňovacího zařízení / výměna bojlerů

01/04/01/2024 - Objednáváme u vás opravu doplňovacího zařízení v hlavní kotelně ÚPOZ Trója. Doplňovací zařízení neustále cykluje a doplňuje. Z topného okruhu se do něj vrací teplá voda silně znečištěná rzi, obě nádoby zařízení jsou přeplněné a voda (prakticky rezavý kal) stále přepadem odtéká do kanalizace. Po prohlídce servisním technikem bylo konstatováno, že příčinou poruchy doplňovacího zařízení je havárie stacionárních nepřímotopných ohřivačů TUV (500 l a 1000 l) resp. jejich prorezavění. Žádáme o zajištění kontroly a provedení souvisejících oprav závad, které způsobují současný stav tj. výměnu obou nepřímotopných stacionárních ohřivačů TUV v rozsahu schválené cenové specifikace. Kontakt p. Mazáč tel.: 724 352 263.

Cena : **268 940,80 Kč** bez DPH
325 418,36 Kč včetně DPH

S pozdravem



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 8. ledna 2024 16:28
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Požadavek na opravu SSHMP 01_04_01_2024

Dobrý den pane I [REDACTED]

potvrzujeme přijetí požadavku 01/04/01/2024,

zásobníky jsme sehnal, pravděpodobná realizace 11-12.1.2024

s pozdravem, M [REDACTED]

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
IČ: 45799431, DIČ: CZ45799431
Fakturace: faktury@konstruktispraha.cz

[REDACTED]

> Datum: 04.01.2024 09:33
> Předmět: Požadavek na opravu SSHMP 01_04_01_2024
>

Dobrý den,

v příloze vám zasílám požadavek číslo **01/04/01/2024** na opravu SSHMP

Žádám o potvrzení převzetí dílčí objednávky e-mailem.

Děkuji a jsem s pozdravem

[REDACTED]

technik Správy služeb hl.m. Prahy
odbor provozní