



Technická specifikace předmětu plnění a cenová kalkulace (příloha č. 1)

Termín zadání poptávky 19. 1. 2024

Termín pro cenovou nabídku 26. 1. 2024

Dodavatel může dodat technicky lepší výrobek, než je ve specifikaci.

Doplnění systému elektronické požární signalizace a zřízení dálkového přenosu na PCO, Libnič 17

Požadované technické parametry	Nabídnuté parametry přesná hodnota parametru, event. ano/ ne	Cena vč. DPH 12%
Značka a přesný typ výrobku / systému	Honeywell ESSER	
Zařízení komunikující s požární ústřednou přímo prostřednictvím vedení	Esserbus koppler	8.500
Zobrazovací tablo HZS	GMT 4000 aktivní opakováč	33.000
Obslužný panel požární ochrany	Esser	10.500
Modul poziční (3)	Modul se třemi pozicemi	9.000
Modul periferní – obslužný panel	Periferní modul pro PZ a OPPO	7.000
Klíčový trezor - KTPO	ANO	35.000
Záložní zdroj – dle parametrů systému	Powersonic	4.000
Spínaný zdroj – dle parametrů systému	Pulsar	14.000
Kabeláže, krycí lišty s protipožár. úpravou – 90 m	ANO	60.000
Konfigurace systému a ústředny	ANO	20.000
Revize systému – výchozí, zaškolení obsluhy	ANO	20.000
Zařízení dálkového přenosu na PCO, zprovoznění	ANO	95.000
Vřazení systému otevírání vjezdové brány do režimu EPS vč. komponent a instalačního materiálu	ANO	24.000
Uzavření smlouvy o následném servisu, kontrolách a revizích	ANO	-
Záruka min. 2 roky	ANO	-
Celková cena dodávky v Kč vč. DPH 12 %		340.000
Dodání do 30. 4. 2024	ANO	

Titul, jméno, příjmení osoby
oprávněné jednat jménem či za dodavatele

Razítko a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za dodavatele