

Příloha č. 1 smlouvy

Soupis instalovaného zařízení systémů EPS v jednotlivých budovách (bod III odst. 1 smlouvy):

- **nám. Republiky 1 a 40 , Veleslavínova 19** – seznam zařízení uveden v revizní zprávě
- **V Bezovce 28-32** – seznam zařízení uveden v revizní zprávě
- **Škroupova 5** – seznam zařízení uveden v revizní zprávě
- **Koterovská 162** – seznam zařízení uveden v revizní zprávě
- **Martinská 2** – seznam zařízení uveden v revizní zprávě.

43.ks ionizační hlásič MHG 141	zařízení je funkční
39.ks optický hlásič MHG 241	zařízení je funkční
3.ks optický hlásič MHG 231.070	zařízení je funkční
21.ks tlačítkový hlásič MHA 141	zařízení je funkční
4.ks izolátor MHY 302	zařízení je funkční
23.ks svítidlo signální MHS 407.123	zařízení je funkční
3.ks svítidlo signální MHS 409	zařízení je funkční
1.ks akční člen relé MHY 910	zařízení je funkční
1.ks technologický hlásič MHY 941	zařízení je funkční

výrobce SPH Elektro s.r.o.

1.ks klíčový trezor KTPO SPH01	zařízení je funkční
umístění : nám. Republiky 40	
výrobní číslo : 2004/510	

1.ks klíčový trezor KTPO SPH01	zařízení je funkční
umístění : Veleslavínova ul.19	
výrobní číslo : 2004/462	

výrobce PULSAR K.Bogusz Sp.j.

1.ks zálohovaný zdroj AWZ333	zařízení je funkční
umístění : galerie I.NP, nám. Republiky 40	
výrobní číslo : 1397	

1.ks aku. Alarmguard CJ 12-7 12V / 7Ah
bezpečné napětí SELV 13,67V / 12,88V zátěž
kapacita akumulátoru na 100 %

výrobce Radom Pardubice s.r.o.**zařízení dálkového přenosu (ZDP) na PCO u HZS PK**

1.ks duální vysílač STX 23A/ F/ D	zařízení je funkční
umístění : mezanin schodiště III.NP - půda, nám.Republiky 1	
výrobní číslo : 1555	

1.ks aku. Alarmguard CJ 12-7 12V / 7Ah
bezpečné napětí SELV 13,69V / 12,92V zátěž
kapacita akumulátoru na 100 %

1.ks anténa GSM
umístění : mezanin schodiště III.NP - půda

výrobce Elektronreg Fryčovice

1.ks anténa ZAE 21 GLU	zařízení je funkční
umístění : půda objektu, nám.Republiky 1	

Kabelové rozvody :

CYKY 3J x 1,5 mm2	přívodní kabel 230V - MHU 109 / STX23A/F/D
SYKFY 2 x 2 x 0,5 mm2	k prvkům EPS
SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm2	k prvkům EPS a KTPO
SYKFY 4 x 2 x 0,5 mm2	k prvkům EPS, MHS 809
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm2	propoj budov nám. Republiky 1 a archiv Veleslavínova 19
LAM 6 2 x 0,6 mm2 + 4 x 0,4 mm2	k prvkům EPS, MHY 913, MHY 907 a MHS 809
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm2	k prvkům EPS a KTPO
DATACOM UTP CAT6 4p 23AWG	k prvkům EPS
JE-H(St)H E30 2 x 2 x 0,8 mm2	k prvkům EPS
JE-H(St)H FE 4 x 2 x 0,8 mm2	propoj budov nám. Republiky 1 a archiv Veleslavínova 19
Eurofire 4 x 1 180S	propoj přes salonek ke KTPO Veleslavínova
TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8 mm2	propoj budov nám. Republiky 1 a archiv Veleslavínova 19
SYKFY 15 x 2 x 0,5 mm2	poplachové relé, napájení desky logiky vysílače
H 155	přívodní koaxiální kabel k anténě ZAE 21 GLU

Závady :**Zařízení je bez závad.****Výsledek kontroly :**

Provedena výměna záložního akumulátoru 12V 7Ah zálohovaného zdroje AWZ333
Provedena výměna záložního akumulátoru 12V 7Ah vysílače STX23A/F/D
Měřené hodnoty hlásičů odpovídají hodnotám předepsaných výrobcem.
Provedena zkouška funkce výstupních releových kontaktů systému EPS - bez závad
Provedena zkouška funkce dálkového přenosu na PCO u HZS PK - bez závad

Zařízení systému EPS je plně funkční a provozuschopné.

Zařízení systému ZDP je plně funkční a provozuschopné.

Závěr :

Zařízení bylo zkontrolováno dle ČSN 34 2710 v souladu s vyhláškou MV ČR 246/2001 Sb., § 7.8 a 10.

S odvoláním se na vyhlášku MV ČR 246/2001 Sb., § 10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Termín příští roční kontroly :

30.11.2024

Tato zpráva obsahuje : 3 strany

Počet vyhotovení : 2 x

Rozdělovník : 1 x uživatel

1 x RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.

Převzal :

Vyhotovil :

RYSPOL
RYSPOL

RYSPOL a RYSPOL spol. s r. o.
Ústavská 184/4, 326 00 Plzeň
tel.: 377 224 022, fax: 377 241 338

IČO: 45355592
DIČ: CZ45355592

①

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A ZDP PŘI PROVOZU

Dle vyhlášky MV ČR 246/2001 sb., § 7, hl. 4 a ČSN 34 2710

Provozovatel zařízení :		Umístění zařízení :	
Název	Statutární město Plzeň	Název	Archiv města Plzně
Sídlo	náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň	Adresa	V Bezovce 28 - 32, 301 00 Plzeň
IČO	000 75 370		

Kontrolu provedla firma :		Kontrolu provedl :	
Název	RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.	kontrolu provedli dne 27.1.2023 :	
Sídlo	Úslavská 184/4, 326 00 Plzeň	Andrejo Roman, Formánek Jaroslav a Kovář Petr	
IČO	453 55 592	vystavil : Bláhovec Josef	
DIČ	CZ45355592		
Zapsána	v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1758		

Použité měřicí přístroje :

Multimetr UT 33A v.č.813004653
MHY 526 v.č. 0053, MHY 506
cellchecker v.č.000042001

Popis zařízení :

Instalované zařízení EPS slouží k zajištění požární ochrany výše uvedeného objektu a dále k bezdrátovému přenosu informací na PCO HZS Plzeňského kraje.

Rozsah kontrolovaného zařízení :

výrobce LITES a.s., Liberec

1.ks ústředna EPS MHU 108
umístění : místnost č. 042, I.NP
výrobní číslo : 1500

zařízení je funkční

1.ks aku.1 Alarmguard CJ 12-7 12V / 7Ah
bezpečné napětí SELV 13,79V / 12,64V zátěž
kapacita akumulátoru na 70 %

1.ks aku.2 Alarmguard CJ 12-7 12V / 7Ah
bezpečné napětí SELV 13,79V / 12,65V zátěž
kapacita akumulátoru na 80 %

výstupní napětí stabilizátoru 24V	U = 21,22V
výstupní napětí stabilizátoru 12V	U = 12,17V
výstupní napětí NZ	U = 27,81V
výstupní napětí smyček	U = 19,22V +/- 0,5%

24.ks optokouřový hl. MHG 220.032	zařízení je funkční
5.ks optokouřový hl. MHG 231.070	zařízení je funkční
2.ks tlačítkový hlásič MHA 108.132	zařízení je funkční
1.ks siréna MHS 103	zařízení je funkční

1.ks obslužné pole MHY 912	zařízení je funkční
umístění : vstup I.NP	
výrobní číslo : 0157	

1.ks přídavný panel MHY 913	zařízení je funkční
umístění : místnost č. 042, I.NP	
výrobní číslo : 0132	

výrobce Telecomalarm s.r.o.

1.ks klíčový trezor KTPO
umístění : vně objektu u vstupu I.NP
výrobní číslo : 0417

zařízení je funkční

výrobce Radom Pardubice s.r.o.

1.ks vysílač STX 23 A/ F/ D
napojeno z ústředny EPS LITES MHU 108
umístění : místnost č. 042, I.NP
výrobní číslo : 1711

1.ks aku. Alarmguard CJ 12-7 12V / 7Ah
bezpečné napětí SELV 13,58V / 12,71V zátěž
kapacita akumulátoru na 100 %

1.ks anténa GSM 5dB
umístění : místnost č. 042, I.NP

1.ks anténa všesměrová ABD 401
umístění : stěna vně objektu
výrobní číslo : 10/08

Kabelové rozvody :

CYKY 3J x 1,5 mm2	přívod 230V ústředny EPS
SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm2	k hlásičům EPS
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm2	k hlásičům EPS
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm2	k prvkům EPS
SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm2	k prvkům EPS
SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm2	pátevní rozvody systému EPS mezi patry
CYKY 3J x 1,5 mm2	přívod 230V vysílače STX23A/F/D
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm2	poplachové a technologické informace z EPS
RG 58	přívodní koaxiální kabel k ABD 401

Výsledek kontroly :

Měřené hodnoty systému EPS odpovídají hodnotám předepsaných výrobcem.
Provedena zkouška funkce výstupních releových kontaktů systému EPS - bez závad
Provedena zkouška funkce akustické signalizace EPS - bez závad
Provedena zkouška funkce dálkového přenosu na PCO u HZS PK - bez závad
Zařízení EPS a ZDP je plně funkční a provozuschopné.

Doporučení :

Instalované zařízení EPS je zastaralé a výrobcem již nepodporované. Z tohoto důvodu výrobce již nedisponuje náhradními díly pro tento systém a doporučuje rekonstrukci systému s použitím analogových ústředn typu MHU 115/ 116/ 117 s výzbrojí pro připojení stávajících konvenčních linek.

Závěr :

Zařízení bylo zkontrolováno dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV ČR 246/2001 Sb., § 7.8 a 10.
S odvoláním se na vyhlášku MV ČR 246/2001 Sb., § 10 odst.2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Termín příští roční kontroly :

31.01.2024

Tato zpráva obsahuje : 2 strany
Počet vyhotovení : 2 x

Rozdělovník : 1 x uživatel
1 x RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.

Převzal :

Vyhotovil :

RYSPOL
RYSPOLIČO: 45355592
DIČ: CZ45355592RYSPOL a RYSPOL spol. s r. o.
Úslavská 184/4, 326 00 Plzeň
tel.: 377 224 027, fax: 377 241 338

①

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A ZDP PŘI PROVOZU

Dle vyhlášky MV ČR 246/2001 sb., § 7, hl. 4 a ČSN 34 2710

Provozovatel zařízení :		Umístění zařízení :	
Název	Statutární město Plzeň	Název	Magistrát města Plzeň
Sídlo	náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň	Adresa	Škroupova 5, 306 32 Plzeň
IČO	000 75 370		
Kontrolu provedla firma :		Kontrolu provedl :	
Název	RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.	kontrolu provedli dne 8.-9.2.2023 :	
Sídlo	Úslavská 184/4, 326 00 Plzeň	Formánek Jaroslav a Kovář Petr	
IČO	453 55 592		
DIČ	CZ45355592	vystavil : Bláhovec Josef	
Zapsána	v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1758		

Použité měřicí přístroje :

Multimetr UT 33A v.č.813004653
MHY 535 v.č. 0482, cellchecker v.č.000042001
MHY 506. SOLO 424-101, SOLO 330-001

Popis zařízení :

Instalované zařízení EPS slouží k zajištění požární ochrany výše uvedeného objektu a dále k bezdrátovému přenosu informací na PCO HZS Plzeňského kraje.

Rozsah kontrolovaného zařízení:

výrobce LITES a.s.

1.k.s ústředna EPS MHU 109 zařizování je funkční
umístění : místnost č.18 - vrátnice, I.NP
výrobní číslo : 0480

1.ks aku. Alarmguard CJ 12-7 12V / 7Ah
bezpečné napětí SELV 13,57V / 12,79V zátěž
kapacita akumulátoru na 100 %

9.ks	ionizační hlásič MHG 123	zařízení je funkční
1.ks	hlásič teplot MHG 341	zařízení je funkční
44.ks	ionizační hlásič MHG 141	zařízení je funkční
5.ks	optický hlásič MHG 262	zařízení je funkční
11.ks	tlačítkový hlásič MHA 141	zařízení je funkční
4.ks	adresovací jednotka MHY 409	zařízení je funkční
1.ks	Izolátor MHY 302	zařízení je funkční
46.ks	signální svítidlo MHS 407	zařízení je funkční

1.ks releová skříň MHY 907 zařízení je funkční
umístění : místnost č.18 - vrátnice, I.NP
výrobní číslo : 0129

1.kš přídavný panel MHY 913 zařízení je funkční
umístění : místnost č.18 - vrátnice, I.NP
výrobní číslo : 0149

1.kš obslužné pole OPPO MHY 912 zařízení je funkční
umístění : místnost č.18 - vrátnice, I.NP
výrobní číslo : 0147

výrobce SPH Elektro s.r.o.

1 ks klíčový trezor KTPO SPH 01 zařízení je funkční
umístění : vně objektu, I.NP
výrobní číslo : 2004/479

výrobce Radom Pardubice s.r.o.

1.kš vysílač ZDP STX23 A/ F/ D zařízení je funkční
umístění : místnost č.18 - vrátnice, I.NP
výrobní číslo : 1548

1.ks aku. Alarmguard CJ 12-7 12V / 7Ah
bezpečné napětí SELV 13,71V / 12,82V zátěž
kapacita akumulátoru na 80 %

1.ks anténa GSM
umístění : místnost číslo 18 - vrátnice, I.NP

výrobce Elektronreg Fryčovice

1.ks anténa ZAE 21 GLU
umístění : místnost č.18 - vrátnice, I.NP

Kabelové rozvody :

CYKY 3J x 1,5 mm2
SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm2
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm2
SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm2
SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm2
SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm2
RG 58

přívodní kabel 230V - MHU 109 / STX23A/F/D
k hlásičům a prvkům EPS
k prvkům EPS MHU 109 / MHY 907 / KTPO
k prvkům EPS MHU 109 / MHY 913 / MHY 912
poplachové informace MHU 109 / STX23A/F/D
technologické informace MHY 913 / STX23A/F/D
přívodní koaxiální kabel k anténě ZAE 21 GLU

Výsledek kontroly :

Hodnoty hlásičů EPS jsou v rozsahu hodnot stanovených výrobcem.

Provedena výměna záložního akumulátoru 12V 7Ah ústředny EPS.

Provedena zkouška funkce výstupních releových kontaktů systému EPS - bez závad

Provedena zkouška funkce dálkového přenosu na PCO u HZS PK - bez závad

Zařízení EPS a ZDP je plně funkční a provozuschopné.

Doporučení :

Instalované zařízení EPS je zastaralé a výrobcem již nepodporované. Z tohoto důvodu výrobce již nedisponuje náhradními díly pro tento systém a doporučuje rekonstrukci systému s použitím analogových ústředí typu MHU 115/ 116.

Závěr :

Zařízení bylo zkontrolováno dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV ČR 246/2001 Sb., § 7.8 a 10.

S odvoláním se na vyhlášku MV ČR 246/2001 Sb., § 10 odst.2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Termín příští roční kontroly :

29.02.2024

Tato zpráva obsahuje : 2 strany
Počet vyhotovení : 2 x

Rozdělovník : 1 x uživatel
1 x RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.

Převzal :

Vyhotovil :

RYSPOL
RYSPOL

IČO: 45355592
DIČ: CZ45355592

RYSPOL a RYSPOL spol. s r. o.
Čelavská 184/4, 326 06 Píseň
tel.: 377 224 027, fax: 377 241 338

①

1.ks aku. Alarmguard CJ 12-7 12V 7Ah
bezpečné napětí SELV 13,70V / 12,69V zátěž
kapacita akumulátoru na 100 %

1.ks anténa GSM
umístění : technická místnost 305, III.NP

1.ks anténa všesměrová ABD 401
umístění : stěna vně objektu

Kabelové rozvody :

1-CXKE-R(J) 3 x 1,5 mm²
JY(St)Y 1 x 2 x 0,8 mm²
JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm²
7 x 1 FIRETUF OHLS
12 x 1 FIRETUF OHLS
4 x 1 FIRETUF OHLS
EUROFIRE 180S 2 x 1

1-CXKE-V (J) 3 x 1,5 mm²
PRAFlaGuard F 4 x 2 x 0,8 mm²
PRAFlaGuard F 1 x 2 x 0,8 mm²
RG 213 / U

přívodní kabel 230V FC723-ZA
hlásicí linka EPS
hlásicí linka EPS
KTPO FSK700-2/D1 a terminál FT2010-C1
OPPO FS 20 FBF 2003
akustická signalizace - sirény ROSHI
akustická signalizace - sirény SONOS

přívodní kabel 230V STX 23A/F/D
poplachové a technologické informace z EPS
sériové rozhraní RS 485 EPS / ZDP
přívodní koaxiální kabel k anténě ABD 401

Závady : bez závad

Výsledek kontroly : Provedena zkouška funkce výstupních releových kontaktů systému EPS - bez závad
Provedena zkouška funkce akustické signalizace EPS - bez závad
Provedena zkouška funkce dálkového přenosu na PCO u HZS PK - bez závad
Zařízení EPS a ZDP je plně funkční a provozuschopné.

Závěr : Zařízení bylo zkontrolováno dle ČSN 34 2710 v souladu s vyhláškou MV ČR 246/2001 Sb., § 7.8 a 10.
S odvoláním se na vyhlášku MV ČR 246/2001 Sb., § 10 odst.2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti
a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní
dokumentací výrobce.

Termín příští roční kontroly : 31.08.2024

Tato zpráva obsahuje : 2 strany
Počet vyhotovení : 2 x

Převzal :

Rozdělovník : 1 x uživatel
1 x RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.

Vyhotovil :

RYSPOL
RYSPOL

IČO: 45355592
DIČ: CZ45355592

RYSPOL a RYSPOL spol. s r. o.
Úslavská 184/4, 325 00 Plzeň
tel.: 377 224 027, fax: 377 241 338

①

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Dle vyhlášky MV ČR 246/2001 sb., § 7, hl. 4 a ČSN 34 2710

Provozovatel zařízení :		Umístění zařízení :	
Název	Statutární město Plzeň	Název	Statutární město Plzeň
Sídlo	náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň	Adresa	Martinská 141/2
IČO	000 75 370		301 00 Plzeň
Kontrolu provedla firma :		Kontrolu provedl :	
Název	RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.	kontrolu provedli dne 2.-13.10.2023 :	
Sídlo	Úslavská 184/4, 326 00 Plzeň	Andrejo Roman, Formánek Jaroslav, Kovář Petr	
IČO	453 55 592		
DIČ	CZ45355592	vystavil Bláhovec Josef	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1758			

Použité měřicí přístroje :

Multimetr UT 33A v.č.813004653,
SOLO 330-001, SOLO 424-101,
ESSER 769870.10, cellchecker v.č.000042001

Popis zařízení : Instalované zařízení EPS výrobce Novar GmbH, slouží k zajištění požární ochrany výše uvedeného objektu.

Rozsah kontrolovaného zařízení :

1) recepcce - Kopeckého sady 11, Plzeň

1.ks ústředna ESSER IQ8Control C	zařízení je funkční
výrobní číslo : 1527313	
1.ks aku. Alarmguard CJ12-12 12V 12 Ah	bezpečné napětí SELV 13,26V / 12,69V zátěž kapacita akumulátoru na 80 %
1.ks aku. Alarmguard CJ12-12 12V 12 Ah	bezpečné napětí SELV 13,28V / 12,71V zátěž kapacita akumulátoru na 90 %
1.ks mikromodul essernet 62,5 kBd	zařízení je funkční

2) místnost č. 23 - Kopeckého sady 11, Plzeň

1.ks multisenzorový hlásič OT IQ8 802373	zařízení je funkční
1.ks optický hlásič O IQ8 802371	zařízení je funkční

3) budova Martinská 2, Plzeň

19.ks multisenzorový hlásič OT IQ8 802373	zařízení je funkční
6.ks termodiferenciální hlásič TD IQ8 802271	zařízení je funkční
6.ks tlačítkový hlásič IQ8 804905	zařízení je funkční

Kabelové rozvody :

1-CXKE-V(J) FE180/E60 3 x 1,5 mm2	přívodní kabel 230V ústředny EPS
JXFE-V 1 x 2 x 0,8 mm2	kabel essernetu Kopeckého sady 11 a 13
SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm2	pátevní vedení EPS
SYKFY 2 x 2 x 0,5 mm2	přívodní kabel k hlásičům EPS
SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm2	přívodní kabel k hlásičům EPS
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm2	přívodní kabel k hlásičům EPS
LAM 3 x 2 x 0,6 mm2	přívodní kabel k hlásičům EPS

Výsledek kontroly : Hodnoty hlásičů EPS jsou v rozsahu hodnot stanovených výrobcem.
Zařízení EPS je plně funkční a provozuschopné.

Závěr : Zařízení bylo zkontrolováno dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV ČR 246/2001 Sb., § 7.8 a 10.
S odvoláním se na vyhlášku MV ČR 246/2001 Sb., § 10 odst.2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti
a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní
dokumentací výrobce.

Termín příští roční kontroly : 31.10.2024

Tato zpráva obsahuje : 1 stranu
Počet vyhotovení : 2 x
Příloha : bez přílohy

Převzal :

Rozdělovník : 1 x uživatel
1 x RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.

Vyhotovil :

RYSPOL
RYSPOL

RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o.
Úslavská 184/4, 326 00 Plzeň
tel.: 377 224 027, fax: 377 241 338

IČO: 45355592
DIČ: CZ45355592