

Předmět: Re: opravy rozvodů - ANO

Od: Libuše Daňhelková

Datum: 31.01.2024 11:39

Komu:

Kopie:

Dobrý den,

po telefonické konzultaci s panem Ptáčkem z OŠK potvrzují, že objednááme realizaci dalších popsaných oprav.

Prosím, zastavte se u pana Antonína pro klíče od budovy.

S pozdravem,

Libuše Daňhelková



Mgr. Libuše Daňhelková
ředitelka
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov,
Kořenského 10/760, Praha 5
příspěvková organizace
Tel:
www.zskorenskeho.cz

Dne 31.01.2024 v 7:03 napsal(a):

Dobrý den,

na základě domluvy o víkendu proběhly opravy rozvodů osvětlení v první polovině přízemí školy v příloze zasílám kalkulaci provedených prací včetně oprav, které jsme realizovali v minulosti dále příkládám pár fotografií propojovacích krabic před a po opravě, z fotek je znát absence izolace jedlotlivých vodičů vlivem vyhřátí nedotažených spojů

z víkendové akce plyne, že opravy zbylých rozvodů budou stát zhruba 122210,-Kč včetně dph, v kalkulaci je započítán i úklid prostor pod krabicemi, jelikož odpadá malba a části omítky při otevírání krabic

sklepní prostory nepočítáme vzhledem k plánované obnově osvětlení

dejte prosím vědět, jestli máme v opravách pokračovat, případně můžeme probrat ve čtvrtek na kontrolním dnu.

děkuji

S pozdravem

Jakub Suchánek

Smartelectrics s.r.o.

www.smartelectrics.cz



SMARTELECTRICS.CZ