

Příloha č.4 - Přehled servisních prohlídek

Stroj: GA11VSDs FF							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		4000	8000				
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x	x				
Kontrola montážních prvků		x	x				
Vycištění kompresoru		x	x				
Výměna kompresorového oleje		x	x				
Výměna filtru kompresorového oleje		x	x				
Vým. filtr. vložek: předfiltr a filtr							
Kontrola a vycištění předfiltru		x	x				
Výměna vložky odlučovace oleje			x				
Kontrola úniku vzduchu, vody a oleje		x	x				
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x				
Vycištění skříně vzduchového filtru			x				
Kompletní oprava odvadece kondenzátu			x				
Kontrola funkce blow-off			x				
Kontrola přítomnosti vody v oleji			x				
Kontr. úniku chladiva (FF)			x				
Kontrola rosného bodu (pouze FF)			x				
Kontrola teplota oleje			x				
Kontrola fungování ventilu na vstupu			x				
Kontrola uvolněných spojů v rozvadeci			x				
Kontrola teplot a tlaku		x	x				
Vycištění tlumice, výměna dle potr.			x				
Měření SPM			x				
Montáž nových těsnění ventilu / pružin na ventilu minimálního tlaku			x				
Výměna O-kroužků ventilu minimálního tlaku / zpětného ventilu a vstupního ventilu			x				
Výměna tlumice (tlumicu)							
Kontrola odporu izolace motoru							
Kontr./ nast. bezp. ventilu + spínací							
Kontrola všech hadic a trubek							
Kontr. a vycištění odlučovací kondenzátu		x	x				
Kontrola elektromagnetického ventilu							
Kompletní oprava hlavního hnacího motoru							
Kompletní oprava sací klapky							
Výměna elementu (výměnným způsobem)							
Kontrola hladiny oleje		x	x				
Vycištění vzd. filtru a sací komory		x	x				

Některé úkony se mohou lišit v závislosti na zatížení a na místních podmínkách.