

Příloha č.2 - Přehled servisních prohlídek

Stroj: GA15							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		4000	8000				
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x				
Vyčištění chl. bloku (vnitřní/ vnější)							
Kontr. náboje/ lopatek chl. ventilátoru		x	x				
Kontrola proudu chladicího vzduchu		x	x				
Kontrola funkce jednotky Elektronikon		x	x				
Kontr. fce snímacu/ jedn. Elektronikon		x	x				
Zkouška fce pojistných tlakových ventilu		x	x				
Test teplotních spínačů		x	x				
Kontr. signálů a výstražných indikátorů		x	x				
Kontr. mazání motoru a nast. pretížení		x	x				
Kontrola úniku vzduchu, vody a oleje		x	x				
Vyčištění skříně vzduchového filtru		x	x				
Kontrola spojky / remenu		x	x				
Kontrola směru otáčení		x	x				
Kontrola montážních prvků		x	x				
Kontrola elektrických komponent		x	x				
Vyčištění kompresoru		x	x				
Výměna filtru kompresorového oleje		x	x				
Výměna kompresorového oleje		x	x				
Namazání ložisek		x	x				
Kompletní oprava odlučovací vody			x				
Kompl. oprava ventilu minimálního tlaku			x				
Zkouška regulačního systému		x	x				
Kompletní oprava odlehčovacího ventilu			x				
Výměna vložky odlučovací oleje			x				
Výměna elementu (výmenným způsobem)							
Kontrola funkce dochlazovací		x	x				
Zkouška funkce odlučovací vody		x	x				
Kontrola funkce ventilu min. tlaku		x	x				
Kontrola hladiny oleje		x	x				
Kontr. olej. chladice/ dochlazovací		x	x				
Reset tl. spínače/ funkce Elektronikonu		x	x				

Stroj: GA15+							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		4000	8000	16000			
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x	x			
Vycištění chl. bloku (vnitřní/ vnější)							
Kontr. náboje/ lopatek chl. ventilátoru		x	x	x			
Kontrola proudu chladicího vzduchu		x	x	x			
Kontrola funkce jednotky Elektronikon		x	x	x			
Zkouška fce pojistných tlakových ventilů		x	x	x			
Kontrola úniku vzduchu, vody a oleje		x	x	x			
Kontrola spojky / remenu		x	x	x			
Kontrola směru otáčení		x	x	x			
Kontrola montážních prvků		x	x	x			
Kontrola elektrických komponent		x	x	x			
Vycištění skříně vzduchového filtru		x	x	x			
Vycištění kompresoru		x	x	x			
Výměna filtru kompresorového oleje		x	x	x			
Výměna kompresorového oleje		x	x	x			
Kontrola a vycištění odsávací trubčky			x	x			
Kompletní oprava odlučovace vody			x	x			
Kompl. oprava ventilu minimálního tlaku			x	x			
Kompletní oprava odlehčovacího ventilu			x	x			
Výměna vložky odlučovace oleje			x	x			
Výměna elementu (výměnným způsobem)							
Výměna filtru rozvadece		x	x	x			
Zkouška regulačního systému		x	x	x			
Kontrola funkce dochlazovace		x	x	x			
Zkouška funkce odlučovace vody		x	x	x			
Kontrola funkce ventilu min. tlaku		x	x	x			
Kontrola hladiny oleje		x	x	x			
Kontr. olej. chladice/ dochlazovace		x	x	x			

Stroj: GA15VSD+							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		4000	8000				
Vyčištění skříně vzduchového filtru		x	x				
Vyčištění kompresoru		x	x				
Výměna termostatického ventilu			x				
Kontr. a vyčištění odlučovací kondenzátu		x	x				
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x				
Výměna kompresorového oleje		x	x				
Výměna vložky odlučovací oleje		x	x				
Výměna filtru kompresorového oleje		x	x				
Servisní ventil minimálního tlaku			x				
Výměna zpětného ventilu			x				
Výměna elementu (výmenným způsobem)							
Kontrola hladiny oleje		x	x				
Výměna filtru rozvadece			x				
Vyčištění bloku chladice (vnější)		x	x				
Vyčištění chl. bloku (vnitřní/ vnější)							
Kontr. náboje/ lopatek chl. ventilátoru		x	x				
Kontrola proudu chladicího vzduchu		x	x				
Kontrola těsnosti		x	x				
Kontrola montážních prvků		x	x				
Kontrola elektrických komponent		x	x				

Stroj: DD85							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		4000					
Kontrola		x					
Kontr. a vyčištění odlučovací kondenzátu		x					
Kontrola úbytku tlaku		x					
Výměna vložky		x					

Stroj: FX10							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		4000					
Kontrola		x					
Kontr. a vyčištění odlučovací kondenzátu		x					
Výměna odlučovací kondenzátu		x					
Zk. nast.: vyp. vysokého tl. chladiča		x					

Stroj: DD44							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		4000					
Kontrola		x					
Kontr. a vyčištění odlučovací kondenzátu		x					
Kontrola úbytku tlaku		x					
Výměna vložky		x					

Stroj: OWAMAT 4							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)	4000		8000				
Kontrola	x		x				
Kontr. činnosti filtru, příp. vycištění	x		x				
Porovnání zakalení s referenčním vzorkem	x		x				
Výměna předfiltru a filtru (dle potřeby)			x				

Některé úkony se mohou lišit v závislosti na zatížení a na místních podmínkách.