

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 01. 02. 2024

MIZ Olomouc, s.r.o.

U Panelárny 602/11

779 00 Olomouc - Chválkovice

IČO: 25376110 DIČ: CZ25376110

E-mail:

Na základě Rámcové dohody č. E635-S-5041/2023 a protokolu s kontroly topných zdrojů objednááme opravu (výměnu) zdroje TUV a úpravu rozvodů vody pro zásobníkový ohřívač o objemu 200 l.

Dohodnutá cena:

Termín: únor 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA635220024

Přílohy: Požadavek 8-007_2024
Nabídkový list č. 8-007-2024 ze dne 01.2.2024
Foto 2x
Protokol

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **8-007/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4121Z5B

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Valašské Meziříčí - budova RZZ

IC6000407603

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4748297N, 17.9615667E

ValašskéMeziříčí kotelna v budově

oprava plynového zdroje TUV, jeho demontáž , úprava rozvodů vody , zazátkování, nové rozvody vody
montáž nového zdroje TUV v místě odběru

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací:

Příloha : foto, půdorys

Vzdálenost v KM

75

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	29.1.2024	
--	-----------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	29.1.2024	
--	-----------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	8_007_2024		
Název majetku	Valašské Meziříčí - budova RZZ	inventární číslo	IC6000407603
zahájení prací	do 3 dnů od obdržení objednávky	ukončení prací	29.02.2024
popis prací Oprava dodávky TUV pro dopravní kancelář - výměna nefunkčního zdroje TUV, úprava rozvodů vody v kotelně, montáž nového zdroje TUV v místě odběru, úprava rozvodů vody.			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ			CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha č. 2					
	Součet VRN					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha č. 1					
	Součet PSV					

Cena za zakázku celkem

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: **žst. Valašské Meziříčí**
Objekt: **budova RZZ**

IC: Datum:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
24	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	3,000			
25	M	RKW.32040	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 42mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm	m	3,000			
P		Poznámka k položce: AD= 0,033 (W·m-1·K-1)						
VV		2,94117647058824*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				3,000		
26	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	7,698			
27	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 500 m	%	7,698			
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
16	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	10,000			
17	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	4,000			
18	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	5,000			
19	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	2,000			
20	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	5,000			
21	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	2,000			
22	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	72,031			
23	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 500 m	%	72,031			
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
6	K	725532120.DZD	Elektrický ohřivač Dražice OKCE 125 zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000			
7	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	155,122			
8	K	998725293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 500 m	%	155,122			
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
5	K	732211114.DZD	Ohřivač stacionární zásobníkový OKC 200 NTR/BP s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 208 l v.pl. 1,45 m2	soubor	1,000			
1	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	1,000			
2	K	732214813	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 l	kus	1,000			
10	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	350,786			
11	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m	%	350,786			
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
13	K	733121215	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 38x2,6 mm	m	3,000			
14	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	27,000			
15	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m	%	27,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
9	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba - přípravné práce, napuštění systému, likvidace demontovaného ohříváče, odtlakování, zprovoznění, úklid	hod	10,000			

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha č. 2

Požadavek: 8_007_2024
Stavba: žst. Valašské Meziříčí RZZ
IC: IC6000407603

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		Inženýrská činnost				
1	HZS 4232	Inženýrská činnost - místní šetření v součinnosti se správcem p. Frgálem provedeno dne 29.1.2024 - 2 technici, tvorba rozpočtu	hzs	8		
2	VRN002	Sazba za provoz vozidla, pásmo C, 0-100 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času - místní šetření	ks	1		
		Opravné činnosti 2 dny (1. den - demontáž stávajícího zdroje TUV, úpravy rozvodů, montáž nového stacionárního zdroje TUV 200l ; 2. den - úprava rozvodů vody a montáž elektrického zdroje TUV 125l v místě odběru)				
3	VRN003	Sazba za provoz vozidla, pásmo C, 0-100 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času	ks	2		



MIZ Olomouc s.r.o.
U Panelárny 602/11
779 00 Olomouc, Chválkovice

IČO: 25376110
DIČ: CZ25376110
tel. 585 225 050

e-mail: miz@miz-olomouc.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vložka 16609
IČ 25376110, DIČ CZ25376110, ČSOB, a.s., č.ú. 262801799/0300

OBSLUHA A PROVOZOVÁNÍ TOPNÝCH ZDROJŮ V OBVODU OŘ OLOMOUC

Objekt: Valašské Meziříčí RZZ
Hlavní inventární číslo: IC6000407603

Město: Valašské Meziříčí

Ulice: Nádražní 545

Výrobce: VIADRUS

Typ kotle, spotřebiče: K1) VIADRUS G 42 ECO 7Z020TH
K2) VIADRUS G 42 ECO 7Z020TH

ZÁPIS Z ODBORNÉ PROHLÍDKY kotleny s 1 – 4 plynovými spotřebiči do 50 kW a součtu výkonu do 100 kW dle vyhlášky 91/1993 Sb.

vizuální a poslechová kontrola stavu zařízení út	✓
Tlak topného média:..... 2 bar	✓
Tlak plynu:..... 2,2 Pa	✓
kontrola, zkoušení bezpečnostního výstroje kotlů a dalších zařízení otopné soustavy	✓
kontrola chodu oběhových čerpadel topné vody, případně TUV	✓
kontrola větrání kotleny a přívodu vzduchu pro spalování	✓
kontrola netěsnosti plynového zařízení	✓
kontrola (nulování) manometrů ÚT, TUV	✓
kontrola tlaku expanzní nádoby	✓
provedení zápisu celkové prohlídky do provozního deníku	✓
drobná údržba, čištění a úklid v prostorách s plynovými spotřebiči	✓
kotelna má provozní řád a provozní deník. Pokud nejsou dokumenty přítomny, hlásit tuto skutečnost SMS na telefonní číslo: 736 776 791	✓
zjištěné hrubé nečistoty v prostoru kotleny – pořízení fotografické dokumentace a zaslání na dispečink MIZ, telefonní číslo: 736 776 791	✓

POPIS ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Termín odstranění:

ROSTOUcí TLAK TO AŽ NA 3 bar. EXPANZní	
NA DOBA V PŘÍPADĚ PŘÍPADNĚ VADNÝ	
BOJLER. ZAVŘEN VENTIL NA PŘÍVODU STUDENÉ	
VODY DO BOJLERU. OHŘEV TUV ZASTAVEN A	
PŘÍSLUŠNÉ VENTILY ZAVŘENY. TLAK DÁL STABIL-	
NI. VADNĚ AOV.	

STAV ZAŘÍZENÍ:



VYHOVUJE BEZPEČNÉMU PROVOZU



NEVYHOVUJE BEZPEČNÉMU PROVOZU

- KOTELNA V ZIMNÍM PROVOZU

Datum: 25.01.2024





reflex

reflex
Winkelmann GmbH + Co. KG
D-59227 Ahlen/ Westf.

www.reflex.de

Warmwasserspeicher emailliert nach DIN 4753

Type: S 500-2

Herstell- Nr.: 3622801/54868

Brauchwasserseite:

Inhalt: 470 liter

zul. Betriebsüberdruck: 10 bar

zul. Betriebstemperatur 95 °C

Solar Heizung

Leistungskennzahl NL: 19,1 8,9

Wärmeleistung: 65 kW 43 kW

Heizwasserseite:

Inhalt: 13,3 liter 8,9 liter

zul. Betriebsüberdruck: 16 bar 16 bar


zul. Betriebstemperatur 110 °C 110 °C

Herstelldatum: 0901

Wichtiger Wartungshinweis

Mindestens alle zwei Jahre
die Magnesium-Schutzanode
überprüfen.

Bei Austausch ist ggf. auf elektrisch
leitende Verbindung zum
Behälter zu achten!



Made by Winkelmann Group