



Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Dodavatel
Kumer-Prag spol. s r. o.
Bezdrevská 157
198 00 Praha
Česká republika

DIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ45270520
IČ 45270520

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 06.02.2024
Nákupčí Technický odbor

Platební podmínky Splatnost do 30 dnů
Způsob dodávky
Požadované datum příjmu

Číslo	Popis	Středisko	Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
	Objednáváme u Vás opravu nouzového osvětlení (výměna usměrňovače dobíječe baterií NO) v budově č. 16 - Neurochirurgická klinika v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky č. 24Z097.					

Termín dokončení: 30. 5. 2024
Cena vč. DPH: 84.447,-
(cena bez DPH: 69.791,-)

CENOVÁ NABÍDKA č.: 24Z097

Datum: 30.01.2024

Kumer - Prag spol. s r.o.
 Bezdrevská 157/4, 198 00 Praha 9

Zpracoval:

Bláhová EvaE-mail: blahova@kumer.cz

Mobil: +420 284 688 615

Tel.: +420 284 688 615

Funkce: Jednatelka a vedoucí obchodu

Firma: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Adresa: Sokolská 581

Hradec Králové

Kont.osoba:

Funkce:

E-mail:

Tel.:

GSM:

Výměna usměrňovače na neurochirurgii

Na základě provedené revize 23R046 si Vám dovoluujeme nabídnout výměnu usměrňovače:

Pozice	Počet	Označení	Cena za ks	Cena celkem
01	1,000	Nabíječ KUMER IP1000.2425 umístěn v prosklené nástěnné skříni	51 471,00	51 471,00
02	1,000	Vstupní a výstupní jištění	5 000,00	5 000,00
03	1,000	Práce technika - instalace	9 520,00	9 520,00
04	200,000	Dopravné technika	19,00	3 800,00
Celkem v CZK :			69 791,00	

Poz. ks Specifikace
01 1 Usměrňovač KUMER IP1000 2425

Vstupní napětí: 230V AC (195-265V AC), 50Hz

Výstupní napětí: 27,6V DC (20-30V DC)

Výstupní proud: nastavitelný na 4 úrovně:

25A - 16A - 6A - 4,5A

Digitální displej

Místní signalizace: dvě LED-diody:

1. výpadek měniče, výpadek síťového napětí, porucha ventilátoru

2. stav baterie: baterie OK / napětí baterie menší než 1,91V/čl.

Dálková signalizace: 2x bezpotenciálový kontakt relé:

1. výpadek měniče, výpadek síťového napětí, porucha ventilátoru

2. Vbat < 1,91V/čl.

Krytí: IP20

Hmotnost: 2,4 kg

Lze postavit na polici nebo připevnit na DIN lištu či montážní rám

84.444 +DPH